

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/12/21г.-22/01/22г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Заводской номер 00074026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х7D7F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
24/12/21	64,05	48,14	15,91	138,54	138,63	-0,09	1,503	118	40	*
25/12/21	52,03	41,15	10,88	68,85	68,85	0,00	0,747	24	0	
26/12/21	52,97	41,88	11,09	69,20	69,20	0,00	0,768	24	0	
27/12/21	55,12	43,18	11,94	69,62	69,62	0,00	0,830	24	0	
28/12/21	56,07	43,75	12,32	69,70	69,70	0,00	0,858	24	0	
29/12/21	53,54	42,33	11,21	69,78	69,78	0,00	0,780	24	0	
30/12/21	51,73	41,03	10,70	68,84	68,84	0,00	0,735	24	0	
31/12/21	58,19	44,46	13,73	68,58	68,58	0,00	0,941	24	0	
01/01/22	57,78	44,29	13,49	68,33	68,33	0,00	0,918	24	0	
02/01/22	56,70	43,76	12,94	68,17	68,17	0,00	0,881	24	0	
03/01/22	53,91	42,30	11,61	68,56	68,56	0,00	0,793	24	0	
04/01/22	53,41	42,19	11,22	69,08	69,08	0,00	0,773	24	0	
05/01/22	52,34	41,61	10,73	69,09	69,09	0,00	0,737	24	0	
06/01/22	53,66	42,19	11,47	68,84	68,84	0,00	0,788	24	0	
07/01/22	53,02	42,19	10,83	69,27	69,27	0,00	0,748	24	0	
08/01/22	52,38	41,94	10,44	69,80	69,80	0,00	0,729	24	0	
09/01/22	52,69	42,16	10,53	69,80	69,80	0,00	0,732	24	0	
10/01/22	62,37	47,19	15,18	68,82	68,82	0,00	1,044	24	0	
11/01/22	67,65	50,20	17,45	68,67	68,67	0,00	1,199	24	0	
12/01/22	58,97	45,41	13,56	68,61	68,61	0,00	0,928	24	0	
13/01/22	64,10	47,92	16,18	68,24	68,24	0,00	1,104	24	0	
14/01/22	61,51	46,29	15,22	66,85	66,85	0,00	1,016	24	0	
15/01/22	60,16	45,42	14,74	67,71	67,71	0,00	0,995	24	0	
16/01/22	63,65	47,32	16,33	67,58	67,58	0,00	1,102	24	0	
17/01/22	64,47	47,75	16,72	67,58	67,58	0,00	1,129	24	0	
18/01/22	61,55	46,15	15,40	67,71	67,71	0,00	1,041	24	0	
19/01/22	64,05	48,14	15,91	138,54	138,63	-0,09	1,503	118	40	
20/01/22	52,50	41,51	10,99	69,40	69,40	0,00	0,762	24	0	
21/01/22	51,45	40,70	10,75	68,63	68,63	0,00	0,737	24	0	
Итого:				1993,85	1993,94	-0,09	25,318	766	40	
Средние:	57,07	44,09	12,98							

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 40ч

Время работы прибора после сброса 785ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

