

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.07.2022	24,00	58,87	51,75	7,12	13,040	10,570	2,470	4,000	3,500	2,470	0,196
23.07.2022	24,00	59,04	51,53	7,51	13,430	10,560	2,870	4,000	3,500	2,870	0,216
24.07.2022	24,00	55,86	49,26	6,60	13,290	10,530	2,760	4,000	3,500	2,760	0,190
25.07.2022	24,00	57,45	50,32	7,13	13,710	10,270	3,440	4,000	3,500	3,440	0,232
26.07.2022	24,00	58,55	51,35	7,20	13,470	10,450	3,020	4,000	3,500	3,020	0,219
27.07.2022	24,00	56,70	49,59	7,11	10,990	8,000	2,990	4,000	3,500	2,990	0,190
28.07.2022	24,00	58,97	51,68	7,29	13,290	10,260	3,030	4,000	3,500	3,030	0,219
29.07.2022	24,00	54,84	48,15	6,69	13,370	10,110	3,260	4,000	3,500	3,260	0,203
30.07.2022	24,00	56,19	49,51	6,68	13,420	10,140	3,280	4,000	3,500	3,280	0,213
31.07.2022	24,00	56,35	49,71	6,64	13,360	10,100	3,260	4,000	3,500	3,260	0,213
01.08.2022	24,00	58,42	51,79	6,63	13,540	10,590	2,950	4,000	3,500	2,950	0,211
02.08.2022	24,00	57,46	50,95	6,51	13,180	10,470	2,710	4,000	3,500	2,710	0,194
03.08.2022	24,00	57,40	50,39	7,01	12,020	9,030	2,990	4,000	3,500	2,990	0,199
04.08.2022	24,00	56,17	49,16	7,01	13,490	9,920	3,570	4,000	3,500	3,570	0,227
05.08.2022	24,00	58,52	51,70	6,82	12,960	10,470	2,490	4,000	3,500	2,490	0,188
06.08.2022	24,00	58,99	51,74	7,25	12,930	10,470	2,460	4,000	3,500	2,460	0,194
07.08.2022	24,00	55,66	48,88	6,78	13,630	9,940	3,690	4,000	3,500	3,690	0,230
08.08.2022	24,00	57,34	50,21	7,13	13,280	10,200	3,080	4,000	3,500	3,080	0,213
09.08.2022	24,00	58,79	51,79	7,00	13,060	10,500	2,560	4,000	3,500	2,560	0,195
10.08.2022	24,00	59,35	52,50	6,85	10,600	8,840	1,760	4,000	3,500	1,760	0,144
11.08.2022	24,00	57,69	51,49	6,20	15,510	13,060	2,450	4,000	3,500	2,450	0,194
12.08.2022	24,00	60,18	53,61	6,57	17,590	15,550	2,040	4,000	3,500	2,040	0,203
13.08.2022	24,00	60,24	53,68	6,56	17,800	15,390	2,410	4,000	3,500	2,410	0,221
14.08.2022	24,00	59,80	53,49	6,31	18,110	15,310	2,800	4,000	3,500	2,800	0,234
15.08.2022	24,00	58,53	52,75	5,78	14,150	11,150	3,000	4,000	3,500	3,000	0,208
16.08.2022	24,00	60,09	27,61	32,48	3,670	0,000	3,670	4,000	3,500	3,670	0,183
17.08.2022	24,00	60,87	26,20	34,67	3,970	0,000	3,970	4,000	3,500	3,970	0,200
18.08.2022	24,00	60,04	25,89	34,15	3,800	0,000	3,800	4,000	3,500	3,800	0,189
19.08.2022	24,00	60,29	25,70	34,59	3,690	0,000	3,690	4,000	3,500	3,690	0,184
20.08.2022	24,00	61,08	25,62	35,46	3,710	0,000	3,710	4,000	3,500	3,710	0,189
21.08.2022	24,00	60,40	25,50	34,90	3,380	0,000	3,380	4,000	3,500	3,380	0,169
Среднее	24,00	58,39	46,24	12,15	11,788	8,770	3,018	4,000	3,500	3,018	0,202
Итого	744,00				365,440	271,880	93,560			93,560	6,260

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru