

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ЖСК-2 "ДРУЖБА"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 4

Номер прибора: 2100759

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	15,23	50,01	36,83	13,18	90,320	78,479	11,841	5,099	4,589	1,188	1,034
21.01.2025 23	15,20	48,99	36,21	12,78	90,165	78,119	12,046	5,099	4,589	1,151	0,999
22.01.2025 23	15,13	48,65	36,08	12,57	89,783	78,192	11,591	5,099	4,589	1,127	0,983
23.01.2025 23	15,12	47,84	35,74	12,10	89,717	78,321	11,396	5,099	4,589	1,084	0,948
24.01.2025 23	15,10	48,03	35,96	12,07	89,610	78,633	10,978	5,099	4,589	1,080	0,948
25.01.2025 23	15,05	48,14	36,06	12,08	89,309	79,316	9,993	5,099	4,589	1,078	0,958
26.01.2025 23	15,07	47,41	35,78	11,63	89,437	79,970	9,467	5,099	4,589	1,039	0,930
27.01.2025 23	14,73	48,34	36,04	12,30	87,415	78,530	8,885	5,099	4,589	1,085	0,976
28.01.2025 23	15,23	49,46	36,70	12,76	90,343	81,404	8,939	5,099	4,589	1,152	1,040
29.01.2025 23	15,22	50,42	37,16	13,26	90,205	81,549	8,656	5,099	4,589	1,195	1,081
30.01.2025 23	15,18	49,64	36,85	12,79	90,039	82,165	7,874	5,099	4,589	1,150	1,052
31.01.2025 23	15,18	49,11	36,54	12,57	90,160	82,740	7,420	5,099	4,589	1,132	1,040
01.02.2025 23	15,33	49,00	36,63	12,37	90,956	83,741	7,214	5,099	4,589	1,124	1,035
02.02.2025 23	15,32	48,12	36,32	11,80	90,893	83,959	6,934	5,099	4,589	1,070	0,990
03.02.2025 23	15,25	48,23	36,43	11,80	90,492	83,837	6,656	5,099	4,589	1,067	0,990
04.02.2025 23	15,22	48,54	36,44	12,10	90,282	84,015	6,267	5,099	4,589	1,092	1,017
05.02.2025 23	15,17	51,19	37,59	13,60	89,875	83,632	6,243	5,099	4,589	1,221	1,137
06.02.2025 23	15,12	49,49	36,49	13,00	89,651	83,954	5,697	5,099	4,589	1,163	1,091
07.02.2025 23	14,93	50,23	36,53	13,70	88,533	82,552	5,982	5,099	4,589	1,211	1,130
08.02.2025 23	14,97	51,72	37,25	14,47	88,669	82,868	5,801	5,099	4,589	1,281	1,200
09.02.2025 23	15,00	52,55	37,66	14,89	88,830	83,064	5,766	5,099	4,589	1,322	1,238
10.02.2025 23	14,72	51,71	37,10	14,61	87,186	81,849	5,338	5,099	4,589	1,274	1,198
11.02.2025 23	14,48	49,95	36,12	13,83	85,875	80,676	5,200	5,099	4,589	1,186	1,117
12.02.2025 23	14,47	50,21	36,28	13,93	85,767	80,393	5,374	5,099	4,589	1,193	1,121
13.02.2025 23	14,33	50,67	36,60	14,07	84,957	79,817	5,140	5,099	4,589	1,194	1,124
14.02.2025 23	14,28	49,26	35,93	13,33	84,717	80,045	4,672	5,099	4,589	1,127	1,067
15.02.2025 23	14,30	48,39	35,61	12,78	84,849	80,094	4,755	5,099	4,589	1,083	1,024
16.02.2025 23	14,60	48,64	35,76	12,88	86,617	81,133	5,484	5,099	4,589	1,116	1,047
17.02.2025 23	15,13	55,26	39,19	16,07	89,504	83,185	6,319	5,099	4,589	1,436	1,337
Среднее	14,97	49,63	36,55	13,08	88,764	81,249	7,515	5,099	4,589	1,159	1,064
Итого	434,07				2574,157	2356,231	217,926			33,620	30,852

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	46431,199	53182,502	542,514
17.02.2025	49005,356	55538,733	576,134

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru