

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: ЖСК-2 "ДРУЖБА"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 4

Номер прибора: 2100759

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	15,18	54,95	38,92	16,03	89,814	84,246	5,568	5,099	4,589	1,438	1,351
19.02.2025 23	15,23	54,40	38,53	15,87	90,133	84,745	5,388	5,099	4,589	1,428	1,346
20.02.2025 23	15,23	55,76	39,02	16,74	90,073	84,154	5,919	5,099	4,589	1,506	1,410
21.02.2025 23	15,18	55,52	38,67	16,85	89,789	84,373	5,415	5,099	4,589	1,511	1,422
22.02.2025 23	15,20	56,68	39,07	17,61	89,836	84,112	5,723	5,099	4,589	1,579	1,480
23.02.2025 23	15,15	57,25	39,37	17,88	89,515	83,894	5,620	5,099	4,589	1,598	1,499
24.02.2025 23	15,15	55,85	38,88	16,97	89,576	84,476	5,100	5,099	4,589	1,516	1,433
25.02.2025 23	14,55	54,97	38,43	16,54	86,032	80,674	5,358	5,099	4,589	1,453	1,367
26.02.2025 23	15,33	58,13	40,06	18,07	90,557	83,416	7,142	5,099	4,589	1,634	1,506
27.02.2025 23	15,13	56,22	39,13	17,09	89,460	84,200	5,261	5,099	4,589	1,526	1,439
28.02.2025 23	15,17	55,10	38,78	16,32	89,706	83,874	5,832	5,099	4,589	1,462	1,370
01.03.2025 23	15,18	55,23	39,11	16,12	89,799	82,841	6,958	5,099	4,589	1,447	1,338
02.03.2025 23	15,20	52,60	37,94	14,66	90,013	83,304	6,709	5,099	4,589	1,317	1,222
03.03.2025 23	15,08	49,81	36,46	13,35	89,440	82,624	6,816	5,099	4,589	1,193	1,103
04.03.2025 23	15,02	49,55	36,17	13,38	89,055	80,654	8,401	5,099	4,589	1,189	1,078
05.03.2025 23	15,10	49,66	36,51	13,15	89,544	80,128	9,416	5,099	4,589	1,177	1,054
06.03.2025 23	15,13	48,57	36,13	12,44	89,786	80,278	9,508	5,099	4,589	1,115	1,000
07.03.2025 23	15,12	48,10	36,03	12,07	89,706	80,231	9,475	5,099	4,589	1,081	0,968
08.03.2025 23	15,15	48,73	36,45	12,28	89,879	79,424	10,455	5,099	4,589	1,103	0,975
09.03.2025 23	15,10	49,13	36,95	12,18	89,566	80,185	9,381	5,099	4,589	1,090	0,977
10.03.2025 23	14,97	49,02	36,98	12,04	88,780	79,131	9,649	5,099	4,589	1,068	0,954
11.03.2025 23	14,47	48,62	36,49	12,13	85,829	74,216	11,613	5,099	4,589	1,040	0,900
12.03.2025 23	14,50	48,98	36,81	12,17	86,013	72,439	13,573	5,099	4,589	1,045	0,883
13.03.2025 23	11,70	43,09	34,13	8,96	69,575	58,621	10,954	5,099	4,589	0,782	0,666
14.03.2025 23	14,75	47,44	36,43	11,01	87,555	70,800	16,755	5,099	4,589	0,963	0,782
15.03.2025 23	14,65	47,96	36,88	11,08	87,239	71,971	15,268	5,099	4,589	0,965	0,798
16.03.2025 23	14,65	49,67	38,01	11,66	87,172	70,779	16,394	5,099	4,589	1,015	0,826
17.03.2025 23	14,53	48,65	37,75	10,90	87,014	71,691	15,323	5,099	4,589	0,947	0,785
18.03.2025 23	14,53	49,76	38,08	11,68	86,674	67,461	19,213	5,099	4,589	1,011	0,791
19.03.2025 23	14,48	50,40	37,87	12,53	86,946	68,747	18,199	5,099	4,589	1,087	0,861
20.03.2025 23	14,35	51,46	38,02	13,44	86,507	65,407	21,100	5,099	4,589	1,162	0,882
21.03.2025 23	14,33	50,47	37,50	12,97	86,547	63,978	22,569	5,099	4,589	1,121	0,831
Среднее	14,83	51,62	37,67	13,94	88,035	77,721	10,314	5,099	4,589	1,237	1,103
Итого	474,52				2817,130	2487,075	330,056			39,570	35,301

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	49005,356	55538,733	576,134
21.03.2025	51822,486	58025,808	615,703

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru