

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 8

Номер прибора: 1205310

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	49,83	45,31	4,52	297,716	288,248	9,468	0,600	0,550	1,346	1,303
23.03.2025 23	24,00	49,73	45,27	4,46	300,950	290,994	9,956	0,600	0,550	1,342	1,298
24.03.2025 23	24,00	50,18	45,69	4,49	308,375	298,239	10,136	0,600	0,550	1,381	1,333
25.03.2025 23	24,00	50,74	46,19	4,55	307,588	297,635	9,953	0,600	0,550	1,399	1,354
26.03.2025 23	24,00	50,14	45,80	4,34	306,293	296,358	9,935	0,600	0,550	1,329	1,286
27.03.2025 23	24,00	50,92	46,54	4,38	303,834	293,748	10,087	0,600	0,550	1,332	1,287
28.03.2025 23	24,00	50,66	46,68	3,98	329,426	320,866	8,559	0,600	0,550	1,305	1,271
29.03.2025 23	24,00	51,86	47,99	3,87	344,926	341,715	3,211	0,600	0,550	1,325	1,312
30.03.2025 23	24,00	48,35	45,13	3,22	365,235	363,413	1,821	0,600	0,550	1,174	1,167
31.03.2025 23	24,00	47,16	43,81	3,35	327,131	327,679	-0,548	0,600	0,550	1,082	1,085
01.04.2025 23	24,00	49,77	45,73	4,04	301,635	300,430	1,205	0,600	0,550	1,219	1,214
02.04.2025 23	24,00	47,97	44,29	3,68	293,527	292,579	0,948	0,600	0,550	1,071	1,068
03.04.2025 23	24,00	42,67	40,23	2,44	385,905	385,397	0,508	0,600	0,550	0,942	0,940
04.04.2025 23	24,00	48,91	44,76	4,15	317,709	317,113	0,597	0,600	0,550	1,255	1,249
05.04.2025 23	24,00	52,77	47,70	5,07	276,420	276,519	-0,099	0,600	0,550	1,403	1,402
06.04.2025 23	24,00	52,04	47,04	5,00	275,284	275,033	0,251	0,600	0,550	1,374	1,372
07.04.2025 23	24,00	52,81	47,84	4,97	278,727	278,236	0,491	0,600	0,550	1,386	1,383
08.04.2025 23	24,00	51,73	46,90	4,83	280,182	280,643	-0,461	0,600	0,550	1,352	1,353
09.04.2025 23	24,00	54,60	48,93	5,67	277,655	277,876	-0,221	0,600	0,550	1,572	1,576
10.04.2025 23	24,00	54,73	48,99	5,74	274,442	274,181	0,261	0,600	0,550	1,573	1,571
11.04.2025 23	24,00	52,65	47,27	5,38	273,189	273,031	0,158	0,600	0,550	1,469	1,469
12.04.2025 23	24,00	51,86	46,49	5,37	271,816	272,072	-0,256	0,600	0,550	1,459	1,461
13.04.2025 23	24,00	52,47	47,01	5,46	271,910	272,188	-0,278	0,600	0,550	1,485	1,486
14.04.2025 23	24,00	52,44	47,12	5,32	271,236	271,654	-0,418	0,600	0,550	1,444	1,448
15.04.2025 23	24,00	39,49	35,75	3,74	125,576	125,504	0,073	0,600	0,550	0,606	0,605
16.04.2025 23	24,00	23,19	21,56	1,63	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	22,04	20,66	1,38	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,70	20,47	1,23	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,26	43,11	4,15	263,096	260,405	2,691	0,600	0,550	1,165	1,153
Итого	672,00				7366,686	7291,349	75,337			32,625	32,292

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	14500,966	613317,670
20.04.2025	14533,591	613393,007

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru