

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Тип прибора: КАПАТ-307
Номер прибора: 05512216

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t3, °C	dtГВ, °C	V3, м³	V4, м³	Vтс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
20.01.2025 23	24,00	62,69	49,44	13,25	29,463	23,480	5,983	10,01	5,92	5,983	0,604
21.01.2025 23	24,00	61,33	48,57	12,75	28,836	23,670	5,166	10,01	5,92	5,166	0,551
22.01.2025 23	24,00	61,35	48,19	13,16	28,605	24,730	3,875	10,01	5,92	3,875	0,509
23.01.2025 23	24,00	59,96	47,17	12,78	30,224	24,700	5,524	9,98	5,89	5,524	0,575
24.01.2025 23	24,00	59,85	47,02	12,83	29,292	24,220	5,072	10,02	5,93	5,072	0,548
25.01.2025 23	24,00	64,67	52,16	12,51	35,653	32,290	3,363	10,07	5,88	3,363	0,565
26.01.2025 23	24,00	63,72	52,21	11,52	37,860	31,720	6,140	9,88	5,69	6,140	0,652
27.01.2025 23	24,00	60,37	47,49	12,88	29,172	24,300	4,872	9,97	5,89	4,872	0,541
28.01.2025 23	24,00	61,72	48,29	13,44	30,029	23,610	6,419	10,00	5,92	6,419	0,634
29.01.2025 23	24,00	63,52	49,72	13,80	30,016	25,010	5,006	10,03	5,93	5,006	0,588
30.01.2025 23	24,00	63,02	49,29	13,73	29,262	24,060	5,202	10,00	5,92	5,202	0,583
31.01.2025 23	24,00	60,74	47,86	12,88	28,731	24,240	4,491	10,02	5,94	4,491	0,525
01.02.2025 23	24,00	60,90	47,85	13,05	28,861	23,810	5,051	9,98	5,90	5,051	0,551
02.02.2025 23	24,00	59,29	46,95	12,34	29,629	23,440	6,189	9,93	5,85	6,189	0,576
03.02.2025 23	24,00	58,89	46,71	12,18	29,237	23,880	5,357	9,99	5,91	5,357	0,540
04.02.2025 23	24,00	59,13	46,75	12,38	28,989	23,960	5,029	9,98	5,90	5,029	0,530
05.02.2025 23	24,00	64,43	49,99	14,44	28,593	23,980	4,613	9,99	5,91	4,613	0,575
06.02.2025 23	24,00	60,87	47,71	13,16	28,806	24,080	4,726	9,97	5,88	4,726	0,539
07.02.2025 23	24,00	61,72	47,90	13,82	28,388	23,810	4,578	9,38	5,30	4,578	0,549
08.02.2025 23	24,00	63,94	49,33	14,61	28,672	23,710	4,962	9,93	5,85	4,962	0,594
09.02.2025 23	24,00	65,61	50,12	15,49	29,776	22,990	6,786	9,89	5,81	6,786	0,696
10.02.2025 23	24,00	65,13	50,11	15,02	28,886	23,700	5,186	9,96	5,88	5,186	0,617
11.02.2025 23	24,00	61,80	47,98	13,81	28,787	23,880	4,907	9,85	5,77	4,907	0,565
12.02.2025 23	24,00	61,82	47,95	13,87	28,425	23,980	4,445	9,95	5,87	4,445	0,545
13.02.2025 23	24,00	63,31	48,88	14,44	29,268	23,570	5,698	9,94	5,86	5,698	0,620
14.02.2025 23	24,00	60,62	47,31	13,31	29,165	23,800	5,365	9,95	5,87	5,365	0,570
15.02.2025 23	24,00	59,01	46,42	12,59	28,624	23,810	4,814	9,91	5,83	4,814	0,520
16.02.2025 23	24,00	57,79	45,47	12,32	29,370	23,330	6,040	9,88	5,80	6,040	0,563
17.02.2025 23	24,00	68,25	52,13	16,11	29,251	24,040	5,211	9,92	5,84	5,211	0,662
Среднее	24,00	61,91	48,52	13,40	29,651	24,476	5,175	9,95	5,85	5,175	0,575
Итого	696,00				859,870	709,800	150,070			150,070	16,687

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Vтс, м³	Q3, Гкал	Q4, Гкал	Wгв, Гкал
20.01.2025	30772,445	28719,764	2052,670	1522,093	1122,787	399,306
17.02.2025	31632,315	29429,564	2202,740	1566,102	1150,109	415,993

За период	859,870	709,800	150,070	44,009	27,322	16,687
-----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru