

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Кедр"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 10

Номер прибора: 1700006

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,02	40,27	15,75	72,033	73,331	-1,298	0,588	0,539	1,134	1,154
23.03.2025 23	24,00	55,97	40,07	15,90	71,640	72,939	-1,299	0,588	0,539	1,138	1,159
24.03.2025 23	24,00	56,59	40,51	16,08	73,195	74,515	-1,320	0,588	0,539	1,175	1,196
25.03.2025 23	24,00	56,85	40,90	15,95	73,776	75,197	-1,421	0,588	0,539	1,175	1,197
26.03.2025 23	24,00	55,93	40,60	15,33	73,317	74,610	-1,293	0,588	0,539	1,123	1,142
27.03.2025 23	24,00	56,98	41,58	15,40	75,150	76,467	-1,317	0,588	0,539	1,156	1,176
28.03.2025 23	24,00	46,25	40,10	6,15	42,178	42,948	-0,770	0,588	0,539	0,606	0,618
29.03.2025 23	24,00	26,06	26,58	-0,52	3,490	3,389	0,101	0,588	0,539	-0,002	-0,001
30.03.2025 23	24,00	24,16	24,01	0,15	1,596	1,596	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	24,40	24,33	0,07	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
01.04.2025 23	24,00	23,96	23,89	0,07	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
02.04.2025 23	24,00	23,81	23,59	0,22	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
03.04.2025 23	24,00	23,58	23,42	0,16	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
04.04.2025 23	24,00	23,39	23,44	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
05.04.2025 23	24,00	22,88	22,88	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
06.04.2025 23	24,00	22,73	22,82	-0,09	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
07.04.2025 23	24,00	22,72	22,61	0,11	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
08.04.2025 23	24,00	45,00	33,55	11,45	45,834	47,024	-1,190	0,588	0,539	0,862	0,881
09.04.2025 23	24,00	61,67	42,36	19,31	73,103	75,254	-2,151	0,588	0,539	1,407	1,449
10.04.2025 23	24,00	61,46	42,34	19,12	72,126	74,262	-2,136	0,588	0,539	1,376	1,417
11.04.2025 23	24,00	58,97	41,35	17,62	72,909	74,986	-2,077	0,588	0,539	1,284	1,320
12.04.2025 23	24,00	58,08	40,70	17,38	72,156	74,013	-1,857	0,588	0,539	1,252	1,285
13.04.2025 23	24,00	58,76	40,86	17,90	70,851	72,718	-1,867	0,588	0,539	1,267	1,300
14.04.2025 23	24,00	58,94	41,45	17,49	72,911	74,586	-1,675	0,588	0,539	1,273	1,302
15.04.2025 23	24,00	41,40	36,94	4,46	30,058	30,857	-0,799	0,588	0,539	0,449	0,462
16.04.2025 23	24,00	21,86	21,88	-0,02	5,390	5,489	-0,099	0,588	0,539	-0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,52	20,45	0,07	6,489	6,589	-0,100	0,588	0,539	0,001	0,000
Среднее	24,00	41,07	32,72	8,35	37,341	38,177	-0,836	0,588	0,539	0,618	0,632
Итого	648,00				1008,202	1030,770	-22,568			16,674	17,056

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	33866,694	34413,457	645,606	655,630
17.04.2025 23	34874,896	35444,227	662,280	672,686

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru