

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 24 блок 1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1102864

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,96	43,05	11,91	71,956	72,155	-0,199	0,600	0,550	0,856	0,859
23.03.2025 23	24,00	54,89	43,02	11,87	72,148	72,335	-0,187	0,600	0,550	0,855	0,859
24.03.2025 23	24,00	55,52	43,50	12,02	73,076	73,256	-0,180	0,600	0,550	0,877	0,881
25.03.2025 23	24,00	55,80	43,82	11,98	73,646	73,802	-0,156	0,600	0,550	0,881	0,883
26.03.2025 23	24,00	55,00	43,62	11,38	73,114	73,243	-0,129	0,600	0,550	0,831	0,834
27.03.2025 23	24,00	56,06	44,68	11,38	74,979	75,092	-0,114	0,600	0,550	0,852	0,854
28.03.2025 23	24,00	44,06	40,51	3,55	40,708	40,757	-0,049	0,600	0,550	0,452	0,452
29.03.2025 23	24,00	25,60	28,57	-2,97	0,031	0,025	0,006	0,600	0,550	-0,000	-0,000
30.03.2025 23	24,00	24,51	27,06	-2,55	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	44,09	36,92	7,17	48,256	48,388	-0,131	0,600	0,550	0,584	0,585
01.04.2025 23	24,00	58,20	45,90	12,30	74,602	74,763	-0,161	0,600	0,550	0,917	0,920
02.04.2025 23	24,00	39,35	37,56	1,79	31,612	31,746	-0,133	0,600	0,550	0,341	0,343
03.04.2025 23	24,00	56,99	45,40	11,59	77,638	77,781	-0,144	0,600	0,550	0,899	0,901
04.04.2025 23	24,00	58,67	46,41	12,26	76,258	76,354	-0,096	0,600	0,550	0,933	0,935
05.04.2025 23	24,00	58,99	46,43	12,56	75,003	75,038	-0,035	0,600	0,550	0,941	0,943
06.04.2025 23	24,00	58,16	45,93	12,23	75,068	75,089	-0,021	0,600	0,550	0,917	0,918
07.04.2025 23	24,00	47,03	41,85	5,18	46,250	47,743	-1,493	0,600	0,550	0,547	0,562
08.04.2025 23	24,00	57,31	45,27	12,04	76,018	75,984	0,034	0,600	0,550	0,913	0,914
09.04.2025 23	24,00	60,30	46,54	13,76	71,598	72,721	-1,122	0,600	0,550	0,980	0,994
10.04.2025 23	24,00	60,15	46,37	13,78	70,580	71,655	-1,075	0,600	0,550	0,969	0,983
11.04.2025 23	24,00	57,75	45,01	12,74	72,746	72,578	0,167	0,600	0,550	0,926	0,925
12.04.2025 23	24,00	56,84	44,25	12,59	72,058	71,897	0,161	0,600	0,550	0,906	0,906
13.04.2025 23	24,00	57,51	44,46	13,05	70,641	70,474	0,167	0,600	0,550	0,921	0,920
14.04.2025 23	24,00	57,78	44,98	12,80	69,424	72,540	-3,117	0,600	0,550	0,887	0,926
15.04.2025 23	24,00	38,14	37,16	0,98	27,980	27,893	0,088	0,600	0,550	0,330	0,329
16.04.2025 23	24,00	22,43	24,43	-2,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,63	23,14	-1,51	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	21,29	22,78	-1,49	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,54	40,31	8,23	54,121	54,404	-0,283	0,600	0,550	0,661	0,665
Итого	672,00				1515,389	1523,308	-7,920			18,516	18,627

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	235,236	-44,872
20.04.2025	253,751	-52,792

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru