

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 24 блок 2

Номер прибора: 1100214

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,79	37,38	17,41	56,892	54,562	2,330	0,600	0,550	0,989	0,950
23.03.2025 23	24,00	54,73	37,34	17,39	57,003	54,670	2,333	0,600	0,550	0,989	0,950
24.03.2025 23	24,00	55,35	37,71	17,64	57,740	55,402	2,338	0,600	0,550	1,017	0,977
25.03.2025 23	24,00	55,63	38,07	17,56	58,228	55,875	2,353	0,600	0,550	1,021	0,981
26.03.2025 23	24,00	54,84	38,13	16,71	57,843	55,487	2,356	0,600	0,550	0,965	0,927
27.03.2025 23	24,00	55,89	39,11	16,78	59,398	56,924	2,474	0,600	0,550	0,995	0,955
28.03.2025 23	24,00	43,84	36,77	7,07	32,210	30,901	1,309	0,600	0,550	0,531	0,510
29.03.2025 23	24,00	26,78	28,85	-2,07	0,020	0,015	0,005	0,600	0,550	-0,000	-0,000
30.03.2025 23	24,00	25,29	27,03	-1,74	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	44,37	33,39	10,98	38,153	36,995	1,158	0,600	0,550	0,664	0,645
01.04.2025 23	24,00	58,04	39,94	18,10	59,285	57,114	2,171	0,600	0,550	1,072	1,034
02.04.2025 23	24,00	39,02	34,78	4,24	21,221	20,203	1,018	0,600	0,550	0,343	0,324
03.04.2025 23	24,00	56,82	39,64	17,18	33,911	53,126	-19,214	0,600	0,550	0,624	1,030
04.04.2025 23	24,00	58,45	40,33	18,12	60,107	58,203	1,905	0,600	0,550	1,087	1,053
05.04.2025 23	24,00	58,76	40,23	18,53	59,153	57,158	1,995	0,600	0,550	1,095	1,060
06.04.2025 23	24,00	57,99	39,85	18,14	59,437	57,118	2,318	0,600	0,550	1,077	1,036
07.04.2025 23	24,00	46,90	37,64	9,26	37,747	32,929	4,817	0,600	0,550	0,657	0,545
08.04.2025 23	24,00	57,15	39,35	17,80	60,115	38,529	21,586	0,600	0,550	1,068	0,662
09.04.2025 23	24,00	60,07	39,91	20,16	57,289	55,240	2,050	0,600	0,550	1,150	1,110
10.04.2025 23	24,00	59,89	39,70	20,19	56,338	54,773	1,566	0,600	0,550	1,136	1,106
11.04.2025 23	24,00	57,50	38,84	18,66	34,632	55,153	-20,522	0,600	0,550	0,660	1,069
12.04.2025 23	24,00	56,67	38,07	18,60	35,495	54,572	-19,077	0,600	0,550	0,669	1,034
13.04.2025 23	24,00	57,25	38,10	19,15	55,118	53,392	1,726	0,600	0,550	1,054	1,023
14.04.2025 23	24,00	57,51	38,85	18,66	56,800	55,180	1,620	0,600	0,550	1,058	1,029
15.04.2025 23	24,00	38,31	34,34	3,97	22,570	21,186	1,384	0,600	0,550	0,382	0,356
16.04.2025 23	24,00	23,36	24,37	-1,01	5,667	6,047	-0,380	0,600	0,550	-0,005	-0,005
17.04.2025 23	24,00	22,64	23,09	-0,45	7,185	7,184	0,001	0,600	0,550	-0,003	-0,003
18.04.2025 23	24,00	22,43	22,78	-0,35	7,146	7,184	-0,038	0,600	0,550	-0,002	-0,003
Среднее	24,00	48,58	35,84	12,74	40,954	40,897	0,057	0,600	0,550	0,725	0,727
Итого	672,00				1146,704	1145,122	1,583			20,293	20,357

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	264,188	66,043
20.04.2025	284,481	67,626

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru