

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 24 блок 3

Номер прибора: 1207569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,62	44,51	12,11	114,362	121,457	-7,094	0,600	0,550	1,384	1,471
23.03.2025 23	24,00	56,56	44,47	12,09	114,627	121,745	-7,118	0,600	0,550	1,383	1,471
24.03.2025 23	24,00	57,20	44,96	12,24	116,198	123,354	-7,156	0,600	0,550	1,421	1,510
25.03.2025 23	24,00	57,47	45,38	12,09	117,209	124,381	-7,172	0,600	0,550	1,416	1,504
26.03.2025 23	24,00	56,60	45,12	11,48	116,478	123,485	-7,007	0,600	0,550	1,336	1,419
27.03.2025 23	24,00	57,66	46,14	11,52	119,442	126,710	-7,268	0,600	0,550	1,375	1,460
28.03.2025 23	24,00	44,97	41,72	3,25	68,926	73,026	-4,101	0,600	0,550	0,704	0,746
29.03.2025 23	24,00	26,11	26,60	-0,49	7,104	7,292	-0,188	0,600	0,550	-0,003	-0,004
30.03.2025 23	24,00	25,17	24,78	0,39	6,997	7,091	-0,094	0,600	0,550	0,003	0,003
31.03.2025 23	24,00	45,65	37,23	8,42	79,503	84,231	-4,728	0,600	0,550	0,947	1,003
01.04.2025 23	24,00	60,00	47,48	12,52	119,239	126,390	-7,151	0,600	0,550	1,492	1,582
02.04.2025 23	24,00	40,14	38,57	1,57	55,766	59,196	-3,430	0,600	0,550	0,526	0,557
03.04.2025 23	24,00	58,70	46,93	11,77	123,900	131,162	-7,262	0,600	0,550	1,457	1,544
04.04.2025 23	24,00	60,42	47,89	12,53	121,688	128,783	-7,095	0,600	0,550	1,523	1,614
05.04.2025 23	24,00	60,78	47,90	12,88	119,712	126,695	-6,983	0,600	0,550	1,540	1,631
06.04.2025 23	24,00	59,89	47,37	12,52	119,746	126,780	-7,034	0,600	0,550	1,497	1,587
07.04.2025 23	24,00	48,28	43,27	5,01	79,313	83,963	-4,649	0,600	0,550	0,899	0,952
08.04.2025 23	23,72	59,04	46,74	12,30	119,832	126,784	-6,951	0,600	0,550	1,473	1,561
09.04.2025 23	23,87	62,29	48,14	14,15	115,274	122,256	-6,982	0,600	0,550	1,627	1,727
10.04.2025 23	24,00	62,10	47,94	14,16	114,398	121,253	-6,855	0,600	0,550	1,617	1,716
11.04.2025 23	24,00	59,54	46,53	13,01	115,725	122,751	-7,026	0,600	0,550	1,504	1,597
12.04.2025 23	24,00	58,62	45,73	12,89	114,526	121,501	-6,975	0,600	0,550	1,475	1,566
13.04.2025 23	24,00	59,37	46,00	13,37	112,285	118,970	-6,685	0,600	0,550	1,500	1,591
14.04.2025 23	24,00	59,59	46,58	13,01	115,562	122,421	-6,859	0,600	0,550	1,500	1,590
15.04.2025 23	24,00	39,01	37,57	1,44	50,801	53,660	-2,858	0,600	0,550	0,504	0,530
16.04.2025 23	24,00	22,86	22,61	0,25	10,958	11,310	-0,352	0,600	0,550	0,003	0,003
17.04.2025 23	24,00	22,04	21,70	0,34	12,474	12,957	-0,483	0,600	0,550	0,004	0,004
18.04.2025 23	24,00	21,78	21,68	0,10	13,502	14,088	-0,587	0,600	0,550	0,001	0,001
Среднее	23,99	49,95	41,13	8,82	89,127	94,418	-5,291	0,600	0,550	1,075	1,141
Итого	671,58				2495,547	2643,691	-148,144			30,109	31,935

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	397,833	122,885
20.04.2025	427,942	-25,259

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru