

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.03.2025 23	24,00	49,84	35,73	14,11	16,732	10,882	5,850	6,587	6,455	5,850	0,378
23.03.2025 23	24,00	49,81	35,55	14,26	16,910	10,634	6,276	6,536	6,557	6,276	0,393
24.03.2025 23	24,00	50,45	35,30	15,15	15,980	9,578	6,402	6,179	6,118	6,402	0,396
25.03.2025 23	24,00	50,89	35,32	15,57	15,862	8,849	7,013	6,628	6,485	7,013	0,418
26.03.2025 23	24,00	51,06	36,86	14,20	16,800	10,549	6,251	6,812	6,608	6,251	0,397
27.03.2025 23	24,00	51,94	37,74	14,20	16,925	10,917	6,008	6,659	6,587	6,008	0,399
28.03.2025 23	24,00	52,06	37,84	14,22	16,615	10,752	5,863	6,608	6,506	5,863	0,389
29.03.2025 23	24,00	56,47	40,24	16,23	16,823	11,450	5,372	6,526	6,434	5,372	0,429
30.03.2025 23	24,00	49,91	36,55	13,36	17,104	10,672	6,432	6,455	6,332	6,432	0,399
31.03.2025 23	24,00	46,20	34,09	12,11	15,692	8,914	6,778	6,475	6,485	6,778	0,343
01.04.2025 23	24,00	49,17	35,05	14,12	14,169	8,283	5,886	6,485	6,404	5,886	0,341
02.04.2025 23	24,00	49,64	35,82	13,82	15,318	8,975	6,343	6,516	6,506	6,343	0,367
03.04.2025 23	24,00	47,47	34,65	12,82	15,304	9,751	5,553	6,404	6,373	5,553	0,326
04.04.2025 23	24,00	48,33	34,71	13,62	14,969	9,338	5,631	6,434	6,485	5,631	0,336
05.04.2025 23	24,00	49,58	35,84	13,74	16,342	9,431	6,911	6,567	6,455	6,911	0,397
06.04.2025 23	24,00	48,53	35,63	12,90	17,374	10,093	7,281	6,475	6,547	7,281	0,403
07.04.2025 23	24,00	50,25	36,65	13,60	16,213	10,351	5,862	6,628	6,700	5,862	0,367
08.04.2025 23	24,00	48,28	35,10	13,18	16,404	10,115	6,289	6,465	6,363	6,289	0,365
09.04.2025 23	24,00	49,74	35,31	14,43	15,927	9,534	6,393	6,536	6,557	6,393	0,385
10.04.2025 23	24,00	50,81	35,79	15,02	15,413	9,302	6,111	6,618	6,465	6,111	0,380
11.04.2025 23	24,00	47,96	34,03	13,93	15,457	9,134	6,323	6,587	6,649	6,323	0,358
12.04.2025 23	24,00	46,83	33,40	13,43	15,972	9,308	6,663	6,567	6,506	6,663	0,364
13.04.2025 23	24,00	48,53	33,78	14,75	16,370	8,773	7,597	6,404	6,455	7,597	0,413
14.04.2025 23	24,00	49,75	35,21	14,54	15,914	9,933	5,981	6,455	6,353	5,981	0,376
15.04.2025 23	24,00	51,26	36,18	15,08	16,256	10,914	5,342	6,455	6,516	5,342	0,374
16.04.2025 23	24,00	51,84	36,59	15,25	16,955	10,646	6,309	6,220	6,230	6,309	0,416
17.04.2025 23	24,00	49,93	34,77	15,16	17,112	9,409	7,703	6,332	6,271	7,703	0,435
18.04.2025 23	24,00	49,60	35,04	14,56	17,266	10,869	6,396	5,996	5,863	6,396	0,401
19.04.2025 23	24,00	51,34	36,67	14,67	16,881	10,615	6,267	6,536	6,485	6,267	0,409
20.04.2025 23	24,00	51,24	36,33	14,91	17,819	10,322	7,498	6,628	6,557	7,498	0,453
Среднее	24,00	49,96	35,73	14,23	16,296	9,943	6,353	6,493	6,444	6,353	0,387
Итого	720,00				488,876	298,295	190,582			190,582	11,605

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.03.2025	4690,815	351,241
20.04.2025	4877,460	362,846

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru