

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,95	37,71	17,23	71,047	72,222	-1,175	0,562	0,550	1,222	1,244
23.03.2025 23	24,00	54,85	37,75	17,10	71,589	72,755	-1,166	0,544	0,550	1,221	1,244
24.03.2025 23	24,00	55,47	38,16	17,31	72,135	73,293	-1,158	0,556	0,550	1,246	1,269
25.03.2025 23	24,00	55,81	38,71	17,10	73,464	74,634	-1,170	0,550	0,550	1,254	1,276
26.03.2025 23	24,00	55,02	38,77	16,25	73,598	74,781	-1,183	0,537	0,550	1,193	1,215
27.03.2025 23	24,00	56,02	39,45	16,57	73,436	74,597	-1,161	0,519	0,550	1,214	1,236
28.03.2025 23	24,00	44,77	35,56	16,10	38,073	38,677	-0,604	0,531	0,550	0,611	0,623
29.03.2025 23	24,00	23,25	22,89	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,24	21,39	-21,24	0,000	0,141	-0,141	0,600	0,550	0,000	-0,003
31.03.2025 23	24,00	43,99	32,10	17,23	49,469	50,295	-0,827	0,544	0,550	0,850	0,867
01.04.2025 23	24,00	58,18	40,38	17,80	73,230	74,377	-1,146	0,500	0,550	1,300	1,324
02.04.2025 23	24,00	41,07	32,98	14,96	30,608	31,105	-0,497	0,581	0,550	0,457	0,465
03.04.2025 23	24,00	56,83	40,38	16,46	81,627	82,911	-1,284	0,525	0,550	1,340	1,365
04.04.2025 23	24,00	58,66	41,73	16,93	81,320	82,581	-1,261	0,495	0,550	1,373	1,398
05.04.2025 23	24,00	59,04	41,64	17,40	80,280	81,533	-1,254	0,500	0,550	1,393	1,419
06.04.2025 23	24,00	58,16	41,19	16,97	79,903	81,166	-1,263	0,475	0,550	1,352	1,377
07.04.2025 23	24,00	48,80	37,40	16,52	49,946	50,750	-0,804	0,538	0,550	0,823	0,838
08.04.2025 23	24,00	57,07	40,60	16,47	81,534	82,830	-1,296	0,507	0,550	1,340	1,364
09.04.2025 23	24,00	60,42	41,16	19,17	74,736	75,908	-1,172	0,513	0,560	1,429	1,455
10.04.2025 23	24,00	60,42	40,68	19,74	71,811	72,951	-1,141	0,569	0,550	1,415	1,440
11.04.2025 23	24,00	57,81	39,62	18,19	72,494	73,681	-1,187	0,593	0,550	1,317	1,340
12.04.2025 23	24,00	56,71	38,70	18,02	71,389	72,574	-1,185	0,600	0,550	1,284	1,308
13.04.2025 23	24,00	57,54	39,28	18,26	73,988	75,205	-1,216	0,600	0,550	1,349	1,373
14.04.2025 23	24,00	57,89	40,06	17,83	76,483	77,727	-1,244	0,600	0,550	1,362	1,386
15.04.2025 23	24,00	38,70	32,37	16,65	27,255	27,705	-0,451	0,600	0,267	0,453	0,461
16.04.2025 23	24,00	20,62	17,48	0,00	0,000	0,000	0,000	0,587	0,072	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,55	36,47	14,42	59,593	60,554	-0,961	0,551	0,521	1,031	1,049
Итого	624,00				1549,414	1574,400	-24,986			26,797	27,285

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	1880,372	533,599
20.04.2025	1855,386	560,397

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru