

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2025 23	24,00	49,83	35,09	14,74	16,027	10,666	5,362	6,424	6,475	5,362	0,364
22.04.2025 23	24,00	51,20	35,74	15,46	16,832	10,429	6,403	6,506	6,506	6,403	0,421
23.04.2025 23	24,00	51,84	36,79	15,05	16,280	10,822	5,459	6,536	6,445	5,459	0,383
24.04.2025 23	24,00	54,19	38,09	16,10	17,191	10,905	6,286	6,445	6,424	6,286	0,443
25.04.2025 23	24,00	48,53	34,97	13,56	16,917	11,161	5,756	6,475	6,496	5,756	0,369
26.04.2025 23	24,00	51,94	36,42	15,52	17,910	10,978	6,932	6,526	6,516	6,932	0,454
27.04.2025 23	24,00	50,33	35,19	15,14	17,485	10,945	6,540	6,587	6,363	6,540	0,434
28.04.2025 23	24,00	49,50	34,56	14,94	17,822	10,508	7,314	6,516	6,414	7,314	0,433
29.04.2025 23	24,00	50,62	34,85	15,77	17,530	11,074	6,456	6,424	6,383	6,456	0,433
30.04.2025 23	24,00	49,80	34,93	14,87	16,894	10,877	6,017	6,434	6,322	6,017	0,389
01.05.2025 23	24,00	50,95	35,98	14,97	17,679	11,017	6,662	6,608	6,496	6,662	0,431
02.05.2025 23	24,00	50,79	36,04	14,75	17,929	11,090	6,840	6,608	6,455	6,840	0,446
03.05.2025 23	24,00	50,06	35,16	14,90	17,834	10,792	7,042	6,567	6,373	7,042	0,444
04.05.2025 23	24,00	51,61	35,87	15,74	17,322	10,840	6,482	6,394	6,424	6,482	0,433
05.05.2025 23	24,00	51,62	36,04	15,58	16,946	10,945	6,001	6,547	6,424	6,001	0,418
06.05.2025 23	24,00	51,90	36,93	14,97	17,095	10,989	6,106	6,506	6,496	6,106	0,407
07.05.2025 23	24,00	52,85	36,58	16,27	16,903	10,791	6,112	6,496	6,455	6,112	0,426
08.05.2025 23	24,00	52,05	37,75	14,30	17,343	12,612	4,731	6,363	6,302	4,731	0,376
09.05.2025 23	24,00	51,64	35,31	16,33	15,447	9,436	6,011	6,506	6,577	6,011	0,398
10.05.2025 23	24,00	51,18	35,08	16,10	14,992	8,955	6,038	6,485	6,455	6,038	0,392
11.05.2025 23	24,00	51,67	34,62	17,05	15,304	8,410	6,893	6,363	6,353	6,893	0,428
12.05.2025 23	24,00	49,26	33,20	16,06	13,491	8,398	5,093	6,394	6,312	5,093	0,326
13.05.2025 23	24,00	51,68	35,13	16,55	15,459	8,130	7,328	6,465	6,353	7,328	0,434
14.05.2025 23	24,00	51,31	36,05	15,26	16,851	10,450	6,400	6,649	6,577	6,400	0,419
15.05.2025 23	24,00	52,41	42,06	10,35	30,125	24,398	5,727	6,720	6,485	5,727	0,465
16.05.2025 23	24,00	48,61	35,61	13,00	17,924	11,864	6,059	6,822	6,740	6,059	0,375
17.05.2025 23	24,00	52,22	37,98	14,24	19,735	12,799	6,936	6,618	6,567	6,936	0,472
18.05.2025 23	24,00	52,81	38,13	14,68	19,473	13,308	6,165	6,649	6,710	6,165	0,453
19.05.2025 23	24,00	51,41	37,82	13,59	19,098	13,396	5,702	6,649	6,485	5,702	0,408
20.05.2025 23	24,00	51,02	37,65	13,37	18,968	13,287	5,681	6,547	6,496	5,681	0,403
Среднее	24,00	51,16	36,19	14,97	17,560	11,342	6,218	6,528	6,463	6,218	0,416
Итого	720,00				526,806	340,272	186,534			186,534	12,479

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2025	4877,460	362,846
20.05.2025	5059,542	375,325

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru