

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 1

Номер прибора: 1400783

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.05.2025 23	24,00	54,39	39,19	15,20	18,519	13,012	5,507	6,526	6,353	5,507	0,427
22.05.2025 23	24,00	54,89	39,50	15,39	18,896	12,770	6,126	6,751	6,587	6,126	0,454
23.05.2025 23	24,00	54,66	39,75	14,91	18,557	12,836	5,721	6,710	6,506	5,721	0,430
24.05.2025 23	24,00	54,38	40,54	13,84	19,311	13,867	5,445	6,689	6,638	5,445	0,420
25.05.2025 23	24,00	56,28	41,28	15,00	19,530	13,177	6,353	6,567	6,587	6,353	0,477
26.05.2025 23	24,00	30,53	26,34	4,19	4,205	2,968	1,237	2,590	2,417	1,237	0,051
27.05.2025 23	24,00	22,19	21,75	0,44	0,290	0,000	0,290	1,519	1,366	0,290	0,004
28.05.2025 23	24,00	21,01	20,76	0,25	0,058	0,000	0,058	1,183	1,081	0,058	0,001
29.05.2025 23	24,00	20,26	20,74	-0,48	0,000	0,000	0,000	0,826	0,510	0,000	0,000
30.05.2025 23	24,00	19,79	20,02	-0,23	1,346	0,704	0,641	3,069	3,018	0,641	0,004
31.05.2025 23	24,00	48,90	35,82	13,08	19,020	13,394	5,625	6,689	6,638	5,625	0,401
01.06.2025 23	24,00	55,31	41,48	13,83	20,844	16,325	4,520	6,638	6,557	4,520	0,404
02.06.2025 23	24,00	53,90	41,63	12,27	22,233	17,749	4,483	6,455	6,302	4,483	0,400
03.06.2025 23	24,00	56,20	44,29	11,91	25,746	20,923	4,823	6,078	5,925	4,823	0,450
04.06.2025 23	24,00	38,79	30,26	8,53	8,732	6,316	2,415	2,967	2,865	2,415	0,136
05.06.2025 23	24,00	44,39	29,75	14,64	10,643	5,526	5,117	6,271	6,292	5,117	0,265
06.06.2025 23	24,00	54,02	39,39	14,63	17,154	11,332	5,822	6,312	6,312	5,822	0,408
07.06.2025 23	24,00	53,98	41,92	12,06	22,085	15,353	6,732	6,302	6,200	6,732	0,469
08.06.2025 23	24,00	55,86	45,50	10,36	26,888	21,750	5,139	6,088	6,027	5,139	0,450
09.06.2025 23	24,00	54,91	42,68	12,23	21,849	15,837	6,012	6,434	6,353	6,012	0,434
10.06.2025 23	24,00	54,41	41,25	13,16	18,442	13,027	5,415	6,587	6,506	5,415	0,403
11.06.2025 23	24,00	55,05	41,60	13,45	19,203	13,815	5,388	6,526	6,343	5,388	0,418
12.06.2025 23	24,00	54,78	41,92	12,86	19,316	14,243	5,073	6,434	6,312	5,073	0,400
13.06.2025 23	24,00	55,16	41,81	13,35	19,336	14,224	5,112	6,414	6,343	5,112	0,410
14.06.2025 23	24,00	53,51	40,40	13,11	18,939	12,960	5,979	6,098	5,976	5,979	0,415
15.06.2025 23	24,00	54,26	40,66	13,60	19,589	13,563	6,026	6,526	6,383	6,026	0,440
16.06.2025 23	24,00	48,62	37,67	10,95	19,462	13,550	5,912	6,567	6,394	5,912	0,366
17.06.2025 23	24,00	49,17	37,42	11,75	18,795	13,359	5,436	6,485	6,383	5,436	0,361
18.06.2025 23	24,00	49,42	37,61	11,81	18,991	13,559	5,432	6,353	6,271	5,432	0,365
19.06.2025 23	24,00	49,37	37,78	11,59	19,500	13,556	5,944	6,088	5,976	5,944	0,381
20.06.2025 23	24,00	49,62	37,95	11,67	19,021	13,513	5,508	6,424	6,373	5,508	0,368
Среднее	24,00	47,68	36,73	10,95	16,339	11,716	4,622	5,586	5,477	4,622	0,336
Итого	744,00				506,499	363,208	143,292			143,292	10,409

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.05.2025	5059,542	375,325
20.06.2025	5199,012	385,735

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru