

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.03.2025 23	24,00	50,68	42,23	8,45	8,860	7,310	1,550	0,000	0,000	1,550	0,122
23.03.2025 23	23,00	50,48	42,11	8,37	8,710	7,390	1,320	0,000	0,000	1,320	0,111
24.03.2025 23	24,00	51,35	42,17	9,18	8,140	7,140	1,000	0,000	0,000	1,000	0,104
25.03.2025 23	23,00	51,36	42,22	9,14	7,930	7,020	0,910	0,000	0,000	0,910	0,097
26.03.2025 23	24,00	51,70	43,65	8,05	8,150	7,270	0,880	0,000	0,000	0,880	0,093
27.03.2025 23	24,00	52,62	44,02	8,60	8,450	7,450	1,000	0,000	0,000	1,000	0,104
28.03.2025 23	24,00	52,62	44,31	8,31	8,660	7,470	1,190	0,000	0,000	1,190	0,110
29.03.2025 23	24,00	56,84	47,62	9,22	8,570	7,530	1,040	0,000	0,000	1,040	0,115
30.03.2025 23	24,00	50,68	42,39	8,29	8,250	7,360	0,890	0,000	0,000	0,890	0,096
31.03.2025 23	24,00	46,58	39,49	7,09	7,910	7,040	0,870	0,000	0,000	0,870	0,080
01.04.2025 23	24,00	49,67	41,47	8,20	7,480	6,770	0,710	0,000	0,000	0,710	0,082
02.04.2025 23	24,00	50,21	42,05	8,16	7,540	6,850	0,690	0,000	0,000	0,690	0,080
03.04.2025 23	24,00	47,97	40,66	7,31	7,870	7,240	0,630	0,000	0,000	0,630	0,075
04.04.2025 23	23,00	48,86	40,98	7,88	7,790	7,100	0,690	0,000	0,000	0,690	0,079
05.04.2025 23	24,00	50,21	42,11	8,10	8,240	7,010	1,230	0,000	0,000	1,230	0,104
06.04.2025 23	24,00	48,61	41,50	7,11	8,460	7,250	1,210	0,000	0,000	1,210	0,096
07.04.2025 23	23,00	50,93	42,91	8,02	7,920	7,280	0,640	0,000	0,000	0,640	0,081
08.04.2025 23	24,00	48,83	40,87	7,96	8,400	7,280	1,120	0,000	0,000	1,120	0,099
09.04.2025 23	24,00	50,19	42,05	8,14	7,680	7,120	0,560	0,000	0,000	0,560	0,078
10.04.2025 23	24,00	51,67	42,99	8,68	7,810	7,070	0,740	0,000	0,000	0,740	0,089
11.04.2025 23	24,00	48,64	40,04	8,60	7,830	7,000	0,830	0,000	0,000	0,830	0,090
12.04.2025 23	24,00	47,60	39,42	8,18	8,440	7,040	1,400	0,000	0,000	1,400	0,109
13.04.2025 23	24,00	48,84	40,51	8,33	8,360	6,920	1,440	0,000	0,000	1,440	0,112
14.04.2025 23	24,00	50,31	42,00	8,31	7,880	7,010	0,870	0,000	0,000	0,870	0,091
15.04.2025 23	24,00	51,82	42,99	8,83	8,440	7,360	1,080	0,000	0,000	1,080	0,108
16.04.2025 23	24,00	52,16	43,46	8,70	8,400	7,420	0,980	0,000	0,000	0,980	0,104
17.04.2025 23	24,00	49,99	41,63	8,36	8,350	7,240	1,110	0,000	0,000	1,110	0,102
18.04.2025 23	24,00	49,93	42,07	7,86	8,250	7,500	0,750	0,000	0,000	0,750	0,086
19.04.2025 23	24,00	52,67	43,74	8,93	8,610	7,390	1,220	0,000	0,000	1,220	0,119
20.04.2025 23	24,00	51,70	43,01	8,69	8,350	7,410	0,940	0,000	0,000	0,940	0,104
Среднее	23,87	50,52	42,22	8,30	8,191	7,208	0,983	0,000	0,000	0,983	0,097
Итого	716,00				245,730	216,240	29,490			29,490	2,921

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.03.2025	2736,585	210,719
20.04.2025	2764,982	213,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru