

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,92	37,45	17,46	23,303	23,099	0,204	0,600	0,147	0,408	0,403
23.03.2025 23	23,00	54,80	37,54	17,25	23,497	23,270	0,227	0,600	0,147	0,390	0,401
24.03.2025 23	24,00	55,42	37,93	17,50	23,632	23,422	0,210	0,600	0,146	0,415	0,410
25.03.2025 23	23,00	55,75	38,46	17,29	24,131	23,964	0,167	0,600	0,145	0,401	0,414
26.03.2025 23	24,00	54,96	38,55	16,41	24,219	24,052	0,166	0,600	0,145	0,399	0,395
27.03.2025 23	24,00	55,93	39,18	16,75	24,000	23,848	0,153	0,600	0,143	0,403	0,399
28.03.2025 23	24,00	42,68	34,79	16,41	12,885	12,790	0,094	0,600	0,140	0,212	0,210
29.03.2025 23	24,00	21,93	22,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,137	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	20,64	20,81	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,138	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	42,76	31,21	17,27	15,911	15,630	0,280	0,600	0,139	0,278	0,270
01.04.2025 23	24,00	58,10	40,13	17,98	24,083	23,829	0,254	0,600	0,139	0,434	0,428
02.04.2025 23	24,00	37,38	31,30	15,11	10,307	9,849	0,458	0,600	0,130	0,162	0,149
03.04.2025 23	24,00	56,99	40,45	16,54	26,868	26,618	0,250	0,600	0,184	0,446	0,440
04.04.2025 23	23,00	58,60	41,45	17,15	26,789	26,568	0,221	0,600	0,175	0,441	0,456
05.04.2025 23	24,00	58,94	41,49	17,45	26,391	26,102	0,289	0,600	0,175	0,462	0,455
06.04.2025 23	24,00	58,16	40,88	17,28	26,283	25,960	0,323	0,600	0,229	0,455	0,449
07.04.2025 23	23,00	45,54	35,70	16,85	16,612	16,543	0,070	0,600	0,208	0,261	0,279
08.04.2025 23	24,00	57,14	40,38	16,74	26,996	26,659	0,337	0,600	0,216	0,453	0,446
09.04.2025 23	24,00	60,26	40,71	19,45	24,564	24,325	0,240	0,600	0,232	0,479	0,473
10.04.2025 23	24,00	60,19	40,14	20,04	23,561	23,298	0,263	0,600	0,234	0,473	0,467
11.04.2025 23	24,00	57,81	39,10	18,72	23,954	23,665	0,289	0,600	0,259	0,449	0,443
12.04.2025 23	24,00	56,74	38,18	18,56	23,514	23,236	0,278	0,600	0,241	0,437	0,431
13.04.2025 23	24,00	57,49	38,94	18,54	24,677	24,430	0,247	0,600	0,192	0,459	0,453
14.04.2025 23	24,00	57,84	39,86	17,97	25,707	25,464	0,243	0,600	0,191	0,463	0,458
15.04.2025 23	24,00	36,39	30,42	16,83	9,597	9,488	0,109	0,600	0,182	0,162	0,160
16.04.2025 23	24,00	17,74	17,66	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,174	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,69	17,14	18,38	0,087	0,000	0,087	0,600	0,176	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,13	17,79	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,184	0,000	0,000
Среднее	23,86	47,53	34,63	15,00	18,270	18,075	0,195	0,600	0,177	0,319	0,317
Итого	668,00				511,570	506,110	5,460			8,944	8,890

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-747,074	390,702
20.04.2025	-741,662	399,647

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru