

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2025 23	24,00	50,37	42,25	8,12	8,090	7,240	0,850	0,000	0,000	0,850	0,091
22.04.2025 23	24,00	52,16	43,69	8,47	8,430	7,270	1,160	0,000	0,000	1,160	0,105
23.04.2025 23	24,00	53,53	44,02	9,51	8,420	7,390	1,030	0,000	0,000	1,030	0,114
24.04.2025 23	24,00	54,60	46,36	8,24	8,360	7,390	0,970	0,000	0,000	0,970	0,100
25.04.2025 23	24,00	49,25	41,02	8,23	8,480	7,440	1,040	0,000	0,000	1,040	0,101
26.04.2025 23	24,00	52,81	44,66	8,15	8,580	7,380	1,200	0,000	0,000	1,200	0,108
27.04.2025 23	23,00	51,25	42,41	8,84	8,670	7,500	1,170	0,000	0,000	1,170	0,112
28.04.2025 23	24,00	49,72	40,96	8,76	8,680	7,490	1,190	0,000	0,000	1,190	0,111
29.04.2025 23	24,00	50,66	40,94	9,72	8,820	7,530	1,290	0,000	0,000	1,290	0,127
30.04.2025 23	24,00	50,20	41,94	8,26	8,590	7,360	1,230	0,000	0,000	1,230	0,108
01.05.2025 23	24,00	51,76	44,04	7,72	8,200	7,440	0,760	0,000	0,000	0,760	0,089
02.05.2025 23	24,00	51,60	43,61	7,99	8,550	7,420	1,130	0,000	0,000	1,130	0,107
03.05.2025 23	24,00	49,99	42,69	7,30	8,610	7,400	1,210	0,000	0,000	1,210	0,102
04.05.2025 23	24,00	51,18	42,69	8,49	8,630	7,430	1,200	0,000	0,000	1,200	0,110
05.05.2025 23	24,00	51,81	44,01	7,80	8,600	7,410	1,190	0,000	0,000	1,190	0,106
06.05.2025 23	24,00	53,91	45,24	8,67	8,520	7,360	1,160	0,000	0,000	1,160	0,115
07.05.2025 23	24,00	52,80	44,54	8,26	8,320	7,350	0,970	0,000	0,000	0,970	0,102
08.05.2025 23	24,00	53,16	44,54	8,62	9,110	7,840	1,270	0,000	0,000	1,270	0,122
09.05.2025 23	24,00	52,52	43,71	8,81	7,720	7,080	0,640	0,000	0,000	0,640	0,089
10.05.2025 23	24,00	52,17	43,36	8,81	7,580	6,830	0,750	0,000	0,000	0,750	0,091
11.05.2025 23	24,00	51,57	42,91	8,66	7,540	6,910	0,630	0,000	0,000	0,630	0,086
12.05.2025 23	22,00	49,22	41,26	7,96	7,670	6,870	0,800	0,000	0,000	0,800	0,083
13.05.2025 23	23,00	51,35	42,87	8,48	7,510	6,960	0,550	0,000	0,000	0,550	0,079
14.05.2025 23	24,00	51,73	42,98	8,75	8,440	7,340	1,100	0,000	0,000	1,100	0,110
15.05.2025 23	24,00	52,61	46,80	5,81	14,360	13,120	1,240	0,000	0,000	1,240	0,125
16.05.2025 23	21,00	48,82	41,77	7,05	9,690	8,820	0,870	0,000	0,000	0,870	0,099
17.05.2025 23	24,00	52,20	44,79	7,41	9,740	8,150	1,590	0,000	0,000	1,590	0,128
18.05.2025 23	23,00	52,76	45,18	7,58	9,910	8,240	1,670	0,000	0,000	1,670	0,133
19.05.2025 23	24,00	51,60	44,01	7,59	9,310	8,290	1,020	0,000	0,000	1,020	0,101
20.05.2025 23	24,00	51,98	44,17	7,81	9,400	8,310	1,090	0,000	0,000	1,090	0,110
Среднее	23,73	51,64	43,45	8,20	8,751	7,685	1,066	0,000	0,000	1,066	0,105
Итого	712,00				262,530	230,560	31,970			31,970	3,162

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2025	2764,982	213,640
20.05.2025	2795,924	216,802

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru