

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.05.2025 23	24,00	55,07	46,30	8,77	9,160	8,140	1,020	0,000	0,000	1,020	0,113
22.05.2025 23	24,00	55,55	46,66	8,89	9,440	8,090	1,350	0,000	0,000	1,350	0,130
23.05.2025 23	24,00	55,00	46,76	8,24	9,430	8,110	1,320	0,000	0,000	1,320	0,121
24.05.2025 23	24,00	55,14	47,19	7,95	9,860	8,400	1,460	0,000	0,000	1,460	0,130
25.05.2025 23	24,00	56,71	48,20	8,51	9,560	8,210	1,350	0,000	0,000	1,350	0,129
26.05.2025 23	22,00	30,86	29,79	1,07	4,130	4,080	0,050	0,000	0,000	0,050	0,008
27.05.2025 23	24,00	22,50	21,88	0,62	2,170	2,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
28.05.2025 23	23,00	21,03	19,94	1,09	0,490	0,560	-0,070	0,000	0,000	-0,070	0,001
29.05.2025 23	24,00	20,87	19,57	1,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30.05.2025 23	22,00	20,21	19,31	0,90	3,230	3,510	-0,280	0,000	0,000	-0,280	0,002
31.05.2025 23	23,00	47,87	42,11	5,76	12,000	10,240	1,760	0,000	0,000	1,760	0,135
01.06.2025 23	23,00	55,69	47,97	7,72	11,200	9,660	1,540	0,000	0,000	1,540	0,137
02.06.2025 23	23,00	54,22	46,66	7,56	11,370	10,140	1,230	0,000	0,000	1,230	0,129
03.06.2025 23	24,00	56,72	49,74	6,98	13,100	11,550	1,550	0,000	0,000	1,550	0,147
04.06.2025 23	20,00	35,51	32,99	2,52	5,330	5,260	0,070	0,000	0,000	0,070	0,025
05.06.2025 23	24,00	45,46	40,21	5,25	10,580	9,510	1,070	0,000	0,000	1,070	0,090
06.06.2025 23	24,00	55,10	47,95	7,15	10,680	9,290	1,390	0,000	0,000	1,390	0,126
07.06.2025 23	23,00	54,22	47,21	7,01	10,570	9,440	1,130	0,000	0,000	1,130	0,111
08.06.2025 23	23,00	56,34	49,98	6,36	13,220	12,060	1,160	0,000	0,000	1,160	0,124
09.06.2025 23	23,00	55,40	48,09	7,31	10,840	10,050	0,790	0,000	0,000	0,790	0,099
10.06.2025 23	24,00	54,79	46,89	7,90	9,270	8,220	1,050	0,000	0,000	1,050	0,109
11.06.2025 23	23,00	55,55	48,02	7,53	9,600	8,410	1,190	0,000	0,000	1,190	0,112
12.06.2025 23	23,00	55,23	48,11	7,12	9,750	8,580	1,170	0,000	0,000	1,170	0,109
13.06.2025 23	23,00	55,69	48,30	7,39	9,760	8,580	1,180	0,000	0,000	1,180	0,112
14.06.2025 23	22,00	53,64	46,57	7,07	10,170	8,970	1,200	0,000	0,000	1,200	0,114
15.06.2025 23	23,00	54,78	47,11	7,67	9,550	8,450	1,100	0,000	0,000	1,100	0,109
16.06.2025 23	23,00	49,81	43,71	6,10	9,600	8,480	1,120	0,000	0,000	1,120	0,092
17.06.2025 23	24,00	50,22	43,47	6,75	9,400	8,310	1,090	0,000	0,000	1,090	0,098
18.06.2025 23	24,00	50,03	43,28	6,75	9,390	8,310	1,080	0,000	0,000	1,080	0,097
19.06.2025 23	24,00	49,78	43,32	6,46	9,620	8,410	1,210	0,000	0,000	1,210	0,100
20.06.2025 23	24,00	50,22	43,71	6,51	9,700	8,290	1,410	0,000	0,000	1,410	0,108
Среднее	23,29	48,04	41,97	6,07	8,780	7,790	0,990	0,000	0,000	0,990	0,094
Итого	722,00				272,170	241,480	30,690			30,690	2,920

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.05.2025	2795,924	216,802
20.06.2025	2826,383	219,723

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1