

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.08.2025 23	22,00	48,66	44,41	4,25	10,390	8,430	1,960	0,000	0,000	1,960	0,121
22.08.2025 23	24,00	54,35	48,26	6,09	11,770	9,330	2,440	0,000	0,000	2,440	0,162
23.08.2025 23	24,00	54,50	48,31	6,19	11,790	9,420	2,370	0,000	0,000	2,370	0,161
24.08.2025 23	24,00	54,59	48,32	6,27	11,020	9,560	1,460	0,000	0,000	1,460	0,122
25.08.2025 23	24,00	53,87	47,49	6,38	10,580	9,380	1,200	0,000	0,000	1,200	0,109
26.08.2025 23	24,00	53,72	47,43	6,29	11,030	9,370	1,660	0,000	0,000	1,660	0,129
27.08.2025 23	24,00	54,02	47,58	6,44	10,970	9,410	1,560	0,000	0,000	1,560	0,126
28.08.2025 23	24,00	54,61	48,23	6,38	10,950	9,370	1,580	0,000	0,000	1,580	0,127
29.08.2025 23	24,00	50,02	45,92	4,10	10,900	9,040	1,860	0,000	0,000	1,860	0,115
30.08.2025 23	24,00	54,90	48,62	6,28	11,000	9,600	1,400	0,000	0,000	1,400	0,120
31.08.2025 23	24,00	55,15	48,79	6,36	11,200	9,500	1,700	0,000	0,000	1,700	0,134
01.09.2025 23	24,00	54,48	48,25	6,23	10,650	9,590	1,060	0,000	0,000	1,060	0,104
02.09.2025 23	24,00	53,22	46,70	6,52	9,550	8,540	1,010	0,000	0,000	1,010	0,096
03.09.2025 23	24,00	52,31	45,89	6,42	9,790	8,760	1,030	0,000	0,000	1,030	0,097
04.09.2025 23	24,00	52,21	46,48	5,73	10,150	9,090	1,060	0,000	0,000	1,060	0,094
05.09.2025 23	24,00	53,52	47,15	6,37	10,440	9,430	1,010	0,000	0,000	1,010	0,101
06.09.2025 23	23,00	45,07	40,51	4,56	11,570	10,400	1,170	0,000	0,000	1,170	0,081
07.09.2025 23	24,00	51,60	45,80	5,80	10,610	9,280	1,330	0,000	0,000	1,330	0,106
08.09.2025 23	24,00	52,42	45,86	6,56	9,950	9,040	0,910	0,000	0,000	0,910	0,095
09.09.2025 23	24,00	51,65	45,47	6,18	10,390	8,930	1,460	0,000	0,000	1,460	0,113
10.09.2025 23	24,00	50,44	44,78	5,66	10,490	9,360	1,130	0,000	0,000	1,130	0,096
11.09.2025 23	24,00	51,56	45,68	5,88	11,110	9,830	1,280	0,000	0,000	1,280	0,108
12.09.2025 23	24,00	51,72	45,88	5,84	11,130	10,030	1,100	0,000	0,000	1,100	0,102
13.09.2025 23	24,00	50,81	45,18	5,63	11,420	9,920	1,500	0,000	0,000	1,500	0,114
14.09.2025 23	24,00	50,49	44,74	5,75	11,070	9,720	1,350	0,000	0,000	1,350	0,109
15.09.2025 23	24,00	50,32	45,19	5,13	11,250	10,360	0,890	0,000	0,000	0,890	0,089
16.09.2025 23	24,00	51,86	46,27	5,59	11,580	10,490	1,090	0,000	0,000	1,090	0,102
17.09.2025 23	24,00	52,66	46,72	5,94	11,650	10,410	1,240	0,000	0,000	1,240	0,112
18.09.2025 23	24,00	51,52	45,77	5,75	11,660	10,250	1,410	0,000	0,000	1,410	0,115
19.09.2025 23	24,00	51,13	45,48	5,65	11,490	10,220	1,270	0,000	0,000	1,270	0,107
20.09.2025 23	23,00	52,46	46,43	6,03	11,900	10,500	1,400	0,000	0,000	1,400	0,118
Среднее	23,87	52,25	46,37	5,88	10,950	9,566	1,384	0,000	0,000	1,384	0,112
Итого	740,00				339,450	296,560	42,890			42,890	3,484

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.08.2025	2896,094	225,640
20.09.2025	2937,745	229,124

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru