

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.10.2024 23	24,00	38,47	19,23	19,24	1,890	0,070	1,820	0,000	0,000	1,820	0,064
23.10.2024 23	24,00	26,63	20,39	6,24	0,470	0,170	0,300	0,000	0,000	0,300	0,006
24.10.2024 23	15,00	22,74	20,71	2,03	6,630	6,850	-0,220	0,000	0,000	-0,220	0,015
25.10.2024 23	21,00	42,33	33,69	8,64	6,040	5,810	0,230	0,000	0,000	0,230	0,065
26.10.2024 23	24,00	55,15	43,70	11,45	7,410	6,630	0,780	0,000	0,000	0,780	0,107
27.10.2024 23	24,00	55,73	46,60	9,13	8,410	7,150	1,260	0,000	0,000	1,260	0,120
28.10.2024 23	24,00	57,28	47,74	9,54	8,530	7,610	0,920	0,000	0,000	0,920	0,113
29.10.2024 23	24,00	57,14	47,33	9,81	8,980	7,550	1,430	0,000	0,000	1,430	0,137
30.10.2024 23	24,00	56,42	47,37	9,05	8,750	7,530	1,220	0,000	0,000	1,220	0,121
31.10.2024 23	24,00	50,14	42,30	7,84	8,880	7,350	1,530	0,000	0,000	1,530	0,116
01.11.2024 23	24,00	53,56	45,31	8,25	8,950	7,510	1,440	0,000	0,000	1,440	0,121
02.11.2024 23	22,00	53,38	44,84	8,54	8,130	7,190	0,940	0,000	0,000	0,940	0,105
03.11.2024 23	24,00	49,89	42,72	7,17	8,820	7,110	1,710	0,000	0,000	1,710	0,118
04.11.2024 23	24,00	46,12	39,22	6,90	8,930	7,500	1,430	0,000	0,000	1,430	0,099
05.11.2024 23	24,00	50,12	40,79	9,33	8,310	7,320	0,990	0,000	0,000	0,990	0,106
06.11.2024 23	24,00	51,26	42,29	8,97	8,500	7,220	1,280	0,000	0,000	1,280	0,116
07.11.2024 23	24,00	52,50	43,85	8,65	8,760	7,310	1,450	0,000	0,000	1,450	0,122
08.11.2024 23	24,00	53,01	44,00	9,01	8,480	7,400	1,080	0,000	0,000	1,080	0,111
09.11.2024 23	24,00	52,20	43,81	8,39	8,840	7,600	1,240	0,000	0,000	1,240	0,113
10.11.2024 23	24,00	52,73	44,40	8,33	9,360	7,460	1,900	0,000	0,000	1,900	0,140
11.11.2024 23	24,00	52,49	43,96	8,53	8,640	7,300	1,340	0,000	0,000	1,340	0,116
12.11.2024 23	24,00	51,37	43,04	8,33	8,280	7,340	0,940	0,000	0,000	0,940	0,098
13.11.2024 23	24,00	52,24	43,41	8,83	8,150	7,320	0,830	0,000	0,000	0,830	0,097
14.11.2024 23	24,00	52,25	43,52	8,73	8,410	7,330	1,080	0,000	0,000	1,080	0,107
15.11.2024 23	24,00	50,50	42,47	8,03	8,330	7,290	1,040	0,000	0,000	1,040	0,098
16.11.2024 23	24,00	50,23	42,40	7,83	8,730	7,360	1,370	0,000	0,000	1,370	0,110
17.11.2024 23	24,00	51,09	43,07	8,02	9,260	8,010	1,250	0,000	0,000	1,250	0,112
18.11.2024 23	22,00	49,96	42,01	7,95	7,770	7,100	0,670	0,000	0,000	0,670	0,083
19.11.2024 23	24,00	52,29	43,60	8,69	8,690	7,410	1,280	0,000	0,000	1,280	0,116
20.11.2024 23	24,00	48,88	41,18	7,70	8,490	7,290	1,200	0,000	0,000	1,200	0,100
Среднее	23,47	49,60	40,97	8,64	7,927	6,803	1,124	0,000	0,000	1,124	0,102
Итого	704,00				237,820	204,090	33,730			33,730	3,053

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.10.2024	2569,040	194,426
20.11.2024	2602,612	197,479

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru