

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
20.12.2024 23	24,00	53,14	44,00	9,14	8,640	7,290	1,350	0,000	0,000	1,350	0,122
21.12.2024 23	24,00	53,23	44,25	8,98	8,820	7,410	1,410	0,000	0,000	1,410	0,125
22.12.2024 23	24,00	49,84	41,51	8,33	8,430	7,350	1,080	0,000	0,000	1,080	0,101
23.12.2024 23	24,00	49,87	41,76	8,11	7,970	7,140	0,830	0,000	0,000	0,830	0,089
24.12.2024 23	24,00	52,35	43,45	8,90	8,180	7,240	0,940	0,000	0,000	0,940	0,101
25.12.2024 23	24,00	51,03	42,45	8,58	8,510	7,140	1,370	0,000	0,000	1,370	0,115
26.12.2024 23	24,00	48,79	40,58	8,21	8,500	7,110	1,390	0,000	0,000	1,390	0,110
27.12.2024 23	24,00	50,81	42,37	8,44	8,290	7,180	1,110	0,000	0,000	1,110	0,104
28.12.2024 23	24,00	47,43	39,59	7,84	8,490	7,260	1,230	0,000	0,000	1,230	0,101
29.12.2024 23	24,00	50,16	41,71	8,45	8,500	7,170	1,330	0,000	0,000	1,330	0,112
30.12.2024 23	24,00	51,07	42,23	8,84	8,540	7,230	1,310	0,000	0,000	1,310	0,115
31.12.2024 23	24,00	51,46	41,69	9,77	9,010	7,020	1,990	0,000	0,000	1,990	0,145
01.01.2025 23	24,00	51,22	42,84	8,38	8,810	7,280	1,530	0,000	0,000	1,530	0,121
02.01.2025 23	24,00	51,68	42,78	8,90	8,910	7,290	1,620	0,000	0,000	1,620	0,129
03.01.2025 23	24,00	51,64	43,00	8,64	9,170	7,260	1,910	0,000	0,000	1,910	0,139
04.01.2025 23	24,00	49,22	41,36	7,86	8,960	7,330	1,630	0,000	0,000	1,630	0,120
05.01.2025 23	24,00	52,06	42,66	9,40	9,030	7,410	1,620	0,000	0,000	1,620	0,135
06.01.2025 23	24,00	55,53	45,21	10,32	8,930	7,020	1,910	0,000	0,000	1,910	0,156
07.01.2025 23	24,00	51,75	42,99	8,76	8,670	6,910	1,760	0,000	0,000	1,760	0,131
08.01.2025 23	24,00	51,61	42,30	9,31	8,140	6,990	1,150	0,000	0,000	1,150	0,111
09.01.2025 23	24,00	51,50	42,71	8,79	8,290	7,120	1,170	0,000	0,000	1,170	0,109
10.01.2025 23	24,00	51,87	42,95	8,92	8,450	7,410	1,040	0,000	0,000	1,040	0,106
11.01.2025 23	23,00	51,95	43,44	8,51	8,860	7,410	1,450	0,000	0,000	1,450	0,119
12.01.2025 23	24,00	51,96	42,98	8,98	8,610	7,310	1,300	0,000	0,000	1,300	0,117
13.01.2025 23	24,00	50,70	42,02	8,68	8,570	7,180	1,390	0,000	0,000	1,390	0,116
14.01.2025 23	24,00	50,29	41,49	8,80	8,300	7,260	1,040	0,000	0,000	1,040	0,103
15.01.2025 23	24,00	52,06	42,45	9,61	8,440	7,230	1,210	0,000	0,000	1,210	0,118
16.01.2025 23	24,00	52,17	42,78	9,39	8,290	7,120	1,170	0,000	0,000	1,170	0,113
17.01.2025 23	24,00	52,25	42,23	10,02	8,460	7,200	1,260	0,000	0,000	1,260	0,122
18.01.2025 23	24,00	49,14	40,66	8,48	8,800	7,250	1,550	0,000	0,000	1,550	0,120
19.01.2025 23	24,00	48,49	40,43	8,06	8,620	7,230	1,390	0,000	0,000	1,390	0,109
Среднее	23,97	51,17	42,35	8,82	8,587	7,218	1,369	0,000	0,000	1,369	0,117
Итого	743,00				266,190	223,750	42,440			42,440	3,635

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
20.12.2024	2632,974	200,502
19.01.2025	2674,044	204,137

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru