

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 104032

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	55,86	47,09	8,77	276,850	275,550	1,281	6,000	5,500	2,391	2,390
19.02.2025 23	24,00	56,00	47,11	8,89	276,900	275,510	1,370	6,000	5,500	2,424	2,422
20.02.2025 23	24,00	56,76	47,63	9,14	277,520	275,900	1,596	6,000	5,500	2,496	2,492
21.02.2025 23	24,00	55,89	46,76	9,13	277,460	275,740	1,695	6,000	5,500	2,494	2,489
22.02.2025 23	24,00	55,35	46,20	9,16	277,140	275,410	1,706	6,000	5,500	2,500	2,495
23.02.2025 23	24,00	55,20	46,08	9,12	276,980	275,340	1,617	6,000	5,500	2,487	2,483
24.02.2025 23	24,00	56,29	47,11	9,18	277,060	275,440	1,597	6,000	5,500	2,505	2,501
25.02.2025 23	24,00	56,40	47,50	8,91	283,700	282,130	1,547	6,000	5,500	2,488	2,485
26.02.2025 23	24,00	56,03	47,37	8,65	294,350	292,870	1,459	6,000	5,500	2,508	2,506
27.02.2025 23	24,00	56,31	47,62	8,69	294,450	293,170	1,261	6,000	5,500	2,518	2,517
28.02.2025 23	24,00	57,21	48,47	8,74	294,460	293,260	1,182	6,000	5,500	2,534	2,534
01.03.2025 23	24,00	57,28	48,66	8,62	294,320	293,290	1,015	6,000	5,500	2,496	2,497
02.03.2025 23	24,00	57,78	49,12	8,66	294,310	293,280	1,014	6,000	5,500	2,506	2,508
03.03.2025 23	24,00	56,89	48,65	8,24	294,040	293,160	0,867	6,000	5,500	2,385	2,387
04.03.2025 23	24,00	57,74	49,19	8,55	288,570	287,430	1,123	6,000	5,500	2,429	2,429
05.03.2025 23	24,00	57,01	48,52	8,49	276,250	274,270	1,951	6,000	5,500	2,309	2,302
06.03.2025 23	24,00	56,96	48,60	8,36	276,630	275,390	1,222	6,000	5,500	2,277	2,276
07.03.2025 23	24,00	55,13	47,42	7,71	276,510	275,750	0,749	6,000	5,500	2,100	2,102
08.03.2025 23	24,00	55,67	47,79	7,88	276,040	275,030	0,996	6,000	5,500	2,143	2,143
09.03.2025 23	24,00	55,91	48,14	7,77	275,940	274,950	0,976	6,000	5,500	2,111	2,112
10.03.2025 23	24,00	53,87	45,95	7,92	218,187	217,276	0,899	6,000	5,500	1,704	1,703
11.03.2025 23	24,00	54,56	47,20	7,37	279,740	278,170	1,549	6,000	5,500	2,031	2,026
12.03.2025 23	24,00	53,02	46,23	6,79	282,330	280,580	1,727	6,000	5,500	1,890	1,884
13.03.2025 23	24,00	50,82	43,06	7,76	147,105	146,186	0,908	6,000	5,500	1,127	1,124
14.03.2025 23	24,00	50,09	42,58	7,50	156,059	155,396	0,655	6,000	5,500	1,156	1,155
15.03.2025 23	24,00	52,92	44,91	8,01	165,521	164,119	1,386	6,000	5,500	1,319	1,307
16.03.2025 23	24,00	50,85	43,39	7,46	142,430	142,295	0,135	6,000	5,500	1,054	1,056
17.03.2025 23	24,00	45,49	39,99	5,50	177,878	177,584	0,291	6,000	5,500	0,970	0,969
18.03.2025 23	24,00	50,35	44,59	5,76	301,980	302,410	-0,425	6,000	5,500	1,718	1,724
19.03.2025 23	24,00	52,89	46,37	6,52	301,980	302,340	-0,355	6,000	5,500	1,943	1,951
20.03.2025 23	24,00	54,06	46,85	7,21	299,170	243,710	54,710	6,000	5,500	2,117	1,727
21.03.2025 23	24,00	55,53	48,12	7,41	296,140	224,030	71,104	6,000	5,500	2,191	1,667
Среднее	24,00	54,75	46,70	8,06	263,375	258,343	4,963	6,000	5,500	2,104	2,074
Итого	768,00				8427,999	8266,967	158,807			67,324	66,362

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	Qг, Гкал
18.02.2025	22732,612	22671,051	187,696	187,954
21.03.2025	31160,611	30938,018	255,020	254,316

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.03.2025 00 по 21.03.2025 23

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 104032

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.03.2025 01	1,00	53,29	46,36	6,94	12,404	12,463	-0,059	6,000	5,500	0,086	0,086
20.03.2025 02	1,00	53,78	46,68	7,10	12,411	12,461	-0,050	6,000	5,500	0,088	0,089
20.03.2025 03	1,00	54,08	46,89	7,19	12,409	12,460	-0,051	6,000	5,500	0,089	0,090
20.03.2025 04	1,00	54,25	46,96	7,29	12,408	12,459	-0,051	6,000	5,500	0,090	0,091
20.03.2025 05	1,00	54,38	47,06	7,32	12,407	12,459	-0,051	6,000	5,500	0,091	0,091
20.03.2025 06	1,00	54,40	47,08	7,32	12,407	12,469	-0,061	6,000	5,500	0,091	0,091
20.03.2025 07	1,00	54,27	47,04	7,23	12,408	12,449	-0,041	6,000	5,500	0,090	0,090
20.03.2025 08	1,00	53,98	46,83	7,14	12,380	12,440	-0,060	6,000	5,500	0,088	0,089
20.03.2025 09	1,00	53,36	46,38	6,98	12,364	12,413	-0,049	6,000	5,500	0,086	0,087
20.03.2025 10	1,00	53,50	46,35	7,15	12,403	12,453	-0,050	6,000	5,500	0,089	0,089
20.03.2025 11	1,00	53,27	46,42	6,85	12,394	12,452	-0,058	6,000	5,500	0,085	0,085
20.03.2025 12	1,00	53,37	46,37	7,00	12,384	12,443	-0,059	6,000	5,500	0,087	0,087
20.03.2025 13	1,00	53,69	46,52	7,18	12,234	12,284	-0,050	6,000	5,500	0,088	0,088
20.03.2025 14	1,00	54,48	47,08	7,39	12,229	12,281	-0,051	6,000	5,500	0,090	0,091
20.03.2025 15	1,00	54,88	47,53	7,35	12,237	12,288	-0,051	6,000	5,500	0,090	0,090
20.03.2025 16	1,00	54,82	47,48	7,34	12,208	12,259	-0,051	6,000	5,500	0,090	0,090
20.03.2025 17	1,00	54,69	47,41	7,28	12,149	12,200	-0,051	6,000	5,500	0,088	0,089
20.03.2025 18	1,00	54,73	47,37	7,36	12,139	12,190	-0,051	6,000	5,500	0,089	0,090
20.03.2025 19	1,00	54,45	47,28	7,18	12,141	5,709	6,431	6,000	5,500	0,087	0,041
20.03.2025 20	1,00	54,22	46,94	7,28	12,142	0,000	12,142	6,000	5,500	0,088	0,000
20.03.2025 21	1,00	54,17	46,95	7,22	12,142	0,000	12,142	6,000	5,500	0,088	0,000
20.03.2025 22	1,00	54,25	47,02	7,23	12,152	0,000	12,152	6,000	5,500	0,088	0,000
20.03.2025 23	1,00	54,34	47,05	7,29	12,141	0,099	12,042	6,000	5,500	0,088	0,001
21.03.2025 00	1,00	54,48	47,23	7,24	12,150	0,000	12,150	6,000	5,500	0,088	0,000
21.03.2025 01	1,00	54,78	47,45	7,33	12,149	0,000	12,149	6,000	5,500	0,089	0,000
21.03.2025 02	1,00	55,12	47,72	7,39	12,147	0,000	12,147	6,000	5,500	0,090	0,000
21.03.2025 03	1,00	55,40	47,89	7,51	12,145	0,000	12,145	6,000	5,500	0,091	0,000
21.03.2025 04	1,00	55,59	47,90	7,69	12,144	0,030	12,114	6,000	5,500	0,093	0,000
21.03.2025 05	1,00	55,73	48,12	7,61	12,143	1,395	10,748	6,000	5,500	0,092	0,011
21.03.2025 06	1,00	55,81	48,14	7,67	12,142	12,206	-0,063	6,000	5,500	0,093	0,094
21.03.2025 07	1,00	55,89	48,20	7,69	12,142	12,195	-0,053	6,000	5,500	0,093	0,094
21.03.2025 08	1,00	55,79	48,19	7,60	12,212	12,285	-0,073	6,000	5,500	0,093	0,093
21.03.2025 09	1,00	55,49	48,05	7,44	12,223	12,285	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,091
21.03.2025 10	1,00	55,26	47,81	7,45	12,215	12,277	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,091
21.03.2025 11	1,00	55,25	47,78	7,47	12,215	12,277	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,092
21.03.2025 12	1,00	55,37	47,88	7,49	12,214	12,276	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,092
21.03.2025 13	1,00	55,31	47,91	7,40	12,214	12,276	-0,062	6,000	5,500	0,090	0,091
21.03.2025 14	1,00	55,47	47,98	7,49	12,214	12,276	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,092
21.03.2025 15	1,00	55,51	48,09	7,42	12,174	12,246	-0,072	6,000	5,500	0,090	0,091
21.03.2025 16	1,00	55,27	47,87	7,40	12,136	12,197	-0,061	6,000	5,500	0,090	0,090
21.03.2025 17	1,00	55,52	47,98	7,54	12,134	12,197	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,092
21.03.2025 18	1,00	55,89	48,31	7,58	12,142	12,195	-0,053	6,000	5,500	0,092	0,092
21.03.2025 19	1,00	55,86	48,34	7,51	12,132	12,195	-0,062	6,000	5,500	0,091	0,092
21.03.2025 20	1,00	55,92	48,35	7,57	12,122	12,195	-0,073	6,000	5,500	0,092	0,092
21.03.2025 21	1,00	55,98	48,39	7,59	12,132	12,194	-0,063	6,000	5,500	0,092	0,093
21.03.2025 22	1,00	56,11	48,50	7,60	12,141	12,194	-0,053	6,000	5,500	0,092	0,093
21.03.2025 23	1,00	55,97	48,42	7,55	12,132	12,204	-0,073	6,000	5,500	0,092	0,092
22.03.2025 00	1,00	56,14	48,50	7,65	12,140	12,204	-0,063	6,000	5,500	0,093	0,093
Среднее	1,00	54,87	47,50	7,36	12,224	9,636	2,588	6,000	5,500	0,090	0,071
Итого	48,00				586,749	462,528	124,221			4,318	3,405

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.03.2025	30153,701	30174,345	250,795
21.03.2025	30740,450	30636,873	255,113

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru