

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 104032

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	55,67	46,18	9,49	229,590	227,570	1,991	6,000	5,500	2,146	2,136
21.12.2024 23	24,00	56,45	46,71	9,74	228,530	226,440	2,060	6,000	5,500	2,191	2,181
22.12.2024 23	24,00	54,59	45,59	9,01	228,280	226,370	1,884	6,000	5,500	2,026	2,018
23.12.2024 23	24,00	53,17	44,77	8,40	227,700	225,910	1,766	6,000	5,500	1,887	1,879
24.12.2024 23	24,00	51,27	43,30	7,98	228,440	226,820	1,600	6,000	5,500	1,798	1,792
25.12.2024 23	24,00	54,55	45,77	8,78	229,870	228,250	1,598	6,000	5,500	1,990	1,984
26.12.2024 23	24,00	52,29	44,26	8,03	236,608	235,560	1,035	6,000	5,500	1,873	1,872
27.12.2024 23	24,00	56,08	47,63	8,45	264,900	264,300	0,591	6,000	5,500	2,205	2,209
28.12.2024 23	24,00	55,85	47,34	8,51	263,350	263,210	0,138	6,000	5,500	2,208	2,215
29.12.2024 23	24,00	57,21	48,17	9,04	265,480	265,280	0,197	6,000	5,500	2,362	2,370
30.12.2024 23	24,00	55,70	47,16	8,55	265,480	265,160	0,315	6,000	5,500	2,235	2,241
31.12.2024 23	24,00	56,21	47,52	8,69	266,180	265,910	0,266	6,000	5,500	2,277	2,284
01.01.2025 23	24,00	55,97	47,57	8,39	265,600	265,250	0,345	6,000	5,500	2,196	2,201
02.01.2025 23	24,00	53,89	46,10	7,80	265,470	265,390	0,079	6,000	5,500	2,040	2,047
03.01.2025 23	24,00	54,20	46,41	7,78	266,010	265,530	0,474	6,000	5,500	2,041	2,045
04.01.2025 23	24,00	54,59	46,74	7,85	266,340	265,590	0,740	6,000	5,500	2,060	2,061
05.01.2025 23	24,00	55,31	47,05	8,25	266,680	265,820	0,848	6,000	5,500	2,168	2,170
06.01.2025 23	24,00	57,62	48,56	9,06	266,940	266,040	0,886	6,000	5,500	2,379	2,381
07.01.2025 23	24,00	55,39	47,25	8,14	266,880	266,080	0,789	6,000	5,500	2,141	2,142
08.01.2025 23	24,00	55,58	47,37	8,22	267,587	266,700	0,874	6,000	5,500	2,166	2,167
09.01.2025 23	24,00	56,05	47,79	8,27	268,100	267,020	1,064	6,000	5,500	2,183	2,183
10.01.2025 23	24,00	53,02	45,76	7,26	273,170	272,160	0,997	6,000	5,500	1,958	1,958
11.01.2025 23	24,00	54,81	46,98	7,83	265,550	264,390	1,144	6,000	5,500	2,050	2,048
12.01.2025 23	24,00	55,08	47,05	8,03	265,560	264,030	1,509	6,000	5,500	2,100	2,096
13.01.2025 23	24,00	54,75	46,88	7,86	265,390	264,090	1,282	6,000	5,500	2,056	2,054
14.01.2025 23	24,00	53,41	45,40	8,01	59,674	58,487	1,179	6,000	5,500	0,467	0,481
15.01.2025 23	24,00	52,70	44,89	7,82	171,200	169,790	1,392	6,000	5,500	1,320	1,314
16.01.2025 23	24,00	57,30	48,93	8,36	294,010	292,460	1,527	6,000	5,500	2,419	2,416
17.01.2025 23	24,00	56,38	48,19	8,18	293,980	292,320	1,636	6,000	5,500	2,369	2,365
18.01.2025 23	24,00	56,22	48,17	8,04	293,310	291,890	1,399	6,000	5,500	2,323	2,320
19.01.2025 23	24,00	54,41	46,90	7,51	293,100	292,080	1,006	6,000	5,500	2,169	2,169
Среднее	24,00	55,02	46,72	8,30	251,902	250,835	1,052	6,000	5,500	2,058	2,058
Итого	744,00				7808,959	7775,896	32,611			63,805	63,798

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал	Qг, Гкал
20.12.2024	6888,399	6886,438	59,386	59,623
19.01.2025	14697,358	14662,335	123,191	123,420

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru