

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	0,00	49,35	38,15	11,20	69,580	69,580	0,000	6,00	5,00	0,777	0,779
21.01.2025 23	24,00	0,00	49,25	38,50	10,75	71,770	71,770	0,000	6,00	5,00	0,771	0,772
22.01.2025 23	24,00	0,00	50,53	38,85	11,68	68,780	68,780	0,000	6,00	5,00	0,803	0,803
23.01.2025 23	24,00	0,00	49,33	37,89	11,44	66,480	66,480	0,000	6,00	5,00	0,762	0,761
24.01.2025 23	24,00	0,00	49,54	38,01	11,53	64,980	64,980	0,000	6,00	5,00	0,747	0,749
25.01.2025 23	24,00	0,00	46,41	36,08	10,33	64,350	64,350	0,000	6,00	5,00	0,667	0,665
26.01.2025 23	24,00	0,00	48,78	37,51	11,27	63,980	63,980	0,000	6,00	5,00	0,722	0,721
27.01.2025 23	24,00	0,00	49,24	37,64	11,60	64,080	64,080	0,000	6,00	5,00	0,743	0,743
28.01.2025 23	24,00	0,00	50,20	38,35	11,85	64,520	63,080	1,440	6,00	5,00	0,766	0,747
29.01.2025 23	24,00	0,00	49,34	37,75	11,59	63,780	59,520	4,260	6,00	5,00	0,740	0,690
30.01.2025 23	24,00	0,00	48,53	37,35	11,18	64,190	60,430	3,760	6,00	5,00	0,716	0,676
31.01.2025 23	24,00	0,00	48,76	37,49	11,27	63,580	60,380	3,200	6,00	5,00	0,715	0,680
01.02.2025 23	24,00	0,00	49,44	37,88	11,56	63,880	60,110	3,770	6,00	5,00	0,738	0,695
02.02.2025 23	24,00	0,00	49,43	38,04	11,39	63,980	59,720	4,260	6,00	5,00	0,729	0,680
03.02.2025 23	24,00	0,00	46,64	36,56	10,08	64,240	59,510	4,730	6,00	5,00	0,647	0,600
04.02.2025 23	24,00	0,00	49,31	37,84	11,47	63,980	59,530	4,450	6,00	5,00	0,733	0,683
05.02.2025 23	24,00	0,00	49,68	37,84	11,84	64,080	59,820	4,260	6,00	5,00	0,761	0,708
06.02.2025 23	24,00	0,00	49,73	37,77	11,96	63,680	60,480	3,200	6,00	5,00	0,759	0,723
07.02.2025 23	24,00	0,00	49,85	37,49	12,36	61,280	54,490	6,790	6,00	5,00	0,754	0,673
08.02.2025 23	24,00	0,00	49,71	37,70	12,01	66,680	58,520	8,160	6,00	5,00	0,801	0,703
09.02.2025 23	24,00	0,00	49,51	37,43	12,08	66,680	58,320	8,360	6,00	5,00	0,806	0,705
10.02.2025 23	24,00	0,00	50,13	37,82	12,31	66,680	58,020	8,660	6,00	5,00	0,822	0,714
11.02.2025 23	24,00	0,00	50,58	38,24	12,34	67,060	58,320	8,740	6,00	5,00	0,829	0,720
12.02.2025 23	24,00	0,00	50,31	38,18	12,13	67,270	58,420	8,850	6,00	5,00	0,814	0,709
13.02.2025 23	24,00	0,00	50,62	38,47	12,15	67,360	58,520	8,840	6,00	5,00	0,818	0,711
14.02.2025 23	24,00	0,00	50,75	38,58	12,17	66,950	58,220	8,730	6,00	5,00	0,817	0,709
15.02.2025 23	24,00	0,00	49,71	38,01	11,70	66,980	58,520	8,460	6,00	5,00	0,787	0,685
16.02.2025 23	24,00	0,00	48,66	37,48	11,18	67,380	58,820	8,560	6,00	5,00	0,753	0,658
17.02.2025 23	24,00	0,00	49,52	37,42	12,10	67,480	58,720	8,760	6,00	5,00	0,819	0,711
Среднее	24,00	0,00	49,41	37,80	11,60	65,714	61,223	4,491	6,00	5,00	0,763	0,709
Итого	696,00	0,00				1905,710	1775,470	130,240			22,116	20,572

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	14479,770	19293,010	112,012	5892,00	684,00
17.02.2025	16385,480	21068,480	134,128	6588,00	684,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru