

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	49,30	38,91	10,39	73,370	66,610	6,760	0,59	0,49	0,762	0,692
23.03.2025 23	24,00	0,00	49,89	39,26	10,63	73,480	66,620	6,860	0,59	0,49	0,782	0,708
24.03.2025 23	24,00	0,00	47,77	38,17	9,60	75,580	68,420	7,160	0,59	0,49	0,724	0,657
25.03.2025 23	24,00	0,00	46,17	37,34	8,83	76,480	68,920	7,560	0,59	0,49	0,673	0,609
26.03.2025 23	24,00	0,00	46,95	38,13	8,82	76,870	69,020	7,850	0,59	0,49	0,678	0,609
27.03.2025 23	24,00	0,00	45,45	36,70	8,75	38,840	35,750	3,090	0,59	0,49	0,340	0,313
28.03.2025 23	24,00	0,00	44,35	36,17	8,18	32,580	32,580	0,000	0,59	0,49	0,264	0,267
29.03.2025 23	24,00	0,00	21,45	18,39	3,06	0,100	0,000	0,100	0,59	0,49	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	0,00	20,01	19,33	0,68	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	36,80	30,33	6,47	36,760	36,760	0,000	0,59	0,49	0,243	0,238
01.04.2025 23	24,00	0,00	46,81	37,98	8,83	78,230	78,230	0,000	0,59	0,49	0,691	0,691
02.04.2025 23	24,00	0,00	44,28	36,19	8,09	34,650	34,660	-0,010	0,59	0,49	0,283	0,280
03.04.2025 23	24,00	0,00	43,32	35,53	7,79	75,560	75,560	0,000	0,59	0,49	0,589	0,589
04.04.2025 23	24,00	0,00	46,91	37,81	9,10	71,980	71,980	0,000	0,59	0,49	0,658	0,655
05.04.2025 23	24,00	0,00	47,98	38,30	9,68	69,730	69,730	0,000	0,59	0,49	0,675	0,675
06.04.2025 23	24,00	0,00	47,26	37,84	9,42	69,630	69,630	0,000	0,59	0,49	0,656	0,656
07.04.2025 23	24,00	0,00	46,08	36,83	9,25	43,810	43,810	0,000	0,59	0,49	0,406	0,405
08.04.2025 23	24,00	0,00	48,24	38,37	9,87	71,740	71,740	0,000	0,59	0,49	0,709	0,708
09.04.2025 23	24,00	0,00	48,97	38,77	10,20	71,580	71,580	0,000	0,59	0,49	0,730	0,730
10.04.2025 23	24,00	0,00	48,51	38,41	10,10	71,680	71,680	0,000	0,59	0,49	0,724	0,724
11.04.2025 23	24,00	0,00	48,35	38,25	10,10	71,880	71,880	0,000	0,59	0,49	0,727	0,726
12.04.2025 23	24,00	0,00	48,52	38,23	10,29	72,130	72,130	0,000	0,59	0,49	0,743	0,742
13.04.2025 23	24,00	0,00	47,79	37,70	10,09	72,030	72,030	0,000	0,59	0,49	0,725	0,727
14.04.2025 23	24,00	0,00	47,07	37,44	9,63	72,580	72,580	0,000	0,59	0,49	0,700	0,699
15.04.2025 23	24,00	0,00	48,50	38,43	10,07	25,650	25,650	0,000	0,59	0,49	0,259	0,258
16.04.2025 23	24,00	0,00	17,75	16,79	0,96	0,400	1,200	-0,800	0,59	0,49	0,000	0,001
17.04.2025 23	24,00	0,00	16,21	15,90	0,31	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	42,62	34,50	8,12	53,975	52,546	1,429	0,59	0,49	0,509	0,495
Итого	648,00	0,00				1457,320	1418,750	38,570			13,741	13,358

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	18443,890	22941,970	157,718	7356,00	684,00
20.04.2025	19901,210	24360,720	171,459	8004,00	684,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru