

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 7

Номер прибора: 1310996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,76	44,28	11,47	108,360	109,543	-1,183	0,600	0,550	1,242	1,256
23.03.2025 23	24,00	56,43	44,84	11,58	109,989	111,195	-1,205	0,600	0,550	1,273	1,288
24.03.2025 23	24,00	53,95	43,54	10,40	112,678	113,920	-1,243	0,600	0,550	1,171	1,185
25.03.2025 23	24,00	52,04	42,86	9,17	121,315	122,684	-1,369	0,600	0,550	1,112	1,125
26.03.2025 23	24,00	52,93	43,80	9,13	123,457	124,865	-1,407	0,600	0,550	1,125	1,140
27.03.2025 23	24,00	39,71	38,27	8,86	63,609	64,352	-0,743	0,600	0,550	0,563	0,570
28.03.2025 23	24,00	37,25	36,85	8,09	55,635	56,296	-0,661	0,600	0,550	0,450	0,455
29.03.2025 23	24,00	22,76	23,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,07	22,01	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	32,59	29,27	7,05	58,771	59,470	-0,699	0,600	0,550	0,414	0,419
01.04.2025 23	24,00	52,88	43,76	9,13	124,036	125,453	-1,416	0,600	0,550	1,131	1,145
02.04.2025 23	24,00	37,33	36,20	8,45	54,294	54,919	-0,625	0,600	0,550	0,458	0,464
03.04.2025 23	24,00	48,85	40,98	7,82	125,029	126,467	-1,438	0,600	0,550	0,978	0,989
04.04.2025 23	24,00	52,95	43,50	9,45	115,711	116,995	-1,284	0,600	0,550	1,093	1,106
05.04.2025 23	24,00	54,26	44,06	10,20	112,669	113,910	-1,242	0,600	0,550	1,148	1,162
06.04.2025 23	24,00	53,66	43,71	9,95	112,202	113,439	-1,237	0,600	0,550	1,115	1,129
07.04.2025 23	24,00	43,57	40,33	9,36	72,380	73,199	-0,819	0,600	0,550	0,677	0,685
08.04.2025 23	24,00	54,52	44,09	10,44	113,882	115,141	-1,260	0,600	0,550	1,187	1,202
09.04.2025 23	24,00	55,40	44,27	11,13	110,631	111,830	-1,199	0,600	0,550	1,230	1,245
10.04.2025 23	24,00	54,85	43,95	10,90	111,882	113,100	-1,219	0,600	0,550	1,218	1,233
11.04.2025 23	24,00	54,67	43,98	10,69	113,216	114,459	-1,243	0,600	0,550	1,209	1,224
12.04.2025 23	24,00	54,98	44,19	10,79	114,966	116,220	-1,254	0,600	0,550	1,239	1,254
13.04.2025 23	24,00	54,04	43,48	10,55	114,057	115,305	-1,248	0,600	0,550	1,202	1,216
14.04.2025 23	24,00	53,18	43,21	9,97	116,611	117,900	-1,289	0,600	0,550	1,162	1,175
15.04.2025 23	24,00	35,95	36,14	10,36	41,092	41,547	-0,455	0,600	0,550	0,425	0,430
16.04.2025 23	24,00	20,83	21,45	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,69	18,83	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,33	18,07	2,26	0,006	0,012	-0,006	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,52	37,97	8,11	82,374	83,294	-0,919	0,600	0,550	0,815	0,825
Итого	672,00				2306,480	2332,222	-25,742			22,823	23,098

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	0,000	483,416
20.04.2025	0,000	506,238

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru