

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 96509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	54,23	47,24	6,99	206,497	202,372	4,125	6,000	5,500	1,443	1,415
21.01.2025 23	24,00	53,60	47,17	6,43	145,295	142,564	2,731	6,000	5,500	0,929	0,916
22.01.2025 23	24,00	55,41	48,57	6,84	216,275	211,878	4,397	6,000	5,500	1,479	1,450
23.01.2025 23	24,00	54,33	47,16	7,16	200,738	197,020	3,718	6,000	5,500	1,437	1,411
24.01.2025 23	24,00	54,41	47,27	7,14	197,491	194,151	3,341	6,000	5,500	1,408	1,386
25.01.2025 23	24,00	51,10	44,75	6,35	196,907	194,011	2,896	6,000	5,500	1,249	1,232
26.01.2025 23	24,00	53,40	46,50	6,90	192,469	189,491	2,978	6,000	5,500	1,326	1,308
27.01.2025 23	24,00	54,32	47,30	7,03	203,752	199,657	4,095	6,000	5,500	1,431	1,403
28.01.2025 23	24,00	55,29	48,12	7,17	206,546	202,355	4,191	6,000	5,500	1,480	1,451
29.01.2025 23	24,00	54,29	47,36	6,93	205,963	201,730	4,233	6,000	5,500	1,426	1,398
30.01.2025 23	24,00	53,33	46,73	6,60	207,767	203,544	4,223	6,000	5,500	1,369	1,343
31.01.2025 23	24,00	53,60	46,71	6,88	199,376	195,291	4,084	6,000	5,500	1,372	1,345
01.02.2025 23	24,00	54,57	47,41	7,16	199,186	195,135	4,050	6,000	5,500	1,426	1,398
02.02.2025 23	24,00	54,34	47,40	6,94	199,976	195,913	4,063	6,000	5,500	1,388	1,360
03.02.2025 23	24,00	51,01	44,94	6,08	199,386	195,353	4,033	6,000	5,500	1,211	1,187
04.02.2025 23	23,94	54,37	47,33	7,04	158,303	155,057	3,246	6,000	5,500	1,113	1,092
05.02.2025 23	24,00	54,83	47,52	7,31	198,343	194,288	4,054	6,000	5,500	1,448	1,420
06.02.2025 23	24,00	54,80	47,37	7,43	196,565	192,518	4,047	6,000	5,500	1,459	1,430
07.02.2025 23	24,00	54,72	46,96	7,75	180,580	176,754	3,825	6,000	5,500	1,399	1,370
08.02.2025 23	24,00	54,68	47,03	7,66	193,912	189,761	4,151	6,000	5,500	1,484	1,453
09.02.2025 23	24,00	54,49	46,84	7,65	194,578	190,410	4,167	6,000	5,500	1,487	1,457
10.02.2025 23	24,00	55,15	47,34	7,81	193,995	189,819	4,176	6,000	5,500	1,515	1,483
11.02.2025 23	24,00	55,67	47,86	7,80	197,065	192,805	4,261	6,000	5,500	1,537	1,504
12.02.2025 23	24,00	55,30	47,59	7,71	194,928	190,706	4,223	6,000	5,500	1,501	1,470
13.02.2025 23	24,00	55,68	47,93	7,75	195,153	190,906	4,247	6,000	5,500	1,511	1,479
14.02.2025 23	24,00	55,75	48,03	7,72	194,115	189,881	4,234	6,000	5,500	1,499	1,467
15.02.2025 23	24,00	54,64	47,21	7,43	194,173	189,946	4,227	6,000	5,500	1,442	1,412
16.02.2025 23	24,00	53,69	46,58	7,11	195,147	190,921	4,226	6,000	5,500	1,387	1,357
17.02.2025 23	24,00	54,61	46,97	7,64	195,892	191,670	4,222	6,000	5,500	1,495	1,464
Среднее	24,00	54,33	47,14	7,19	195,185	191,238	3,947	6,000	5,500	1,402	1,375
Итого	695,94				5660,371	5545,908	114,463			40,652	39,861

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	105385,702	97355,424	649,536
17.02.2025	111046,073	102901,332	690,188

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru