

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 96509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,11	47,74	6,37	214,374	209,964	4,410	0,588	0,539	1,364	1,337
23.03.2025 23	24,00	54,72	48,33	6,39	217,911	213,410	4,501	0,588	0,539	1,392	1,364
24.03.2025 23	24,00	52,24	46,52	5,72	222,545	217,996	4,549	0,588	0,539	1,272	1,247
25.03.2025 23	24,00	50,76	45,68	5,08	236,420	231,526	4,894	0,588	0,539	1,201	1,177
26.03.2025 23	24,00	51,60	46,57	5,03	240,432	231,211	9,220	0,588	0,539	1,207	1,164
27.03.2025 23	24,00	48,88	44,49	4,39	124,252	114,199	10,054	0,588	0,539	0,583	0,501
28.03.2025 23	24,00	49,17	44,62	4,55	93,543	77,454	16,089	0,588	0,539	0,425	0,352
29.03.2025 23	24,00	22,81	22,58	0,23	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,10	21,73	0,38	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	-0,001	0,000
31.03.2025 23	24,00	41,84	37,95	3,89	128,559	126,162	2,398	0,588	0,539	0,501	0,491
01.04.2025 23	24,00	51,56	46,52	5,04	240,756	226,849	13,906	0,588	0,539	1,208	1,144
02.04.2025 23	24,00	46,61	42,62	3,98	106,661	99,932	6,729	0,588	0,539	0,458	0,398
03.04.2025 23	24,00	48,38	44,32	4,06	242,483	215,629	26,855	0,588	0,539	1,095	0,876
04.04.2025 23	24,00	51,55	46,23	5,32	223,738	219,428	4,310	0,588	0,539	1,190	1,168
05.04.2025 23	24,00	52,80	47,07	5,73	219,064	214,787	4,277	0,588	0,539	1,256	1,231
06.04.2025 23	24,00	52,24	46,61	5,63	218,194	213,914	4,280	0,588	0,539	1,228	1,205
07.04.2025 23	24,00	49,74	44,60	5,14	140,777	138,056	2,722	0,588	0,539	0,723	0,710
08.04.2025 23	24,00	53,50	47,57	5,93	220,902	216,668	4,233	0,588	0,539	1,310	1,285
09.04.2025 23	24,00	53,89	47,62	6,27	215,378	211,235	4,143	0,588	0,539	1,351	1,325
10.04.2025 23	24,00	53,29	47,18	6,11	217,603	213,410	4,193	0,588	0,539	1,328	1,303
11.04.2025 23	24,00	53,19	47,17	6,02	220,012	215,768	4,245	0,588	0,539	1,323	1,298
12.04.2025 23	24,00	53,32	47,30	6,03	223,401	219,105	4,296	0,588	0,539	1,345	1,320
13.04.2025 23	24,00	52,28	46,40	5,88	221,747	217,467	4,280	0,588	0,539	1,303	1,279
14.04.2025 23	24,00	52,06	46,37	5,69	226,708	222,328	4,380	0,588	0,539	1,290	1,266
15.04.2025 23	23,92	53,49	47,60	5,89	66,194	65,117	1,077	0,588	0,539	0,387	0,384
16.04.2025 23	24,00	15,98	15,68	0,30	0,000	0,000	-0,000	0,588	0,539	-0,001	0,000
17.04.2025 23	24,00	15,09	14,93	0,16	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,79	14,72	0,07	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	-0,001	0,000
Среднее	24,00	45,43	40,95	4,47	160,059	154,701	5,359	0,588	0,539	0,883	0,851
Итого	671,92				4481,654	4331,615	150,039			24,737	23,825

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	117131,388	108852,265	732,486
20.04.2025	121613,042	113183,879	757,222

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru