

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Гоголя, д. 11

Номер прибора: 1415871

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,84	45,11	10,73	55,821	58,938	-3,118	0,588	0,539	0,598	0,632
23.03.2025 23	24,00	56,50	45,48	11,02	55,901	59,077	-3,177	0,588	0,539	0,615	0,651
24.03.2025 23	24,00	54,08	44,18	9,90	56,450	59,625	-3,175	0,588	0,539	0,559	0,590
25.03.2025 23	24,00	52,07	42,92	9,15	56,959	60,142	-3,182	0,588	0,539	0,521	0,550
26.03.2025 23	24,00	52,95	43,81	9,14	57,064	60,219	-3,155	0,588	0,539	0,521	0,550
27.03.2025 23	24,00	40,32	35,29	9,16	29,029	30,659	-1,630	0,588	0,539	0,265	0,281
28.03.2025 23	24,00	37,73	33,79	8,52	24,887	26,366	-1,479	0,588	0,539	0,212	0,225
29.03.2025 23	24,00	22,23	23,46	-26,01	0,000	0,090	-0,090	0,588	0,539	0,000	-0,002
30.03.2025 23	24,00	21,52	21,15	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	33,16	28,21	7,15	27,691	29,524	-1,833	0,588	0,539	0,197	0,211
01.04.2025 23	24,00	52,99	43,82	9,16	56,994	60,526	-3,532	0,588	0,539	0,522	0,554
02.04.2025 23	24,00	37,97	33,43	8,18	25,133	26,679	-1,546	0,588	0,539	0,205	0,218
03.04.2025 23	24,00	48,96	41,00	7,95	56,942	60,432	-3,489	0,588	0,539	0,452	0,480
04.04.2025 23	24,00	52,98	43,79	9,20	54,693	58,078	-3,385	0,588	0,539	0,502	0,534
05.04.2025 23	24,00	54,33	44,40	9,93	53,446	56,806	-3,360	0,588	0,539	0,530	0,564
06.04.2025 23	24,00	53,73	44,03	9,69	53,304	56,706	-3,402	0,588	0,539	0,516	0,549
07.04.2025 23	24,00	44,39	37,45	9,57	33,529	35,631	-2,102	0,588	0,539	0,321	0,341
08.04.2025 23	24,00	54,69	44,34	10,36	53,613	56,995	-3,382	0,588	0,539	0,555	0,590
09.04.2025 23	24,00	55,52	44,77	10,75	53,405	56,787	-3,382	0,588	0,539	0,573	0,610
10.04.2025 23	24,00	54,99	44,37	10,62	53,517	56,955	-3,438	0,588	0,539	0,568	0,605
11.04.2025 23	24,00	54,74	44,07	10,68	53,662	57,091	-3,430	0,588	0,539	0,572	0,610
12.04.2025 23	24,00	55,14	44,23	10,92	53,799	57,266	-3,467	0,588	0,539	0,587	0,625
13.04.2025 23	24,00	54,14	43,53	10,60	53,638	57,193	-3,555	0,588	0,539	0,568	0,606
14.04.2025 23	24,00	53,13	42,96	10,17	53,733	57,415	-3,682	0,588	0,539	0,546	0,584
15.04.2025 23	24,00	36,54	32,57	10,65	18,587	19,886	-1,298	0,588	0,539	0,198	0,212
16.04.2025 23	24,00	20,17	20,20	-5,06	0,090	0,140	-0,050	0,588	0,539	-0,000	-0,001
17.04.2025 23	24,00	19,51	14,78	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,17	14,27	0,00	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,62	37,19	6,86	38,996	41,401	-2,405	0,588	0,539	0,382	0,406
Итого	672,00				1091,887	1159,225	-67,339			10,703	11,373

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-1601,670	393,007
20.04.2025	-1669,009	403,710

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru