

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.08.2022 23	24,00	65,43	43,07	22,36	15,033	15,395	-0,362	0,344	0,151	0,325
23.08.2022 23	24,00	65,36	42,95	22,41	15,121	15,474	-0,352	0,345	0,151	0,326
24.08.2022 23	24,00	65,28	43,30	21,98	15,190	15,542	-0,352	0,342	0,149	0,319
25.08.2022 23	24,00	64,69	43,36	21,33	14,621	14,942	-0,321	0,350	0,148	0,300
26.08.2022 23	24,00	65,20	43,30	21,90	14,836	15,175	-0,339	0,346	0,149	0,313
27.08.2022 23	24,00	65,08	42,76	22,32	15,413	15,769	-0,356	0,343	0,147	0,332
28.08.2022 23	24,00	65,07	42,92	22,15	15,591	15,964	-0,373	0,345	0,150	0,332
29.08.2022 23	24,00	64,71	43,12	21,59	15,193	15,526	-0,333	0,348	0,149	0,317
30.08.2022 23	24,00	65,07	43,35	21,72	15,328	15,647	-0,319	0,347	0,148	0,319
31.08.2022 23	24,00	64,97	42,77	22,20	15,888	16,255	-0,368	0,342	0,147	0,340
01.09.2022 23	24,00	65,14	43,28	21,86	15,206	15,528	-0,322	0,347	0,148	0,323
02.09.2022 23	24,00	64,82	43,11	21,71	14,867	15,192	-0,326	0,346	0,149	0,313
03.09.2022 23	24,00	65,03	43,23	21,80	14,995	15,396	-0,401	0,311	0,152	0,313
04.09.2022 23	24,00	64,88	42,69	22,19	15,810	16,203	-0,393	0,306	0,151	0,340
05.09.2022 23	24,00	64,58	42,94	21,64	15,580	15,958	-0,378	0,310	0,148	0,321
06.09.2022 23	24,00	64,96	42,56	22,40	15,711	16,117	-0,405	0,309	0,150	0,333
07.09.2022 23	24,00	64,77	42,67	22,10	16,089	16,460	-0,371	0,316	0,150	0,342
08.09.2022 23	24,00	64,67	42,54	22,13	16,109	16,498	-0,389	0,298	0,145	0,338
09.09.2022 23	24,00	65,83	42,15	23,68	16,105	16,548	-0,443	0,308	0,149	0,364
10.09.2022 23	24,00	65,73	41,50	24,23	16,544	16,972	-0,428	0,330	0,152	0,392
11.09.2022 23	24,00	66,33	41,97	24,36	16,686	16,962	-0,276	0,303	0,143	0,393
12.09.2022 23	24,00	66,72	42,55	24,17	15,083	15,132	-0,049	0,299	0,167	0,360
13.09.2022 23	24,00	68,15	42,32	25,83	14,973	14,938	0,036	0,280	0,182	0,387
14.09.2022 23	24,00	67,10	42,09	25,01	15,666	15,245	0,420	0,277	0,181	0,406
15.09.2022 23	24,00	67,01	41,64	25,37	15,535	14,795	0,740	0,256	0,177	0,412
16.09.2022 23	24,00	66,79	41,82	24,97	14,361	13,610	0,750	0,274	0,181	0,385
17.09.2022 23	24,00	68,64	42,79	25,85	15,640	15,260	0,380	0,295	0,186	0,415
18.09.2022 23	24,00	69,11	44,69	24,42	17,443	16,663	0,781	0,286	0,183	0,458
19.09.2022 23	24,00	68,18	41,39	26,79	14,090	13,590	0,501	0,291	0,187	0,393
20.09.2022 23	24,00	67,94	43,06	24,88	14,904	14,305	0,599	0,303	0,190	0,391
Среднее	24,00	65,91	42,73	23,18	15,454	15,569	-0,115	0,317	0,159	0,353
Итого	720,00				463,610	467,061	-3,450			10,602

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
22.08.2022	-13,428	12,115
20.09.2022	-16,879	22,716

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru