

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2022 по 21.05.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2022 23	24,00	68,57	52,12	16,45	42,038	42,513	-0,475	4,069	1,499	0,633
22.04.2022 23	24,00	67,67	51,63	16,04	38,672	39,142	-0,469	3,600	1,489	0,564
23.04.2022 23	24,00	68,01	51,04	16,97	39,108	39,605	-0,497	3,610	1,458	0,603
24.04.2022 23	24,00	68,53	52,24	16,29	40,763	41,248	-0,486	3,783	1,489	0,598
25.04.2022 23	24,00	69,05	53,85	15,20	44,137	44,655	-0,517	4,242	1,448	0,619
26.04.2022 23	24,00	67,71	51,42	16,29	36,496	37,011	-0,515	3,538	1,479	0,511
27.04.2022 23	24,00	68,25	52,75	15,50	41,471	42,014	-0,543	3,844	1,397	0,584
28.04.2022 23	24,00	66,55	52,20	14,35	40,781	41,328	-0,547	3,855	1,530	0,533
29.04.2022 23	24,00	67,89	53,03	14,86	42,744	43,291	-0,546	4,109	1,509	0,574
30.04.2022 23	24,00	68,47	53,92	14,55	42,333	42,877	-0,544	4,048	1,509	0,556
01.05.2022 23	24,00	68,02	52,63	15,39	41,313	41,855	-0,542	3,946	1,489	0,571
02.05.2022 23	24,00	68,01	52,77	15,24	40,890	41,435	-0,544	3,722	1,448	0,570
03.05.2022 23	24,00	68,11	51,12	16,99	40,785	41,325	-0,541	3,814	1,468	0,642
04.05.2022 23	24,00	68,30	53,28	15,02	43,024	43,572	-0,548	4,120	1,479	0,591
05.05.2022 23	24,00	68,46	52,85	15,61	41,713	42,264	-0,551	3,885	1,417	0,581
06.05.2022 23	24,00	67,87	51,70	16,17	39,490	40,025	-0,535	3,589	1,458	0,583
07.05.2022 23	24,00	68,00	51,86	16,14	40,220	40,719	-0,499	3,742	1,479	0,594
08.05.2022 23	24,00	67,14	52,33	14,81	40,401	40,876	-0,475	3,742	1,499	0,564
09.05.2022 23	24,00	68,70	52,74	15,96	40,295	40,774	-0,479	3,702	1,458	0,588
10.05.2022 23	24,00	68,13	51,06	17,07	38,971	39,443	-0,472	3,538	1,458	0,614
11.05.2022 23	24,00	67,90	51,85	16,05	40,387	40,845	-0,458	3,753	1,479	0,590
12.05.2022 23	24,00	67,65	51,36	16,29	39,812	40,226	-0,414	3,549	1,407	0,593
13.05.2022 23	24,00	66,92	51,03	15,89	38,750	39,097	-0,347	3,447	1,397	0,576
14.05.2022 23	24,00	68,07	51,28	16,79	38,463	38,748	-0,285	3,324	1,428	0,600
15.05.2022 23	24,00	68,07	50,95	17,12	38,933	39,182	-0,250	3,436	1,448	0,617
16.05.2022 23	24,00	67,45	53,00	14,45	42,725	42,962	-0,237	4,028	1,448	0,569
17.05.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	22,29	67,98	52,15	15,83	40,566	38,108	-0,440	3,501	1,360	0,543
Итого	624,00				1054,717	1067,032	-12,315			15,215

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
21.04.2022	773,287	2772,623
21.05.2022	-	-

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.05.2022 по 21.05.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1601034

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.05.2022 23	24,00	67,53	51,73	15,80	39,861	40,849	-0,988	3,426	1,468	0,602
20.05.2022 23	24,00	67,36	51,86	15,50	40,391	41,339	-0,947	3,406	1,509	0,605
21.05.2022 23	24,00	67,79	51,67	16,12	39,411	40,325	-0,913	3,498	1,519	0,606
Среднее	24,00	67,56	51,75	15,81	39,888	40,838	-0,950	3,443	1,499	0,604
Итого	72,00				119,664	122,513	-2,849			1,812

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
19.05.2022	-1,139	3,465
21.05.2022	-3,988	5,277

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru