

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.07.2022 23	24,00	66,71	53,38	13,33	39,016	39,578	-0,562	3,396	1,530	0,473
23.07.2022 23	24,00	66,52	52,61	13,91	38,640	39,235	-0,594	3,365	1,530	0,489
24.07.2022 23	21,23	65,59	47,55	18,04	26,493	26,963	-0,470	3,538	1,550	0,405
25.07.2022 23	24,00	64,34	41,97	22,37	17,649	18,177	-0,528	3,447	1,550	0,379
26.07.2022 23	24,00	64,51	41,95	22,56	17,290	17,790	-0,500	3,518	1,560	0,378
27.07.2022 23	24,00	64,58	42,16	22,42	17,791	18,253	-0,462	3,518	1,550	0,386
28.07.2022 23	24,00	64,60	42,00	22,60	17,711	18,164	-0,454	3,467	1,530	0,387
29.07.2022 23	24,00	64,87	42,50	22,37	15,670	16,119	-0,449	3,579	1,530	0,335
30.07.2022 23	24,00	65,60	42,54	23,06	15,444	15,892	-0,448	3,630	1,530	0,342
31.07.2022 23	24,00	65,15	42,45	22,70	16,320	16,794	-0,474	3,559	1,540	0,353
01.08.2022 23	24,00	64,98	42,82	22,16	15,517	15,920	-0,404	3,610	1,550	0,327
02.08.2022 23	24,00	65,65	42,71	22,94	15,216	15,612	-0,396	3,742	1,550	0,337
03.08.2022 23	24,00	65,76	42,56	23,20	15,861	16,302	-0,441	3,753	1,550	0,347
04.08.2022 23	24,00	65,34	42,74	22,60	15,542	15,973	-0,431	3,610	1,519	0,336
05.08.2022 23	24,00	65,17	42,88	22,29	15,129	15,511	-0,382	3,640	1,540	0,324
06.08.2022 23	24,00	65,40	42,73	22,67	15,286	15,706	-0,420	3,589	1,550	0,332
07.08.2022 23	24,00	65,61	42,46	23,15	16,018	16,384	-0,366	3,661	1,560	0,355
08.08.2022 23	24,00	65,37	43,04	22,33	15,015	15,336	-0,320	3,671	1,540	0,323
09.08.2022 23	24,00	65,56	42,50	23,06	15,268	15,634	-0,366	3,610	1,519	0,342
10.08.2022 23	24,00	65,22	42,73	22,49	15,231	15,542	-0,310	4,038	1,560	0,337
11.08.2022 23	24,00	64,06	43,16	20,90	17,866	18,203	-0,337	3,171	1,540	0,335
12.08.2022 23	24,00	65,34	43,00	22,34	15,153	15,472	-0,319	3,722	1,591	0,330
13.08.2022 23	24,00	65,16	43,11	22,05	14,778	15,085	-0,307	3,742	1,611	0,314
14.08.2022 23	24,00	64,69	43,20	21,49	15,631	15,967	-0,336	3,559	1,550	0,322
15.08.2022 23	24,00	64,84	43,30	21,54	15,366	15,685	-0,319	3,589	1,530	0,313
16.08.2022 23	24,00	64,94	42,84	22,10	15,578	15,958	-0,381	3,549	1,519	0,331
17.08.2022 23	24,00	65,14	43,05	22,09	15,143	15,487	-0,344	3,630	1,530	0,324
18.08.2022 23	24,00	65,24	42,94	22,30	15,534	15,912	-0,378	3,630	1,540	0,334
19.08.2022 23	24,00	64,60	43,26	21,34	16,439	16,832	-0,393	3,477	1,499	0,321
20.08.2022 23	24,00	65,43	42,88	22,55	15,104	15,502	-0,398	3,528	1,530	0,324
21.08.2022 23	24,00	65,41	42,85	22,56	14,879	15,232	-0,353	3,528	1,560	0,326
Среднее	23,91	65,21	43,54	21,66	17,664	18,072	-0,408	3,583	1,543	0,350
Итого	741,23				547,577	560,219	-12,641			10,863

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
22.07.2022	-0,787	1,252
21.08.2022	-13,428	12,115

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru