

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2022 по 19.07.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1601034

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.06.2022 23	24,00	66,53	49,94	16,59	26,202	29,495	-3,293	3,722	1,652	0,410
22.06.2022 23	24,00	65,31	49,15	16,16	26,686	29,807	-3,122	3,712	1,621	0,415
23.06.2022 23	24,00	66,11	49,51	16,60	26,377	29,648	-3,272	3,661	1,591	0,420
24.06.2022 23	24,00	66,26	48,60	17,66	25,191	28,495	-3,304	3,487	1,570	0,435
25.06.2022 23	24,00	66,90	48,04	18,86	24,467	28,000	-3,532	3,406	1,550	0,444
26.06.2022 23	24,00	67,72	48,70	19,02	25,922	28,680	-2,757	3,508	1,560	0,472
27.06.2022 23	24,00	67,21	49,08	18,13	25,140	28,395	-3,255	3,508	1,601	0,444
28.06.2022 23	24,00	68,09	49,93	18,16	25,697	28,946	-3,249	3,589	1,601	0,453
29.06.2022 23	24,00	65,92	48,74	17,18	24,634	27,922	-3,288	3,447	1,611	0,404
30.06.2022 23	24,00	64,18	47,55	16,63	24,925	28,187	-3,262	3,365	1,499	0,403
01.07.2022 23	24,00	66,34	50,05	16,29	26,618	29,852	-3,235	3,671	1,550	0,415
02.07.2022 23	24,00	66,85	49,25	17,60	26,220	29,437	-3,217	3,610	1,550	0,441
03.07.2022 23	24,00	67,33	49,06	18,27	25,668	29,035	-3,367	3,610	1,591	0,446
04.07.2022 23	24,00	66,36	49,61	16,75	27,299	30,524	-3,225	3,793	1,591	0,429
05.07.2022 23	24,00	65,63	49,64	15,99	26,666	29,895	-3,230	3,712	1,570	0,409
06.07.2022 23	24,00	65,55	49,04	16,51	25,710	28,915	-3,205	3,549	1,560	0,407
07.07.2022 23	24,00	65,13	49,00	16,13	26,288	29,292	-3,005	3,620	1,581	0,413
08.07.2022 23	24,00	65,86	49,35	16,51	26,812	30,051	-3,239	3,742	1,581	0,426
09.07.2022 23	24,00	66,03	49,46	16,57	26,886	30,129	-3,243	3,732	1,570	0,420
10.07.2022 23	24,00	67,19	50,15	17,04	27,338	30,524	-3,187	3,804	1,570	0,451
11.07.2022 23	24,00	65,92	50,82	15,10	29,445	31,557	-2,112	3,997	1,642	0,444
12.07.2022 23	24,00	65,62	49,22	16,40	25,288	28,466	-3,177	3,498	1,581	0,402
13.07.2022 23	24,00	66,10	49,34	16,76	26,140	29,417	-3,277	3,651	1,581	0,416
14.07.2022 23	24,00	65,87	49,07	16,80	25,918	29,063	-3,145	3,569	1,550	0,417
15.07.2022 23	24,00	66,85	50,24	16,61	26,659	29,856	-3,197	3,681	1,540	0,423
16.07.2022 23	24,00	66,03	49,44	16,59	25,787	28,972	-3,185	3,569	1,570	0,409
17.07.2022 23	24,00	66,06	48,56	17,50	26,239	29,593	-3,354	3,671	1,581	0,426
18.07.2022 23	24,00	66,14	50,18	15,96	26,755	29,967	-3,212	3,783	1,642	0,404
Среднее	24,00	66,25	49,31	16,94	26,178	29,362	-3,184	3,631	1,581	0,425
Итого	672,00				732,976	822,122	-89,146			11,896

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
21.06.2022	-71,771	17,377
19.07.2022	-160,918	29,273

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.07.2022 по 21.07.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.07.2022 23	24,00	67,36	53,34	14,02	39,690	39,944	-0,254	3,651	1,621	0,518
21.07.2022 23	24,00	66,53	53,01	13,52	39,440	39,925	-0,485	3,518	1,550	0,481
Среднее	24,00	66,95	53,18	13,77	39,565	39,934	-0,369	3,584	1,586	0,499
Итого	48,00				79,130	79,869	-0,739			0,998

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
20.07.2022	-0,048	0,253
21.07.2022	-0,787	1,252

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru