

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Дёповская, д. 8

Номер прибора: 79682

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	0,00	62,46	48,15	14,31	78,000	78,000	0,000	6,50	5,80	1,117	1,116
21.01.2025 23	24,00	0,00	60,55	46,96	13,59	77,050	77,050	0,000	6,50	5,80	1,044	1,047
22.01.2025 23	24,00	0,00	61,00	47,06	13,94	77,020	77,150	-0,130	6,50	5,80	1,073	1,075
23.01.2025 23	24,00	0,00	57,01	44,79	12,22	74,510	74,510	0,000	6,50	5,80	0,911	0,911
24.01.2025 23	24,00	0,00	58,18	46,33	11,85	82,200	82,200	0,000	6,50	5,80	0,974	0,974
25.01.2025 23	24,00	0,00	58,08	46,18	11,90	81,930	81,930	0,000	6,50	5,80	0,974	0,975
26.01.2025 23	24,00	0,00	59,94	47,40	12,54	81,710	81,710	0,000	6,50	5,80	1,025	1,025
27.01.2025 23	24,00	0,00	59,91	47,31	12,60	83,030	83,030	0,000	6,50	5,80	1,043	1,046
28.01.2025 23	24,00	0,00	63,67	50,54	13,13	89,170	89,170	0,000	6,50	5,80	1,171	1,171
29.01.2025 23	24,00	0,00	61,58	48,57	13,01	83,800	83,630	0,170	6,50	5,80	1,090	1,088
30.01.2025 23	24,00	0,00	60,63	47,74	12,89	82,260	82,260	0,000	6,50	5,80	1,062	1,060
31.01.2025 23	24,00	0,00	60,58	47,80	12,78	81,110	81,110	0,000	6,50	5,80	1,035	1,037
01.02.2025 23	24,00	0,00	59,06	46,62	12,44	80,470	80,470	0,000	6,50	5,80	0,999	1,001
02.02.2025 23	24,00	0,00	62,04	48,71	13,33	79,700	79,700	0,000	6,50	5,80	1,061	1,062
03.02.2025 23	24,00	0,00	60,92	47,97	12,95	79,800	79,800	0,000	6,50	5,80	1,032	1,033
04.02.2025 23	24,00	0,00	60,34	47,41	12,93	79,870	79,870	0,000	6,50	5,80	1,033	1,033
05.02.2025 23	24,00	0,00	60,35	47,20	13,15	79,750	79,750	0,000	6,50	5,80	1,048	1,049
06.02.2025 23	24,00	0,00	59,87	46,64	13,23	79,680	79,680	0,000	6,50	5,80	1,054	1,054
07.02.2025 23	24,00	0,00	65,26	49,72	15,54	79,870	79,870	0,000	6,50	5,80	1,241	1,241
08.02.2025 23	24,00	0,00	62,12	47,81	14,31	80,040	80,040	0,000	6,50	5,80	1,145	1,145
09.02.2025 23	24,00	0,00	62,10	47,45	14,65	79,550	79,550	0,000	6,50	5,80	1,165	1,165
10.02.2025 23	24,00	0,00	62,57	47,88	14,69	79,140	79,140	0,000	6,50	5,80	1,162	1,163
11.02.2025 23	24,00	0,00	60,52	46,74	13,78	79,260	79,260	0,000	6,50	5,80	1,091	1,092
12.02.2025 23	24,00	0,00	63,75	50,30	13,45	88,760	88,760	0,000	6,50	5,80	1,194	1,194
13.02.2025 23	24,00	0,00	61,08	47,33	13,75	78,970	78,620	0,350	6,50	5,80	1,086	1,081
14.02.2025 23	24,00	0,00	61,77	47,67	14,10	78,400	78,400	0,000	6,50	5,80	1,106	1,105
15.02.2025 23	24,00	0,00	62,02	48,00	14,02	78,340	78,340	0,000	6,50	5,80	1,098	1,098
16.02.2025 23	24,00	0,00	62,28	48,08	14,20	78,400	78,400	0,000	6,50	5,80	1,115	1,113
17.02.2025 23	24,00	0,00	64,49	47,47	17,02	68,850	68,980	-0,130	6,50	5,80	1,172	1,174
Среднее	24,00	0,00	61,18	47,65	13,53	80,022	80,013	0,009	6,50	5,80	1,080	1,080
Итого	696,00	0,00				2320,640	2320,380	0,260			31,321	31,330

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	13948,910	12405,660	197,084	6628,00	32,00
17.02.2025	16269,550	14726,040	228,405	7324,00	32,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru