

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Депова, д. 8

Номер прибора: 79682

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	0,00	62,85	45,48	17,37	59,690	59,520	0,170	6,50	5,80	1,035	1,034
23.03.2025 23	24,00	0,00	58,85	43,51	15,34	59,650	59,480	0,170	6,50	5,80	0,915	0,912
24.03.2025 23	24,00	0,00	57,76	41,29	16,47	35,310	35,430	-0,120	6,50	5,80	0,578	0,584
25.03.2025 23	24,00	0,00	56,34	41,45	14,89	56,320	56,140	0,180	6,50	5,80	0,835	0,836
26.03.2025 23	24,00	0,00	53,38	40,39	12,99	56,380	56,380	0,000	6,50	5,80	0,732	0,732
27.03.2025 23	24,00	0,00	52,83	40,53	12,30	56,830	56,640	0,190	6,50	5,80	0,698	0,697
28.03.2025 23	24,00	0,00	49,40	38,67	10,73	56,250	56,370	-0,120	6,50	5,80	0,602	0,605
29.03.2025 23	24,00	0,00	50,76	39,81	10,95	20,050	19,860	0,190	6,50	5,80	0,220	0,217
30.03.2025 23	24,00	0,00	45,81	33,09	12,72	8,770	8,770	0,000	6,50	5,80	0,111	0,112
31.03.2025 23	24,00	0,00	53,66	40,71	12,95	56,830	56,830	0,000	6,50	5,80	0,736	0,736
01.04.2025 23	24,00	0,00	55,99	41,29	14,70	32,640	32,460	0,180	6,50	5,80	0,479	0,477
02.04.2025 23	24,00	0,00	50,19	39,99	10,20	26,900	26,900	0,000	6,50	5,80	0,273	0,274
03.04.2025 23	24,00	0,00	49,80	39,05	10,75	50,640	50,540	0,100	6,50	5,80	0,543	0,543
04.04.2025 23	24,00	0,00	55,29	43,07	12,22	66,630	66,630	0,000	6,50	5,80	0,814	0,814
05.04.2025 23	24,00	0,00	54,95	42,72	12,23	65,800	66,150	-0,350	6,50	5,80	0,805	0,809
06.04.2025 23	24,00	0,00	56,87	43,86	13,01	65,430	65,870	-0,440	6,50	5,80	0,851	0,857
07.04.2025 23	24,00	0,00	49,18	39,45	9,73	54,620	54,640	-0,020	6,50	5,80	0,531	0,532
08.04.2025 23	24,00	0,00	51,23	40,38	10,85	65,980	66,200	-0,220	6,50	5,80	0,713	0,718
09.04.2025 23	24,00	0,00	60,55	44,54	16,01	58,430	58,660	-0,230	6,50	5,80	0,936	0,939
10.04.2025 23	24,00	0,00	61,92	43,89	18,03	55,070	54,890	0,180	6,50	5,80	0,994	0,990
11.04.2025 23	24,00	0,00	61,49	43,66	17,83	54,180	54,180	0,000	6,50	5,80	0,969	0,966
12.04.2025 23	24,00	0,00	59,68	42,99	16,69	56,030	56,030	0,000	6,50	5,80	0,937	0,935
13.04.2025 23	24,00	0,00	57,60	41,98	15,62	57,470	57,290	0,180	6,50	5,80	0,895	0,895
14.04.2025 23	24,00	0,00	58,91	43,11	15,80	57,230	57,230	0,000	6,50	5,80	0,904	0,904
15.04.2025 23	24,00	0,00	58,83	43,36	15,47	19,410	19,310	0,100	6,50	5,80	0,301	0,299
16.04.2025 23	24,00	0,00	15,17	18,23	-3,06	0,000	0,000	0,000	6,50	5,80	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	14,37	14,90	-0,53	0,000	0,000	0,000	6,50	5,80	0,000	-0,000
Среднее	24,00	0,00	52,36	39,68	12,68	46,390	46,385	0,005	6,50	5,80	0,645	0,645
Итого	648,00	0,00				1252,540	1252,400	0,140			17,407	17,417

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	17838,980	16288,140	257,131	8092,00	32,00
20.04.2025	19091,520	17540,540	274,538	8740,00	32,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru