

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, пер. Железнодорожный, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97743

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |        |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Мтс, т | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                           |                           |
| 18.02.2025 23 | 24,00                      | 58,29  | 42,18  | 16,10  | 71,003   | 69,370   | 1,633  | 0,370        | 3,391        | 1,137                     | 1,117                     |
| 19.02.2025 23 | 24,00                      | 60,76  | 43,42  | 17,34  | 71,134   | 69,461   | 1,673  | 0,371        | 3,313        | 1,227                     | 1,204                     |
| 20.02.2025 23 | 24,00                      | 58,71  | 42,29  | 16,42  | 70,624   | 68,988   | 1,636  | 0,369        | 3,369        | 1,154                     | 1,133                     |
| 21.02.2025 23 | 24,00                      | 58,15  | 41,51  | 16,64  | 70,573   | 68,984   | 1,589  | 0,369        | 3,502        | 1,168                     | 1,148                     |
| 22.02.2025 23 | 24,00                      | 59,11  | 41,83  | 17,28  | 70,075   | 68,490   | 1,586  | 0,369        | 3,375        | 1,204                     | 1,183                     |
| 23.02.2025 23 | 20,66                      | 58,36  | 40,80  | 17,57  | 59,721   | 58,416   | 1,306  | 0,369        | 3,335        | 1,044                     | 1,026                     |
| 24.02.2025 23 | 3,15                       | 62,08  | 42,12  | 19,96  | 7,234    | 7,090    | 0,144  | 0,370        | 3,734        | 0,144                     | 0,141                     |
| 25.02.2025 23 | 24,00                      | 61,94  | 43,71  | 18,23  | 69,673   | 68,198   | 1,475  | 0,371        | 3,414        | 1,264                     | 1,243                     |
| 26.02.2025 23 | 24,00                      | 57,77  | 41,37  | 16,40  | 69,679   | 68,232   | 1,447  | 0,369        | 3,568        | 1,136                     | 1,119                     |
| 27.02.2025 23 | 24,00                      | 59,94  | 42,31  | 17,64  | 69,744   | 68,247   | 1,497  | 0,370        | 3,653        | 1,223                     | 1,204                     |
| 28.02.2025 23 | 24,00                      | 59,82  | 42,78  | 17,04  | 70,154   | 68,587   | 1,567  | 0,371        | 3,386        | 1,189                     | 1,169                     |
| 01.03.2025 23 | 23,94                      | 58,49  | 43,72  | 14,78  | 60,716   | 59,332   | 1,384  | 0,369        | 2,719        | 0,894                     | 0,877                     |
| 02.03.2025 23 | 24,00                      | 62,37  | 44,63  | 17,74  | 71,056   | 69,402   | 1,654  | 0,370        | 3,410        | 1,254                     | 1,231                     |
| 03.03.2025 23 | 24,00                      | 56,89  | 41,95  | 14,94  | 70,598   | 68,998   | 1,600  | 0,369        | 3,429        | 1,048                     | 1,031                     |
| 04.03.2025 23 | 24,00                      | 57,10  | 41,99  | 15,12  | 70,489   | 68,857   | 1,632  | 0,370        | 3,427        | 1,059                     | 1,041                     |
| 05.03.2025 23 | 24,00                      | 55,81  | 41,47  | 14,34  | 70,264   | 68,601   | 1,663  | 0,369        | 3,441        | 1,001                     | 0,984                     |
| 06.03.2025 23 | 24,00                      | 57,09  | 42,35  | 14,74  | 70,580   | 68,891   | 1,688  | 0,370        | 3,378        | 1,034                     | 1,015                     |
| 07.03.2025 23 | 24,00                      | 54,36  | 41,21  | 13,15  | 70,903   | 69,192   | 1,711  | 0,369        | 3,539        | 0,926                     | 0,910                     |
| 08.03.2025 23 | 24,00                      | 54,53  | 41,43  | 13,10  | 71,159   | 69,421   | 1,738  | 0,369        | 3,507        | 0,926                     | 0,909                     |
| 09.03.2025 23 | 24,00                      | 55,18  | 42,22  | 12,96  | 71,306   | 69,494   | 1,813  | 0,370        | 3,521        | 0,918                     | 0,900                     |
| 10.03.2025 23 | 24,00                      | 53,85  | 41,49  | 12,36  | 71,413   | 69,609   | 1,804  | 0,369        | 3,462        | 0,877                     | 0,861                     |
| 11.03.2025 23 | 24,00                      | 55,15  | 42,37  | 12,78  | 72,616   | 70,754   | 1,863  | 0,370        | 3,412        | 0,922                     | 0,904                     |
| 12.03.2025 23 | 24,00                      | 53,50  | 41,89  | 11,61  | 73,509   | 71,565   | 1,944  | 0,368        | 3,448        | 0,847                     | 0,831                     |
| 13.03.2025 23 | 24,00                      | 47,51  | 38,76  | 8,75   | 74,242   | 72,312   | 1,930  | 0,367        | 3,302        | 0,644                     | 0,633                     |
| 14.03.2025 23 | 24,00                      | 38,97  | 33,91  | 5,06   | 60,864   | 59,330   | 1,534  | 0,364        | 2,684        | 0,305                     | 0,300                     |
| 15.03.2025 23 | 24,00                      | 35,55  | 29,95  | 5,60   | 51,484   | 50,220   | 1,264  | 0,363        | 2,517        | 0,285                     | 0,281                     |
| 16.03.2025 23 | 24,00                      | 39,58  | 34,09  | 5,49   | 62,541   | 60,912   | 1,629  | 0,365        | 2,600        | 0,339                     | 0,334                     |
| 17.03.2025 23 | 24,00                      | 36,22  | 31,11  | 5,11   | 53,757   | 52,408   | 1,349  | 0,363        | 2,610        | 0,272                     | 0,268                     |
| 18.03.2025 23 | 24,00                      | 47,30  | 37,95  | 9,35   | 65,958   | 64,284   | 1,674  | 0,367        | 3,600        | 0,611                     | 0,601                     |
| 19.03.2025 23 | 24,00                      | 51,41  | 39,99  | 11,42  | 73,257   | 71,424   | 1,833  | 0,368        | 3,584        | 0,830                     | 0,816                     |
| 20.03.2025 23 | 24,00                      | 56,91  | 42,74  | 14,17  | 72,607   | 70,729   | 1,878  | 0,370        | 3,400        | 1,022                     | 1,002                     |
| 21.03.2025 23 | 24,00                      | 56,70  | 42,81  | 13,89  | 72,821   | 70,909   | 1,911  | 0,370        | 3,298        | 1,006                     | 0,985                     |
| Среднее       | 23,24                      | 54,36  | 40,70  | 13,66  | 66,617   | 65,022   | 1,595  | 0,369        | 3,323        | 0,903                     | 0,888                     |
| Итого         | 743,75                     |        |        |        | 2131,756 | 2080,709 | 51,047 |              |              | 28,910                    | 28,402                    |

Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 18.02.2025   | 32920,940 | 32510,549 | 361,766 |
| 21.03.2025   | 35110,770 | 34648,100 | 391,728 |

Время на приборе: отстает на 157 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 24.02.2025 00 по 24.02.2025 23

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, пер. Железнодорожный, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97743

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |        |        |        |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т  | M2, т  | Mтс, т | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                           |                           |
| 24.02.2025 01 | 1,00                       | 58,78  | 41,60  | 17,18  | 2,912  | 2,851  | 0,061  | 0,369        | 3,843        | 0,050                     | 0,049                     |
| 24.02.2025 02 | 1,00                       | 58,72  | 41,67  | 17,05  | 2,919  | 2,858  | 0,061  | 0,370        | 3,971        | 0,049                     | 0,049                     |
| 24.02.2025 03 | 1,00                       | 58,70  | 41,66  | 17,04  | 2,914  | 2,853  | 0,061  | 0,369        | 3,888        | 0,049                     | 0,049                     |
| 24.02.2025 04 | 1,00                       | 58,61  | 41,58  | 17,03  | 2,902  | 2,841  | 0,061  | 0,368        | 3,619        | 0,049                     | 0,048                     |
| 24.02.2025 05 | 1,00                       | 57,88  | 41,29  | 16,59  | 2,894  | 2,835  | 0,059  | 0,368        | 3,373        | 0,048                     | 0,047                     |
| 24.02.2025 06 | 1,00                       | 59,58  | 41,44  | 18,14  | 2,880  | 2,822  | 0,058  | 0,372        | 3,188        | 0,052                     | 0,051                     |
| 24.02.2025 07 | 1,00                       | 60,54  | 42,01  | 18,53  | 2,871  | 2,811  | 0,060  | 0,370        | 3,214        | 0,053                     | 0,052                     |
| 24.02.2025 08 | 1,00                       | 61,40  | 42,59  | 18,81  | 2,862  | 2,803  | 0,059  | 0,371        | 3,177        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 09 | 1,00                       | 62,17  | 43,06  | 19,11  | 2,910  | 2,847  | 0,062  | 0,371        | 3,166        | 0,055                     | 0,054                     |
| 24.02.2025 10 | 1,00                       | 62,42  | 43,43  | 18,98  | 2,873  | 2,812  | 0,061  | 0,371        | 3,176        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 11 | 1,00                       | 62,39  | 43,45  | 18,94  | 2,868  | 2,806  | 0,062  | 0,370        | 3,282        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 12 | 1,00                       | 62,29  | 43,54  | 18,76  | 2,912  | 2,849  | 0,063  | 0,371        | 3,443        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 13 | 1,00                       | 62,34  | 43,58  | 18,75  | 2,926  | 2,862  | 0,064  | 0,371        | 3,525        | 0,055                     | 0,054                     |
| 24.02.2025 14 | 0,99                       | 62,26  | 43,55  | 18,71  | 2,881  | 2,819  | 0,062  | 0,370        | 3,396        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 15 | 1,00                       | 62,42  | 43,64  | 18,78  | 2,932  | 2,869  | 0,063  | 0,371        | 3,373        | 0,055                     | 0,054                     |
| 24.02.2025 16 | 1,00                       | 62,54  | 43,88  | 18,67  | 2,960  | 2,897  | 0,063  | 0,370        | 3,088        | 0,055                     | 0,054                     |
| 24.02.2025 17 | 1,00                       | 62,56  | 43,90  | 18,66  | 2,945  | 2,881  | 0,064  | 0,371        | 3,037        | 0,055                     | 0,054                     |
| 24.02.2025 18 | 1,00                       | 62,61  | 43,88  | 18,73  | 2,903  | 2,841  | 0,062  | 0,371        | 3,296        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 19 | 1,00                       | 62,41  | 43,83  | 18,59  | 2,912  | 2,848  | 0,063  | 0,369        | 3,154        | 0,054                     | 0,053                     |
| 24.02.2025 20 | -                          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -            | -            | -                         | -                         |
| 24.02.2025 21 | 1,15                       | 60,95  | 38,22  | 22,73  | 1,501  | 1,475  | 0,026  | 0,370        | 3,600        | 0,034                     | 0,034                     |
| 24.02.2025 22 | 1,00                       | 62,46  | 42,70  | 19,76  | 2,871  | 2,813  | 0,057  | 0,370        | 3,700        | 0,056                     | 0,056                     |
| 24.02.2025 23 | 1,00                       | 62,28  | 43,59  | 18,69  | 2,863  | 2,802  | 0,060  | 0,369        | 3,838        | 0,053                     | 0,052                     |
| 25.02.2025 00 | 1,00                       | 62,56  | 43,79  | 18,77  | 2,891  | 2,830  | 0,060  | 0,371        | 3,900        | 0,054                     | 0,053                     |
| Среднее       | 0,96                       | 61,26  | 42,69  | 18,57  | 2,839  | 2,664  | 0,057  | 0,355        | 3,302        | 0,050                     | 0,049                     |
| Итого         | 23,14                      |        |        |        | 65,300 | 63,926 | 1,375  |              |              | 1,200                     | 1,181                     |

Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 24.02.2025   | 33336,970 | 32917,095 | 368,750 |
| 24.02.2025   | 33402,270 | 32981,021 | 369,950 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru