

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 12 блок 2

Номер прибора: 1700671

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	63,83	41,49	22,34	53,195	53,462	-0,267	0,716	0,677	1,187	1,193
23.03.2025 23	24,00	60,57	40,42	20,15	53,188	55,868	-2,680	0,713	0,675	1,070	1,120
24.03.2025 23	24,00	58,46	39,60	18,86	53,444	58,960	-5,516	0,713	0,675	1,006	1,116
25.03.2025 23	24,00	47,46	36,10	11,36	59,354	61,418	-2,064	0,730	0,680	0,672	0,701
26.03.2025 23	24,00	47,56	36,07	11,49	59,561	59,237	0,324	0,735	0,685	0,684	0,680
27.03.2025 23	24,00	38,00	31,70	6,30	60,163	60,114	0,049	0,732	0,680	0,375	0,375
28.03.2025 23	24,00	31,45	28,05	3,40	60,118	60,185	-0,067	0,733	0,681	0,204	0,204
29.03.2025 23	24,00	24,93	24,36	0,57	60,040	60,347	-0,307	0,735	0,682	0,035	0,035
30.03.2025 23	24,00	24,45	24,05	0,40	60,048	60,252	-0,204	0,735	0,682	0,025	0,025
31.03.2025 23	24,00	37,02	30,87	6,15	68,422	68,286	0,136	0,762	0,693	0,438	0,437
01.04.2025 23	24,00	51,01	39,41	11,60	71,916	71,473	0,443	0,772	0,695	0,833	0,828
02.04.2025 23	24,00	33,33	29,91	3,42	72,210	71,999	0,211	0,777	0,700	0,246	0,245
03.04.2025 23	24,00	46,61	36,62	9,99	70,273	70,056	0,217	0,768	0,696	0,701	0,699
04.04.2025 23	24,00	50,89	38,84	12,05	69,352	69,007	0,345	0,761	0,691	0,834	0,830
05.04.2025 23	24,00	52,59	39,32	13,27	66,532	66,215	0,317	0,748	0,683	0,882	0,878
06.04.2025 23	24,00	53,17	39,02	14,15	63,256	63,045	0,211	0,741	0,683	0,894	0,890
07.04.2025 23	24,00	49,10	37,60	11,50	64,167	63,972	0,195	0,745	0,686	0,736	0,734
08.04.2025 23	24,00	55,03	40,02	15,01	63,986	63,716	0,270	0,745	0,685	0,957	0,952
09.04.2025 23	24,00	59,90	41,53	18,37	60,487	60,206	0,281	0,734	0,682	1,109	1,104
10.04.2025 23	24,00	57,91	41,19	16,72	64,094	63,886	0,208	0,751	0,692	1,069	1,066
11.04.2025 23	24,00	58,35	41,42	16,93	64,571	64,276	0,295	0,754	0,694	1,092	1,087
12.04.2025 23	24,00	58,97	41,37	17,60	62,976	62,789	0,187	0,745	0,688	1,106	1,103
13.04.2025 23	24,00	58,24	40,88	17,36	61,326	61,115	0,211	0,737	0,683	1,063	1,060
14.04.2025 23	24,00	51,94	38,33	13,61	62,306	62,267	0,039	0,743	0,687	0,847	0,846
15.04.2025 23	24,00	37,51	31,37	6,14	55,446	55,309	0,137	0,736	0,678	0,397	0,396
16.04.2025 23	24,00	18,98	19,60	-0,62	0,000	0,000	0,000	0,377	0,386	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,75	18,68	-0,93	0,000	0,000	0,000	0,344	0,352	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,04	17,86	0,18	0,000	0,000	0,000	0,334	0,343	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,11	34,49	10,62	55,730	55,981	-0,251	0,700	0,650	0,659	0,664
Итого	672,00				1560,431	1567,460	-7,029			18,464	18,603

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	44927,392	43816,169	637,920	621,737
18.04.2025 23	46487,823	45383,629	656,385	640,341

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru