

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 12 блок 3

Номер прибора: 1602347

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	15,52	63,40	48,06	15,34	91,390	87,788	3,601	7,424	7,424	1,397	1,346
21.01.2025 23	15,85	63,51	48,48	15,03	93,347	89,602	3,745	7,464	7,464	1,398	1,347
22.01.2025 23	15,80	63,61	48,64	14,97	93,047	89,249	3,798	7,485	7,485	1,388	1,335
23.01.2025 23	15,78	60,90	47,31	13,59	93,084	89,480	3,604	7,475	7,464	1,261	1,217
24.01.2025 23	15,80	59,20	46,16	13,04	93,265	89,733	3,532	7,719	7,719	1,211	1,170
25.01.2025 23	15,80	60,42	46,98	13,44	93,206	89,465	3,741	7,862	7,862	1,247	1,203
26.01.2025 23	15,77	58,69	46,06	12,63	93,091	89,618	3,473	7,821	7,821	1,170	1,132
27.01.2025 23	15,77	61,32	47,54	13,78	92,966	89,106	3,860	7,842	7,842	1,275	1,227
28.01.2025 23	16,83	59,77	47,35	12,42	99,340	95,418	3,922	7,852	7,831	1,220	1,177
29.01.2025 23	17,78	58,61	47,27	11,34	105,005	101,249	3,756	7,903	7,862	1,185	1,149
30.01.2025 23	18,00	57,01	46,46	10,55	106,371	102,849	3,522	7,903	7,872	1,116	1,085
31.01.2025 23	18,15	54,53	45,05	9,48	107,386	104,365	3,021	7,913	7,882	1,012	0,989
01.02.2025 23	18,80	56,97	46,56	10,41	111,099	107,872	3,227	8,025	7,974	1,151	1,124
02.02.2025 23	18,90	58,19	47,42	10,77	111,622	108,079	3,543	7,933	7,882	1,196	1,164
03.02.2025 23	17,77	60,10	48,08	12,02	104,825	101,230	3,595	7,872	7,831	1,251	1,214
04.02.2025 23	13,58	55,31	44,79	10,52	79,541	77,140	2,401	7,434	7,444	1,030	1,004
05.02.2025 23	11,25	48,65	39,25	9,40	91,903	89,172	2,731	7,658	7,668	0,854	0,844
06.02.2025 23	14,82	60,01	45,31	14,70	87,424	84,081	3,343	7,495	7,505	1,280	1,237
07.02.2025 23	15,40	61,96	46,96	15,00	90,775	87,021	3,754	7,617	7,617	1,351	1,301
08.02.2025 23	15,30	60,99	46,30	14,69	90,230	86,886	3,344	7,556	7,566	1,319	1,275
09.02.2025 23	15,88	61,69	47,00	14,69	93,635	90,106	3,529	7,587	7,587	1,371	1,324
10.02.2025 23	15,95	62,55	47,63	14,92	93,985	90,437	3,547	7,607	7,597	1,397	1,350
11.02.2025 23	15,97	62,56	47,75	14,81	94,082	90,611	3,472	7,617	7,617	1,388	1,343
12.02.2025 23	15,95	62,63	47,86	14,77	93,981	90,715	3,266	7,607	7,607	1,383	1,341
13.02.2025 23	15,87	62,20	47,75	14,45	93,511	90,344	3,168	7,576	7,566	1,346	1,306
14.02.2025 23	15,53	62,52	47,73	14,79	91,531	88,494	3,037	7,526	7,526	1,349	1,309
15.02.2025 23	15,50	60,78	46,61	14,17	91,419	88,933	2,486	7,526	7,526	1,290	1,260
16.02.2025 23	14,72	61,91	46,54	15,37	86,748	84,095	2,652	7,393	7,403	1,327	1,291
17.02.2025 23	13,93	66,10	47,95	18,15	81,942	78,959	2,983	7,342	7,362	1,483	1,432
Среднее	15,93	60,21	46,79	13,42	94,819	91,452	3,367	7,656	7,649	1,264	1,224
Итого	461,97				2749,750	2652,096	97,654			36,646	35,496

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	53837,569	51984,017	596,198
17.02.2025	56587,319	54636,113	632,844

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru