

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 12 блок 3

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602347

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	21,45	59,68	48,97	10,71	126,586	128,204	-1,619	7,801	7,709	1,349	1,373
21.12.2024 23	22,30	56,34	47,33	9,01	132,321	134,446	-2,125	7,913	7,811	1,178	1,205
22.12.2024 23	23,27	52,84	45,13	7,71	137,775	140,177	-2,402	7,923	7,801	1,055	1,081
23.12.2024 23	18,03	51,11	44,99	6,12	107,767	109,461	-1,695	7,495	7,434	0,966	0,987
24.12.2024 23	22,60	55,94	47,19	8,75	133,626	135,351	-1,725	7,729	7,617	1,163	1,184
25.12.2024 23	20,45	51,55	44,70	6,85	139,836	141,928	-2,092	7,913	7,780	0,944	0,967
26.12.2024 23	16,90	46,70	40,99	5,71	139,334	140,974	-1,639	7,903	7,770	0,797	0,815
27.12.2024 23	19,75	52,57	44,66	7,91	135,490	136,175	-0,685	7,740	7,617	1,066	1,083
28.12.2024 23	21,67	60,52	49,69	10,83	127,808	127,746	0,061	7,627	7,526	1,378	1,383
29.12.2024 23	20,00	62,84	50,45	12,39	117,831	117,436	0,396	7,607	7,536	1,453	1,454
30.12.2024 23	19,83	63,34	50,74	12,60	116,818	116,294	0,524	7,576	7,505	1,466	1,465
31.12.2024 23	21,10	62,87	51,12	11,75	124,311	123,830	0,480	7,658	7,576	1,453	1,454
01.01.2025 23	21,37	61,42	50,27	11,15	125,979	125,846	0,132	7,821	7,740	1,398	1,403
02.01.2025 23	22,45	56,61	47,47	9,14	132,697	133,033	-0,335	7,913	7,811	1,199	1,209
03.01.2025 23	23,23	53,85	45,77	8,08	137,610	138,129	-0,519	8,015	7,882	1,105	1,117
04.01.2025 23	23,03	54,93	46,27	8,66	136,255	136,356	-0,101	7,882	7,770	1,171	1,179
05.01.2025 23	22,58	62,27	51,14	11,13	133,288	132,927	0,361	7,770	7,658	1,478	1,481
06.01.2025 23	22,60	61,81	50,83	10,98	133,222	132,975	0,247	7,760	7,648	1,456	1,459
07.01.2025 23	22,57	57,74	48,18	9,56	133,308	133,303	0,004	7,760	7,648	1,267	1,274
08.01.2025 23	23,17	58,15	48,80	9,35	136,820	136,489	0,331	7,984	7,862	1,273	1,278
09.01.2025 23	23,58	58,58	49,42	9,16	139,254	138,856	0,397	8,158	8,025	1,267	1,271
10.01.2025 23	23,57	56,76	48,40	8,36	139,281	139,068	0,213	8,158	8,025	1,157	1,163
11.01.2025 23	23,57	51,48	44,60	6,88	139,641	139,754	-0,112	8,137	8,005	0,953	0,963
12.01.2025 23	22,07	52,30	45,19	7,11	143,635	143,441	0,194	7,995	7,852	1,013	1,018
13.01.2025 23	20,32	54,72	46,00	8,72	132,849	132,218	0,631	7,893	7,770	1,092	1,093
14.01.2025 23	16,75	60,79	47,49	13,30	98,782	97,242	1,540	7,393	7,373	1,289	1,274
15.01.2025 23	17,58	62,12	48,80	13,32	103,633	101,492	2,141	7,648	7,617	1,369	1,346
16.01.2025 23	18,88	62,84	49,81	13,03	111,252	108,772	2,480	7,597	7,556	1,443	1,416
17.01.2025 23	19,30	64,78	51,22	13,56	113,584	110,498	3,086	7,576	7,515	1,534	1,498
18.01.2025 23	16,92	61,65	47,87	13,78	99,729	96,745	2,983	7,464	7,444	1,362	1,326
19.01.2025 23	15,60	63,34	48,00	15,34	91,883	88,503	3,381	7,373	7,373	1,404	1,357
Среднее	20,85	57,82	47,79	10,03	126,523	126,376	0,146	7,780	7,686	1,242	1,244
Итого	646,48				3922,204	3917,671	4,533			38,500	38,577

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	49915,364	48066,346	557,698
19.01.2025	53837,569	51984,017	596,198

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru