

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.07.2022 23	24,00	64,90	46,98	17,92	22,569	22,090	0,479	3,099	1,600	0,420
23.07.2022 23	24,00	64,80	46,78	18,02	23,768	23,218	0,550	3,073	1,637	0,445
24.07.2022 23	24,00	63,93	44,37	19,56	18,632	18,232	0,400	3,238	1,602	0,372
25.07.2022 23	24,00	62,17	41,78	20,39	16,459	16,139	0,320	3,149	1,595	0,344
26.07.2022 23	24,00	62,30	41,95	20,35	16,085	15,782	0,303	3,214	1,595	0,337
27.07.2022 23	24,05	62,59	42,00	20,59	16,404	16,094	0,310	3,220	1,606	0,344
28.07.2022 23	24,00	62,58	41,67	20,91	16,793	16,458	0,335	3,158	1,587	0,359
29.07.2022 23	24,00	62,96	43,05	19,91	18,611	18,227	0,384	3,281	1,670	0,373
30.07.2022 23	24,00	64,38	46,68	17,70	23,547	23,037	0,510	3,338	1,823	0,432
31.07.2022 23	24,00	64,07	46,58	17,49	23,524	23,013	0,511	3,257	1,829	0,426
01.08.2022 23	24,00	63,65	46,59	17,06	22,858	22,375	0,483	3,315	1,820	0,405
02.08.2022 23	24,00	64,34	46,94	17,40	22,359	21,914	0,445	3,452	1,820	0,402
03.08.2022 23	24,00	64,42	47,06	17,36	21,684	21,249	0,435	3,465	1,815	0,388
04.08.2022 23	24,00	63,97	47,00	16,97	21,109	20,678	0,431	3,314	1,740	0,368
05.08.2022 23	24,00	63,77	46,84	16,93	20,932	20,519	0,413	3,346	1,758	0,362
06.08.2022 23	24,00	63,98	46,92	17,06	21,125	20,695	0,430	3,294	1,759	0,370
07.08.2022 23	24,00	64,33	46,66	17,67	22,617	22,152	0,465	3,381	1,838	0,410
08.08.2022 23	24,00	64,10	47,08	17,02	21,432	20,986	0,446	3,374	1,766	0,374
09.08.2022 23	24,00	64,06	47,08	16,98	20,455	20,035	0,420	3,321	1,726	0,357
10.08.2022 23	24,00	63,98	47,64	16,34	22,400	21,909	0,491	3,754	1,854	0,385
11.08.2022 23	24,00	62,66	45,93	16,73	20,933	20,489	0,444	2,681	1,565	0,353
12.08.2022 23	24,00	63,93	47,17	16,76	20,612	20,191	0,421	3,423	1,804	0,354
13.08.2022 23	24,00	63,89	46,98	16,91	21,439	20,992	0,447	3,451	1,851	0,373
14.08.2022 23	24,00	63,45	47,01	16,44	21,149	20,698	0,451	3,261	1,773	0,355
15.08.2022 23	24,00	63,52	47,15	16,37	21,011	20,564	0,447	3,298	1,742	0,354
16.08.2022 23	24,00	63,54	47,01	16,53	20,228	19,812	0,416	3,252	1,712	0,340
17.08.2022 23	24,00	63,68	47,20	16,48	20,305	19,879	0,426	3,335	1,736	0,343
18.08.2022 23	24,00	63,87	47,21	16,66	20,110	19,697	0,413	3,330	1,726	0,342
19.08.2022 23	24,00	63,43	47,10	16,33	21,366	20,902	0,464	3,172	1,724	0,353
20.08.2022 23	24,00	63,98	47,10	16,88	20,056	19,647	0,409	3,234	1,711	0,345
21.08.2022 23	24,00	63,99	46,99	17,00	20,553	20,121	0,432	3,230	1,757	0,358
Среднее	24,00	63,72	46,08	17,64	20,681	20,251	0,430	3,281	1,727	0,372
Итого	744,05				641,125	627,794	13,331			11,543

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.07.2022 23	39265,345	38412,123	886,910
21.08.2022 23	39906,470	39039,917	898,453

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru