

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.06.2022 по 21.07.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.06.2022 23	24,00	64,92	47,08	17,84	20,368	19,957	0,411	3,430	1,701	0,373
22.06.2022 23	24,00	64,11	47,07	17,04	22,882	22,395	0,487	3,419	1,725	0,394
23.06.2022 23	24,00	64,85	47,02	17,83	21,824	21,384	0,440	3,368	1,665	0,396
24.06.2022 23	24,00	64,56	46,98	17,58	21,804	21,345	0,459	3,205	1,642	0,398
25.06.2022 23	24,00	65,30	46,76	18,54	22,212	21,746	0,466	3,116	1,627	0,424
26.06.2022 23	24,00	66,16	47,04	19,12	21,885	21,428	0,457	3,213	1,643	0,433
27.06.2022 23	24,00	65,58	46,83	18,75	22,313	21,839	0,474	3,208	1,683	0,432
28.06.2022 23	24,00	66,34	46,99	19,35	20,761	20,323	0,438	3,297	1,652	0,415
29.06.2022 23	24,00	64,66	46,91	17,75	23,106	22,605	0,501	3,155	1,701	0,413
30.06.2022 23	24,00	62,87	46,75	16,12	24,524	23,997	0,527	3,067	1,622	0,407
01.07.2022 23	24,00	64,92	47,07	17,85	21,998	21,521	0,477	3,384	1,636	0,403
02.07.2022 23	24,00	65,20	46,96	18,24	21,403	20,946	0,457	3,321	1,612	0,401
03.07.2022 23	24,00	65,69	47,00	18,69	21,391	20,932	0,459	3,325	1,665	0,414
04.07.2022 23	24,00	65,03	47,17	17,86	21,495	21,032	0,463	3,507	1,669	0,390
05.07.2022 23	24,00	64,23	47,05	17,18	21,761	21,297	0,464	3,424	1,659	0,382
06.07.2022 23	24,00	64,27	47,06	17,21	21,693	21,226	0,467	3,257	1,637	0,382
07.07.2022 23	24,00	63,90	47,05	16,85	22,330	21,845	0,485	3,324	1,677	0,386
08.07.2022 23	24,00	64,32	47,10	17,22	22,082	21,614	0,468	3,448	1,680	0,391
09.07.2022 23	24,00	64,71	47,14	17,57	22,436	21,944	0,492	3,450	1,674	0,401
10.07.2022 23	24,00	65,68	47,11	18,57	20,599	20,170	0,429	3,516	1,638	0,392
11.07.2022 23	24,00	64,54	47,38	17,16	22,424	21,929	0,495	3,716	1,755	0,393
12.07.2022 23	24,00	64,08	46,90	17,18	21,123	20,682	0,441	3,203	1,626	0,374
13.07.2022 23	24,00	64,63	47,01	17,62	20,966	20,539	0,427	3,367	1,645	0,378
14.07.2022 23	24,00	64,65	46,96	17,69	22,337	21,847	0,490	3,270	1,647	0,404
15.07.2022 23	24,00	65,45	46,88	18,57	22,215	21,717	0,498	3,401	1,628	0,422
16.07.2022 23	24,00	64,68	46,97	17,71	23,325	22,786	0,539	3,272	1,682	0,424
17.07.2022 23	24,00	64,84	46,91	17,93	24,214	23,655	0,559	3,395	1,727	0,446
18.07.2022 23	24,00	64,89	47,03	17,86	21,628	21,170	0,458	3,492	1,729	0,393
19.07.2022 23	24,00	65,14	47,20	17,94	23,421	22,962	0,459	3,657	1,880	0,435
20.07.2022 23	24,00	65,71	46,90	18,81	22,341	21,890	0,451	3,346	1,698	0,428
21.07.2022 23	24,00	64,83	46,85	17,98	22,669	22,198	0,471	3,214	1,643	0,421
Среднее	24,00	64,86	47,00	17,86	22,114	21,643	0,471	3,347	1,673	0,405
Итого	744,00				685,530	670,921	14,609			12,547

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.06.2022 23	38579,815	37741,202	874,363
21.07.2022 23	39265,345	38412,123	886,910

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru