

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.08.2022 23	24,00	63,97	47,24	16,73	19,782	19,368	0,414	0,315	0,168	0,339
23.08.2022 23	24,00	63,96	47,28	16,68	19,462	19,063	0,399	0,316	0,168	0,331
24.08.2022 23	24,00	63,80	47,30	16,50	18,896	18,505	0,391	0,313	0,163	0,319
25.08.2022 23	24,00	63,26	47,40	15,86	19,533	19,131	0,402	0,321	0,164	0,316
26.08.2022 23	24,00	63,62	47,38	16,24	18,811	18,431	0,380	0,317	0,163	0,313
27.08.2022 23	24,00	63,60	47,51	16,09	19,643	19,235	0,408	0,314	0,164	0,326
28.08.2022 23	24,00	63,66	47,39	16,27	20,336	19,912	0,424	0,316	0,168	0,342
29.08.2022 23	24,00	63,22	47,50	15,72	19,890	19,481	0,409	0,319	0,166	0,321
30.08.2022 23	24,00	63,62	47,51	16,11	19,806	19,396	0,410	0,318	0,165	0,328
31.08.2022 23	24,00	63,55	47,43	16,12	19,959	19,543	0,416	0,313	0,164	0,329
01.09.2022 23	24,00	63,60	47,64	15,96	19,562	19,159	0,403	0,318	0,165	0,320
02.09.2022 23	24,00	63,35	47,63	15,72	19,608	19,207	0,401	0,317	0,165	0,317
03.09.2022 23	24,00	63,57	47,42	16,15	19,542	19,138	0,404	0,283	0,166	0,325
04.09.2022 23	24,00	63,37	47,25	16,12	19,726	19,310	0,416	0,277	0,165	0,327
05.09.2022 23	24,00	63,19	47,43	15,76	20,985	20,543	0,442	0,282	0,165	0,340
06.09.2022 23	24,00	63,57	47,24	16,33	22,054	21,578	0,476	0,280	0,170	0,373
07.09.2022 23	24,00	63,44	47,35	16,09	22,383	21,910	0,473	0,287	0,172	0,372
08.09.2022 23	24,00	63,27	47,14	16,13	22,095	21,618	0,477	0,269	0,165	0,368
09.09.2022 23	24,00	64,30	47,32	16,98	21,900	21,437	0,463	0,279	0,168	0,383
10.09.2022 23	24,00	64,45	47,97	16,48	22,698	22,200	0,498	0,301	0,175	0,391
11.09.2022 23	24,00	64,93	47,22	17,71	21,880	21,400	0,480	0,274	0,163	0,397
12.09.2022 23	24,00	65,15	46,99	18,16	20,465	20,021	0,444	0,270	0,180	0,380
13.09.2022 23	24,00	66,42	46,87	19,55	19,028	18,627	0,401	0,251	0,186	0,385
14.09.2022 23	24,00	65,49	46,62	18,87	20,593	20,129	0,464	0,248	0,188	0,405
15.09.2022 23	24,00	65,43	46,37	19,06	19,789	19,334	0,455	0,227	0,181	0,390
16.09.2022 23	24,00	65,20	46,79	18,41	19,475	19,016	0,459	0,245	0,185	0,373
17.09.2022 23	24,00	66,90	47,22	19,68	19,279	18,860	0,419	0,265	0,193	0,394
18.09.2022 23	24,00	67,21	47,24	19,97	19,313	18,896	0,417	0,257	0,189	0,402
19.09.2022 23	24,00	66,42	47,40	19,02	18,537	18,162	0,375	0,262	0,192	0,364
20.09.2022 23	24,00	66,33	47,66	18,67	19,928	19,493	0,435	0,274	0,199	0,385
Среднее	24,00	64,40	47,29	17,10	20,165	19,737	0,429	0,288	0,173	0,355
Итого	720,00				604,958	592,103	12,855			10,654

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.08.2022 23	39906,470	39039,917	898,453
20.09.2022 23	40511,428	39632,020	909,108

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru