

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А

Номер прибора: 1318921

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	64,89	53,92	10,98	133,115	135,461	-2,346	0,450	0,424	1,460	1,487
23.03.2025 23	24,00	61,41	51,74	9,68	133,156	135,195	-2,039	0,450	0,420	1,288	1,309
24.03.2025 23	24,00	59,07	50,00	9,07	133,667	135,543	-1,875	0,448	0,419	1,211	1,229
25.03.2025 23	24,00	47,94	42,40	5,52	148,222	149,700	-1,477	0,474	0,429	0,820	0,826
26.03.2025 23	24,00	47,96	42,41	5,55	148,668	150,125	-1,458	0,478	0,434	0,825	0,833
27.03.2025 23	24,00	38,30	35,42	2,82	151,322	152,393	-1,071	0,474	0,431	0,431	0,430
28.03.2025 23	24,00	31,53	30,16	1,37	150,578	151,385	-0,807	0,472	0,429	0,208	0,207
29.03.2025 23	24,00	24,85	24,67	0,18	150,273	150,975	-0,702	0,474	0,433	0,029	0,027
30.03.2025 23	24,00	24,39	24,26	0,13	150,141	150,851	-0,710	0,476	0,431	0,021	0,020
31.03.2025 23	24,00	37,02	34,13	2,98	171,863	173,467	-1,604	0,517	0,445	0,518	0,517
01.04.2025 23	24,00	51,29	46,05	5,24	180,653	183,408	-2,755	0,536	0,457	0,948	0,961
02.04.2025 23	24,00	33,75	32,21	1,53	181,263	182,547	-1,284	0,535	0,459	0,282	0,279
03.04.2025 23	24,00	47,03	42,27	4,76	177,473	179,796	-2,323	0,532	0,454	0,846	0,856
04.04.2025 23	24,00	51,27	45,68	5,59	175,085	177,725	-2,641	0,525	0,450	0,980	0,993
05.04.2025 23	24,00	53,10	46,82	6,27	165,707	168,285	-2,578	0,505	0,440	1,039	1,055
06.04.2025 23	24,00	53,78	47,02	6,76	156,210	158,534	-2,323	0,489	0,436	1,056	1,072
07.04.2025 23	24,00	49,39	44,11	5,25	160,258	162,248	-1,990	0,499	0,439	0,843	0,852
08.04.2025 23	24,00	55,37	48,24	7,09	161,232	163,906	-2,674	0,501	0,439	1,146	1,162
09.04.2025 23	24,00	60,68	51,79	8,89	148,962	151,704	-2,742	0,481	0,433	1,324	1,349
10.04.2025 23	24,00	58,46	50,46	7,99	157,924	160,779	-2,855	0,501	0,442	1,262	1,285
11.04.2025 23	24,00	59,11	51,03	8,07	159,938	162,989	-3,050	0,510	0,442	1,292	1,315
12.04.2025 23	24,00	59,80	51,38	8,41	157,186	160,355	-3,169	0,500	0,439	1,322	1,349
13.04.2025 23	24,00	58,96	50,63	8,32	152,940	155,834	-2,894	0,485	0,435	1,273	1,297
14.04.2025 23	24,00	52,37	45,93	6,44	155,556	157,885	-2,330	0,490	0,436	1,001	1,017
15.04.2025 23	24,00	38,13	35,52	3,02	137,300	138,890	-1,591	0,479	0,428	0,419	0,419
16.04.2025 23	24,00	23,72	24,28	0,00	0,000	0,000	0,000	0,064	0,070	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,83	42,41	5,46	149,950	151,922	-1,973	0,475	0,423	0,840	0,852
Итого	624,00				3898,692	3949,980	-51,288			21,842	22,146

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-1921,526	497,156
20.04.2025	-1972,814	518,998

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru