

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	61,63	48,36	13,27	24,254	19,229	5,025	6,118	5,608	5,025	0,498
23.03.2025 23	24,00	62,96	48,88	14,08	24,194	18,635	5,559	6,118	5,608	5,559	0,541
24.03.2025 23	24,00	64,75	49,47	15,28	23,059	17,967	5,092	6,118	5,608	5,092	0,535
25.03.2025 23	24,00	64,08	49,58	14,50	24,455	19,116	5,338	6,118	5,608	5,338	0,550
26.03.2025 23	24,00	65,15	50,19	14,96	24,054	19,235	4,818	6,118	5,608	4,818	0,534
27.03.2025 23	24,00	64,59	49,91	14,68	24,617	19,206	5,412	6,118	5,608	5,412	0,557
28.03.2025 23	24,00	63,78	48,58	15,20	23,560	18,029	5,530	6,118	5,608	5,530	0,560
29.03.2025 23	24,00	64,55	49,65	14,90	24,696	19,348	5,349	6,118	5,608	5,349	0,565
30.03.2025 23	24,00	67,86	51,30	16,56	24,010	19,068	4,942	6,118	5,608	4,942	0,578
31.03.2025 23	24,00	63,97	49,00	14,97	24,273	18,813	5,460	6,118	5,608	5,460	0,558
01.04.2025 23	24,00	66,03	50,24	15,79	22,899	18,135	4,764	6,118	5,608	4,764	0,535
02.04.2025 23	24,00	63,34	48,61	14,73	23,567	18,101	5,466	6,118	5,608	5,466	0,547
03.04.2025 23	24,00	62,94	48,36	14,58	23,020	17,883	5,138	6,118	5,608	5,138	0,517
04.04.2025 23	24,00	62,73	48,36	14,37	23,004	18,129	4,876	6,118	5,608	4,876	0,503
05.04.2025 23	24,00	62,57	48,44	14,13	23,713	18,310	5,404	6,118	5,608	5,404	0,527
06.04.2025 23	24,00	61,85	48,34	13,51	23,888	19,253	4,635	6,118	5,608	4,635	0,487
07.04.2025 23	24,00	63,70	49,51	14,19	24,703	19,162	5,541	6,118	5,608	5,541	0,550
08.04.2025 23	24,00	63,01	48,92	14,09	24,070	18,782	5,288	6,118	5,608	5,288	0,529
09.04.2025 23	24,00	63,25	48,94	14,31	24,039	18,557	5,482	6,118	5,608	5,482	0,544
10.04.2025 23	24,00	63,43	48,99	14,44	24,132	18,333	5,799	6,118	5,608	5,799	0,561
11.04.2025 23	24,00	64,02	49,23	14,79	23,630	18,401	5,228	6,118	5,608	5,228	0,538
12.04.2025 23	24,00	63,41	48,97	14,44	24,307	18,454	5,852	6,118	5,608	5,852	0,561
13.04.2025 23	24,00	66,02	50,51	15,51	23,919	18,845	5,073	6,118	5,608	5,073	0,560
14.04.2025 23	24,00	61,84	47,86	13,98	24,074	18,087	5,987	6,118	5,608	5,987	0,549
15.04.2025 23	24,00	63,24	47,88	15,36	22,883	17,565	5,318	6,118	5,608	5,318	0,538
16.04.2025 23	24,00	60,08	44,86	15,22	21,314	16,098	5,216	6,118	5,608	5,216	0,509
17.04.2025 23	24,00	59,08	44,87	14,21	24,331	19,080	5,250	6,118	5,608	5,250	0,526
18.04.2025 23	24,00	50,63	39,95	10,68	18,586	14,038	4,548	6,118	5,608	4,548	0,379
19.04.2025 23	24,00	59,72	46,39	13,33	25,294	19,153	6,141	6,118	5,608	6,141	0,550
20.04.2025 23	24,00	59,14	45,89	13,25	23,984	18,821	5,162	6,118	5,608	5,162	0,504
Среднее	24,00	62,78	48,33	14,44	23,254	18,190	5,290	6,118	5,608	5,290	0,533
Итого	720,00				710,529	551,834	158,694			158,694	15,989

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	38957,279	957,713
20.04.2025	39109,176	973,702

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru