

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	58,39	44,50	13,89	22,798	17,540	5,258	6,118	5,608	5,258	0,500
22.04.2025 23	24,00	60,02	45,41	14,61	24,064	18,020	6,044	6,118	5,608	6,044	0,565
23.04.2025 23	24,00	60,50	45,79	14,71	24,807	17,817	6,990	6,118	5,608	6,990	0,618
24.04.2025 23	24,00	58,30	44,59	13,71	24,131	18,470	5,661	6,118	5,608	5,661	0,533
25.04.2025 23	24,00	61,32	45,51	15,81	23,064	17,170	5,893	6,118	5,608	5,893	0,575
26.04.2025 23	24,00	61,06	45,54	15,52	22,365	17,196	5,169	6,118	5,608	5,169	0,532
27.04.2025 23	24,00	61,94	45,92	16,02	22,850	17,526	5,324	6,118	5,608	5,324	0,549
28.04.2025 23	24,00	57,33	42,50	14,83	22,272	16,535	5,737	6,118	5,608	5,737	0,517
29.04.2025 23	24,00	58,33	43,15	15,18	22,422	16,557	5,865	6,118	5,608	5,865	0,536
30.04.2025 23	24,00	60,47	45,33	15,14	22,792	18,522	4,270	6,118	5,608	4,270	0,491
01.05.2025 23	24,00	60,62	45,56	15,06	23,713	18,423	5,291	6,118	5,608	5,291	0,542
02.05.2025 23	24,00	60,01	44,99	15,02	22,873	17,660	5,213	6,118	5,608	5,213	0,522
03.05.2025 23	24,00	59,83	44,58	15,25	21,824	17,337	4,488	6,118	5,608	4,488	0,484
04.05.2025 23	24,00	59,93	44,76	15,17	23,015	16,981	6,034	6,118	5,608	6,034	0,558
05.05.2025 23	24,00	59,53	44,62	14,91	22,739	17,608	5,131	6,118	5,608	5,131	0,509
06.05.2025 23	24,00	59,52	44,39	15,13	22,448	16,862	5,586	6,118	5,608	5,586	0,530
07.05.2025 23	24,00	60,66	45,31	15,35	22,197	17,549	4,647	6,118	5,608	4,647	0,499
08.05.2025 23	24,00	61,05	45,71	15,34	22,403	17,575	4,828	6,118	5,608	4,828	0,514
09.05.2025 23	24,00	60,35	45,58	14,77	22,684	17,710	4,974	6,118	5,608	4,974	0,503
10.05.2025 23	24,00	60,02	45,11	14,91	21,811	17,226	4,585	6,118	5,608	4,585	0,483
11.05.2025 23	24,00	61,31	45,86	15,45	22,626	17,432	5,195	6,118	5,608	5,195	0,533
12.05.2025 23	24,00	27,96	26,31	1,65	2,488	1,298	1,189	6,118	5,608	1,189	0,052
13.05.2025 23	24,00	21,97	22,27	-0,30	0,368	0,000	0,368	6,118	5,608	0,368	0,004
14.05.2025 23	24,00	21,24	21,35	-0,11	0,210	0,001	0,209	6,118	5,608	0,209	0,002
15.05.2025 23	24,00	20,74	20,99	-0,25	0,192	0,000	0,192	6,118	5,608	0,192	0,002
16.05.2025 23	24,00	20,33	20,72	-0,39	0,166	0,000	0,166	6,118	5,608	0,166	0,002
17.05.2025 23	24,00	20,44	20,75	-0,31	0,030	0,000	0,030	6,118	5,608	0,030	0,000
18.05.2025 23	24,00	20,32	20,62	-0,30	0,000	0,000	-0,000	6,118	5,608	-0,000	-0,000
19.05.2025 23	24,00	19,69	20,27	-0,58	0,000	0,002	-0,002	6,118	5,608	-0,002	-0,000
20.05.2025 23	24,00	19,24	19,88	-0,64	0,000	0,004	-0,004	6,118	5,608	-0,004	-0,000
Среднее	24,00	48,41	37,93	10,48	15,840	12,183	3,811	6,118	5,608	3,811	0,372
Итого	720,00				483,353	369,020	114,332			114,332	11,155

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	39109,176	973,702
20.05.2025	39218,888	984,857

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru