

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024М
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.05.2025 23	24,00	19,08	19,32	-0,24	0,000	0,009	-0,009	6,118	5,608	-0,009	-0,000
22.05.2025 23	24,00	19,15	19,57	-0,42	0,000	0,011	-0,011	6,118	5,608	-0,011	-0,000
23.05.2025 23	24,00	20,88	20,24	0,64	1,611	0,553	1,058	6,118	5,608	1,058	0,015
24.05.2025 23	24,00	47,54	37,59	9,95	18,698	12,226	6,472	6,118	5,608	6,472	0,462
25.05.2025 23	24,00	60,49	45,91	14,58	22,914	18,021	4,894	6,118	5,608	4,894	0,504
26.05.2025 23	24,00	61,30	46,54	14,76	21,812	17,525	4,286	6,118	5,608	4,286	0,477
27.05.2025 23	24,00	60,74	47,15	13,59	22,322	18,443	3,879	6,118	5,608	3,879	0,444
28.05.2025 23	24,00	60,23	46,97	13,26	23,138	18,591	4,547	6,118	5,608	4,547	0,474
29.05.2025 23	24,00	61,43	47,85	13,58	23,807	19,061	4,746	6,118	5,608	4,746	0,495
30.05.2025 23	24,00	60,80	47,20	13,60	22,467	18,668	3,798	6,118	5,608	3,798	0,441
31.05.2025 23	24,00	59,47	45,97	13,50	22,750	17,739	5,012	6,118	5,608	5,012	0,487
01.06.2025 23	24,00	58,27	45,10	13,17	22,653	17,461	5,192	6,118	5,608	5,192	0,481
02.06.2025 23	24,00	59,70	46,30	13,40	22,725	18,239	4,486	6,118	5,608	4,486	0,461
03.06.2025 23	24,00	60,83	46,26	14,57	22,607	17,414	5,193	6,118	5,608	5,193	0,519
04.06.2025 23	24,00	36,73	32,09	4,64	9,080	7,682	1,398	6,118	5,608	1,398	0,122
05.06.2025 23	24,00	53,83	42,11	11,72	16,470	11,970	4,499	6,118	5,608	4,499	0,398
06.06.2025 23	24,00	61,61	47,14	14,47	21,112	16,763	4,349	6,118	5,608	4,349	0,459
07.06.2025 23	24,00	60,76	46,40	14,36	20,696	16,176	4,520	6,118	5,608	4,520	0,459
08.06.2025 23	24,00	62,90	47,86	15,04	21,031	16,858	4,173	6,118	5,608	4,173	0,468
09.06.2025 23	24,00	63,17	47,89	15,28	21,112	16,084	5,028	6,118	5,608	5,028	0,510
10.06.2025 23	23,23	61,70	47,99	13,71	20,460	16,104	4,355	6,118	5,608	4,355	0,439
11.06.2025 23	24,00	60,05	46,62	13,43	19,737	15,375	4,363	6,118	5,608	4,363	0,423
12.06.2025 23	24,00	61,29	46,78	14,51	20,452	15,952	4,500	6,118	5,608	4,500	0,456
13.06.2025 23	24,00	61,65	46,47	15,18	20,570	15,679	4,891	6,118	5,608	4,891	0,489
14.06.2025 23	24,00	59,39	45,20	14,19	20,754	16,148	4,606	6,118	5,608	4,606	0,447
15.06.2025 23	24,00	60,92	45,34	15,58	19,967	15,216	4,751	6,118	5,608	4,751	0,478
16.06.2025 23	24,00	58,47	44,40	14,07	20,383	15,795	4,588	6,118	5,608	4,588	0,446
17.06.2025 23	24,00	58,82	44,87	13,95	21,537	16,485	5,052	6,118	5,608	5,052	0,476
18.06.2025 23	24,00	60,03	45,36	14,67	21,357	16,315	5,043	6,118	5,608	5,043	0,492
19.06.2025 23	24,00	61,24	45,98	15,26	21,146	16,339	4,807	6,118	5,608	4,807	0,497
20.06.2025 23	24,00	62,14	46,63	15,51	20,871	16,280	4,591	6,118	5,608	4,591	0,488
Среднее	23,98	55,31	42,94	12,37	18,525	14,535	4,163	6,118	5,608	4,163	0,413
Итого	743,23				584,238	455,182	129,056			129,056	12,808

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.05.2025	39218,888	984,857
20.06.2025	39357,922	997,665

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru