

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	62,11	46,93	15,18	22,885	15,857	7,028	6,118	5,608	7,028	0,606
22.06.2025 23	24,00	61,07	46,01	15,06	20,734	16,524	4,210	6,118	5,608	4,210	0,455
23.06.2025 23	24,00	59,61	44,84	14,77	20,120	15,591	4,529	6,118	5,608	4,529	0,452
24.06.2025 23	23,97	61,97	46,52	15,45	20,662	16,721	3,942	6,118	5,608	3,942	0,454
25.06.2025 23	22,00	59,14	44,09	15,05	16,978	12,840	4,138	6,118	5,608	4,138	0,400
26.06.2025 23	24,00	58,34	43,05	15,29	17,888	12,905	4,983	6,118	5,608	4,983	0,439
27.06.2025 23	21,85	58,57	44,16	14,41	17,774	13,539	4,236	6,118	5,608	4,236	0,400
28.06.2025 23	24,00	59,61	42,68	16,93	15,992	10,964	5,028	6,118	5,608	5,028	0,427
29.06.2025 23	24,00	57,01	43,14	13,87	18,830	13,734	5,096	6,118	5,608	5,096	0,434
30.06.2025 23	24,00	61,37	46,70	14,67	21,601	16,866	4,735	6,118	5,608	4,735	0,483
01.07.2025 23	24,00	60,10	45,64	14,46	20,528	16,050	4,478	6,118	5,608	4,478	0,452
02.07.2025 23	24,00	62,74	47,58	15,16	21,565	17,233	4,332	6,118	5,608	4,332	0,481
03.07.2025 23	24,00	59,93	45,66	14,27	20,999	16,132	4,867	6,118	5,608	4,867	0,470
04.07.2025 23	24,00	60,05	43,18	16,87	16,301	12,302	3,999	6,118	5,608	3,999	0,398
05.07.2025 23	24,00	59,73	43,67	16,06	17,827	12,625	5,202	6,118	5,608	5,202	0,462
06.07.2025 23	24,00	60,49	46,20	14,29	20,993	16,375	4,618	6,118	5,608	4,618	0,463
07.07.2025 23	24,00	59,16	46,41	12,75	20,461	15,875	4,585	6,118	5,608	4,585	0,431
08.07.2025 23	24,00	60,48	47,16	13,32	21,065	16,658	4,408	6,118	5,608	4,408	0,434
09.07.2025 23	24,00	59,11	44,94	14,17	16,468	12,284	4,184	6,118	5,608	4,184	0,378
10.07.2025 23	24,00	63,04	48,20	14,84	19,388	15,390	3,998	6,118	5,608	3,998	0,442
11.07.2025 23	24,00	61,66	47,57	14,09	18,886	15,243	3,643	6,118	5,608	3,643	0,396
12.07.2025 23	24,00	61,67	45,28	16,39	16,850	12,246	4,604	6,118	5,608	4,604	0,425
13.07.2025 23	24,00	62,48	46,32	16,16	17,144	12,780	4,364	6,118	5,608	4,364	0,433
14.07.2025 23	24,00	62,93	48,51	14,42	19,318	15,655	3,663	6,118	5,608	3,663	0,416
15.07.2025 23	24,00	62,25	48,71	13,54	20,891	16,488	4,403	6,118	5,608	4,403	0,450
16.07.2025 23	24,00	61,70	48,21	13,49	20,354	16,117	4,237	6,118	5,608	4,237	0,425
17.07.2025 23	24,00	60,93	47,36	13,57	19,527	15,711	3,816	6,118	5,608	3,816	0,404
18.07.2025 23	24,00	63,13	48,61	14,52	19,752	15,424	4,329	6,118	5,608	4,329	0,450
19.07.2025 23	24,00	62,51	48,18	14,33	19,789	15,294	4,495	6,118	5,608	4,495	0,447
20.07.2025 23	24,00	62,26	48,52	13,74	20,039	16,209	3,830	6,118	5,608	3,830	0,419
Среднее	23,86	60,84	46,13	14,70	19,051	14,769	4,466	6,118	5,608	4,466	0,441
Итого	715,82				581,611	447,632	133,979			133,979	13,230

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	39357,922	997,665
20.07.2025	39576,031	1010,895

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru