

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.07.2025 23	24,00	61,08	47,65	13,43	20,394	16,107	4,287	6,118	5,608	4,287	0,432
22.07.2025 23	24,00	63,19	48,27	14,92	20,152	16,180	3,973	6,118	5,608	3,973	0,450
23.07.2025 23	24,00	62,39	47,93	14,46	19,878	16,141	3,738	6,118	5,608	3,738	0,424
24.07.2025 23	24,00	62,36	48,28	14,08	20,480	16,749	3,730	6,118	5,608	3,730	0,421
25.07.2025 23	24,00	60,81	47,25	13,56	20,154	16,269	3,884	6,118	5,608	3,884	0,414
26.07.2025 23	24,00	62,45	48,47	13,98	20,418	17,045	3,373	6,118	5,608	3,373	0,407
27.07.2025 23	24,00	60,91	47,76	13,15	20,604	16,794	3,809	6,118	5,608	3,809	0,410
28.07.2025 23	24,00	60,15	47,76	12,39	20,294	16,391	3,903	6,118	5,608	3,903	0,394
29.07.2025 23	24,00	59,63	47,48	12,15	20,607	16,716	3,891	6,118	5,608	3,891	0,392
30.07.2025 23	24,00	59,33	47,36	11,97	20,758	16,700	4,058	6,118	5,608	4,058	0,397
31.07.2025 23	24,00	59,76	47,61	12,15	20,739	16,857	3,882	6,118	5,608	3,882	0,396
01.08.2025 23	24,00	61,31	48,46	12,85	20,744	16,682	4,063	6,118	5,608	4,063	0,414
02.08.2025 23	24,00	60,21	47,45	12,76	20,106	15,989	4,117	6,118	5,608	4,117	0,408
03.08.2025 23	24,00	60,04	47,33	12,71	19,804	15,853	3,951	6,118	5,608	3,951	0,392
04.08.2025 23	24,00	58,52	45,96	12,56	19,229	15,247	3,982	6,118	5,608	3,982	0,382
05.08.2025 23	24,00	59,37	46,46	12,91	19,612	15,287	4,325	6,118	5,608	4,325	0,407
06.08.2025 23	24,00	59,29	46,50	12,79	19,721	15,295	4,426	6,118	5,608	4,426	0,411
07.08.2025 23	24,00	62,34	48,37	13,97	19,674	15,568	4,106	6,118	5,608	4,106	0,424
08.08.2025 23	24,00	60,48	47,39	13,09	19,659	15,670	3,989	6,118	5,608	3,989	0,404
09.08.2025 23	24,00	60,90	47,64	13,26	19,917	15,674	4,243	6,118	5,608	4,243	0,413
10.08.2025 23	24,00	59,38	46,67	12,71	19,606	15,783	3,823	6,118	5,608	3,823	0,385
11.08.2025 23	24,00	55,66	44,08	11,58	19,702	15,050	4,651	6,118	5,608	4,651	0,382
12.08.2025 23	24,00	59,87	45,68	14,19	17,196	13,268	3,929	6,118	5,608	3,929	0,382
13.08.2025 23	24,00	60,49	47,13	13,36	20,351	15,946	4,404	6,118	5,608	4,404	0,432
14.08.2025 23	24,00	60,37	46,98	13,39	20,680	15,897	4,783	6,118	5,608	4,783	0,450
15.08.2025 23	24,00	61,88	47,85	14,03	20,582	15,929	4,653	6,118	5,608	4,653	0,462
16.08.2025 23	24,00	59,12	46,23	12,89	20,038	15,830	4,208	6,118	5,608	4,208	0,408
17.08.2025 23	24,00	58,95	46,26	12,69	20,558	15,872	4,686	6,118	5,608	4,686	0,423
18.08.2025 23	24,00	58,39	46,04	12,35	17,019	13,507	3,512	6,118	5,608	3,512	0,355
19.08.2025 23	24,00	64,19	49,61	14,58	20,484	16,730	3,753	6,118	5,608	3,753	0,444
20.08.2025 23	24,00	62,40	48,78	13,62	20,678	16,772	3,906	6,118	5,608	3,906	0,430
Среднее	24,00	60,49	47,31	13,18	19,653	15,760	4,066	6,118	5,608	4,066	0,411
Итого	744,00				619,836	493,799	126,037			126,037	12,747

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.07.2025	39576,031	1010,895
20.08.2025	39696,693	1023,643

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru