

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 22

Номер прибора: 1415526

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	67,75	38,16	29,59	37,600	38,449	-0,850	0,841	0,840	1,110	1,138
23.03.2025 23	24,00	64,19	37,39	26,78	37,899	38,739	-0,839	0,842	0,857	1,013	1,037
24.03.2025 23	24,00	62,16	36,67	25,49	38,246	39,097	-0,850	0,850	0,854	0,973	0,997
25.03.2025 23	24,00	51,33	33,46	17,87	37,466	38,294	-0,828	0,838	0,843	0,668	0,684
26.03.2025 23	24,00	51,86	33,91	17,96	39,413	40,258	-0,846	0,846	0,852	0,706	0,723
27.03.2025 23	24,00	38,46	28,62	20,26	15,968	16,316	-0,347	0,841	0,857	0,323	0,331
28.03.2025 23	24,00	21,11	20,22	0,00	0,000	0,000	0,000	0,852	0,864	0,000	0,000
29.03.2025 23	24,00	21,83	21,63	0,00	0,000	0,000	0,000	0,848	0,856	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	21,65	21,29	0,00	0,000	0,000	0,000	0,847	0,865	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	18,60	17,59	0,00	0,000	0,000	0,000	0,852	0,867	0,000	0,000
01.04.2025 23	24,00	18,24	17,29	0,00	0,000	0,000	0,000	0,844	0,869	0,000	0,000
02.04.2025 23	24,00	19,61	19,38	0,00	0,000	0,000	0,000	0,849	0,863	0,000	0,000
03.04.2025 23	24,00	19,71	19,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,846	0,866	0,000	0,000
04.04.2025 23	24,00	22,62	17,90	20,07	10,250	10,423	-0,173	0,842	0,857	0,205	0,209
05.04.2025 23	24,00	55,24	35,67	19,57	47,206	47,928	-0,722	0,825	0,825	0,922	0,938
06.04.2025 23	24,00	56,78	36,13	20,60	44,068	44,730	-0,662	0,830	0,834	0,906	0,921
07.04.2025 23	24,00	53,05	34,99	18,05	41,975	42,620	-0,645	0,836	0,846	0,756	0,769
08.04.2025 23	24,00	59,36	36,57	22,77	41,823	42,477	-0,654	0,842	0,851	0,950	0,967
09.04.2025 23	24,00	66,68	38,98	27,69	41,817	42,529	-0,712	0,835	0,842	1,156	1,178
10.04.2025 23	24,00	66,97	39,07	27,90	41,526	42,249	-0,724	0,848	0,853	1,157	1,179
11.04.2025 23	24,00	66,49	38,71	27,78	40,969	41,659	-0,691	0,851	0,849	1,136	1,157
12.04.2025 23	24,00	66,29	38,47	27,82	40,846	41,544	-0,698	0,845	0,853	1,134	1,156
13.04.2025 23	24,00	65,13	38,28	26,83	41,107	41,795	-0,688	0,851	0,848	1,101	1,121
14.04.2025 23	24,00	57,42	36,19	21,23	41,581	42,234	-0,654	0,845	0,842	0,881	0,897
15.04.2025 23	24,00	33,99	27,16	20,53	10,397	10,558	-0,161	0,482	0,442	0,213	0,217
16.04.2025 23	24,00	21,00	20,63	0,00	0,000	0,000	0,000	0,287	0,307	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,27	20,08	0,00	0,000	0,000	0,000	0,324	0,347	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,81	19,66	0,00	0,000	0,000	0,000	0,305	0,318	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,13	29,40	14,96	23,220	23,639	-0,419	0,773	0,781	0,547	0,558
Итого	672,00				650,155	661,899	-11,743			15,309	15,619

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-727,681	611,154
20.04.2025	-739,425	626,463

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru