

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2		
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
20.01.2025	24,00	43,72	28,84	14,88	25,840	0,000	25,840	5,090	4,720	25,840	0,863
21.01.2025	24,00	43,76	28,66	15,10	23,310	0,000	23,310	5,160	4,720	23,310	0,778
22.01.2025	24,00	44,67	29,35	15,32	24,420	0,000	24,420	5,470	4,710	24,420	0,836
23.01.2025	24,00	44,83	29,33	15,50	23,950	0,000	23,950	5,300	4,710	23,950	0,824
24.01.2025	24,00	42,55	28,40	14,15	21,650	0,000	21,650	4,880	4,730	21,650	0,699
25.01.2025	24,00	43,17	28,74	14,43	22,890	0,000	22,890	5,280	4,720	22,890	0,751
26.01.2025	24,00	44,26	29,24	15,02	24,930	0,000	24,930	5,120	4,720	24,930	0,842
27.01.2025	24,00	45,11	29,65	15,46	23,810	0,000	23,810	5,680	4,690	23,810	0,826
28.01.2025	24,00	46,96	29,88	17,08	24,990	0,000	24,990	5,050	4,730	24,990	0,909
29.01.2025	24,00	45,58	29,73	15,85	23,590	0,000	23,590	5,040	4,720	23,590	0,832
30.01.2025	24,00	45,56	29,76	15,80	22,540	0,000	22,540	5,380	4,710	22,540	0,792
31.01.2025	24,00	46,74	29,78	16,96	23,050	0,000	23,050	5,270	4,710	23,050	0,836
01.02.2025	24,00	43,92	29,14	14,78	22,640	0,000	22,640	5,220	4,730	22,640	0,762
02.02.2025	24,00	44,74	28,88	15,86	25,510	0,000	25,510	4,960	4,700	25,510	0,874
03.02.2025	24,00	43,59	28,69	14,90	24,260	0,000	24,260	5,110	4,720	24,260	0,805
04.02.2025	24,00	41,38	27,75	13,63	21,770	0,000	21,770	4,840	4,600	21,770	0,675
05.02.2025	24,00	37,41	26,79	10,62	21,320	0,000	21,320	3,830	3,490	21,320	0,585
06.02.2025	24,00	39,96	26,78	13,18	30,470	0,000	30,470	4,700	4,670	30,470	0,906
07.02.2025	24,00	39,82	27,70	12,12	26,180	0,000	26,180	4,750	4,700	26,180	0,774
08.02.2025	24,00	40,75	27,82	12,93	29,190	0,000	29,190	4,730	4,720	29,190	0,890
09.02.2025	24,00	40,40	27,83	12,57	29,150	0,000	29,150	4,780	4,710	29,150	0,877
10.02.2025	24,00	42,79	28,48	14,31	29,590	0,000	29,590	4,840	4,680	29,590	0,959
11.02.2025	24,00	42,73	28,62	14,11	26,190	0,000	26,190	4,840	4,690	26,190	0,848
12.02.2025	24,00	42,36	28,91	13,45	24,920	0,000	24,920	4,880	4,680	24,920	0,798
13.02.2025	24,00	43,64	29,26	14,38	23,620	0,000	23,620	5,040	4,700	23,620	0,786
14.02.2025	24,00	44,34	29,13	15,21	22,750	0,000	22,750	5,410	4,690	22,750	0,775
15.02.2025	24,00	44,11	28,20	15,91	26,540	0,000	26,540	4,950	4,670	26,540	0,896
16.02.2025	24,00	44,74	28,17	16,57	27,520	0,000	27,520	5,000	4,680	27,520	0,947
17.02.2025	24,00	42,15	28,42	13,73	25,880	0,000	25,880	4,770	4,680	25,880	0,823
Среднее	24,00	43,30	28,69	14,61	24,913	0,000	24,913	5,013	4,659	24,913	0,820
Итого	696,00				722,470	0,000	722,470			722,470	23,768

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru